

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

<b>Numărul procedurii de achiziție:</b> <i>ocds-b3wdp1-MD-1773412129366 (21580897 din 13.03.2026) din 23.03.2026</i>
<b>Obiectul achiziției:</b> Servicii de mentenanta si montare/demontare si reparatie a aparatelor de aer conditionat

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
1. Servicii de diagnosticare/deservire/mentenanta a aparatelor de aer conditionat	Servicii de diagnosticare/deservire/mentenanta a aparatelor de aer conditionat			La efectuarea deservirei tehnice a aparatelor de aer conditionat sunt prevazute urmatoarele proceduri: Inspectie vizuala pentru: a) Deteriorarea mecanica a corpului si unitatilor a aparatuului de aer conditionat; in cazul detectarii daunelor se informeaza clientul inainte de inceputul lucrarilor de deservire, b) starea filtrului de aer, c) starea spatiul intre lamelele schimbatorului de caldura bloc exterior/interior; Testarea fuctionarii aparatului de aer conditionat in toate regimele; Verificarea functionarii elementelor cuactionare mecanica; Verificarea corectitudinii sistemului de indicare; Demontarea partiala/asamblarea componentelor echipamentului; Curatarea schimbatorului de caldura bloc interior; Curatarea schimbatorului de caldura unitatii exterioare; Demontarea elicei ventilatorului blocului interior, curatarea ei si montarea inapoi; Demontarea baitei de acumulare a condensatului, curatarea si montarea inapoi; Verificarea diferentei de temperatura la intrare/iesirea din schimbator de caldura intern (daca este necesar-severifica presiunea joasa si inalta la circuitul refrigerare);Verificarea sistemului de drenaj; Verificarea motoarelor electrice si aeliceilor;	La efectuarea deservirei tehnice a aparatelor de aer conditionat sunt prevazute urmatoarele proceduri: Inspectie vizuala pentru: a) Deteriorarea mecanica a corpului si unitatilor a aparatuului de aer conditionat; in cazul detectarii daunelor se informeaza clientul inainte de inceputul lucrarilor de deservire, b) starea filtrului de aer, c) starea spatiul intre lamelele schimbatorului de caldura bloc exterior/interior; Testarea fuctionarii aparatului de aer conditionat in toate regimele; Verificarea functionarii elementelor cuactionare mecanica; Verificarea corectitudinii sistemului de indicare; Demontarea partiala/asamblarea componentelor echipamentului; Curatarea schimbatorului de caldura bloc interior; Curatarea schimbatorului de caldura unitatii exterioare; Demontarea elicei ventilatorului blocului interior, curatarea ei si montarea inapoi; Demontarea baitei de acumulare a condensatului, curatarea si montarea inapoi; Verificarea diferentei de temperatura la intrare/iesirea din schimbator de caldura intern (daca este necesar-se verifica presiunea joasa si inalta la circuitul de refrigerare); Verificarea sistemului de drenaj; Verificarea motoarelor electrice si aeliceilor; Verificarea starii izolarii si starea contactelor de

			<p>Verificarea starii izolarii si starea contactelor de conexiuni electrice; Verificarea tensiunii electrice; Verificarea curentilor de functionare a compresorului (daca este necesar); Diagnosticare componentelor electrice; Testarea elementelor de fixare mecanice si lubrificarea peiselor, daca este necesar; Incarcarea frionului in aparatele de aer conditionat (daca este necesar); La efectuarea serviciilor de curatare a aparatelor de aer conditionat se va utiliza chimie specializata echivalent Lenol foam Activ In caz de necesitate strigenta, la solicitarea Beneficiarului in urma unor defectiuni tehnice, Prestatorul este obligat sa remedieze defectiunea in cel mult 2 ore de la solicitare Achitarea se va efectua in baza procesului verbal de executare cu indicarea tuturor lucrarilor efectuate semnat de ambele parti.</p> <p>; La efectuarea deservirei tehnice a aparatelor de aer conditionat tip canal se efectueaza curatarea difuzoarelor si grilelor de distribuire.</p>	<p>conexiuni electrice; Verificarea tensiunii electrice; Verificarea curentilor de functionare a compresorului (daca este necesar); Diagnosticare componentelor electrice; Testarea elementelor de fixare mecanice si lubrificarea peiselor, daca este necesar; Incarcarea frionului in aparatele de aer conditionat (daca este necesar); La efectuarea serviciilor de curatare a aparatelor de aer conditionat se va utiliza chimie specializata echivalent Lenol foam Activ; La efectuarea deservirei tehnice a aparatelor de aer conditionat tip canal se efectueaza curatarea difuzoarelor si grilelor de distribuire.</p> <p>In caz de necesitate strigenta, la solicitarea Beneficiarului in urma unor defectiuni tehnice, Prestatorul va remedia defectiunea in cel mult 2 ore de la solicitare Achitarea se va efectua in baza procesului verbal de executare cu indicarea tuturor lucrarilor efectuate semnat de ambele parti.</p> <p>Locatiile conditionerelor- conform Caietului de sarcini.</p>
1.2 Servicii de montare/demontare a aparatelor de aer conditionat	Servicii de montare/de montare a aparatelor de aer conditionat		Servicii de demontare/montare a aparatelor de aer condiționat cu schimbarea (țevilor de cupru pentru aer condiționat între blocul interior și compresorul)	Servicii de demontare/montare a aparatelor de aer condiționat cu schimbarea (țevilor de cupru pentru aer condiționat între blocul interior și compresorul)
1.3 Servicii de reparatie	Servicii de reparatie		Servicii de reparatie conform Caietului de sarcini	Servicii de reparatie conform Caietului de sarcini

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan Neaga 66