



ЗАО МОЛДАВКАБЕЛЬ

www.moldavcable.com

3200, Молдова, г.Бендеры, Индустриальная, 10

Система менеджмента качества соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001: 2015)
Сертификат соответствия: № RU CMS-MD.ФК 14. 00309

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Марка провода **АПВ 16 Б**

партия № 54 кол. 1000 м

Виды испытаний и проверок	технические требования	фактические значения
-максимальный размер провода. мм -толщина изоляции, мм	8,0	7,81
	не менее 0.62	1,25
Испытание напряжением по категории ЭИ-2	16 кВ	<i>выдерж</i>
Испытание переменным напряжением (частота f=50 Гц, после 24 час в воде должны выдержать в течение 15 мин)	2500 В	<i>выдерж</i>
Проверка эл. сопротивление токопроводящей жилы	1.91 Ом/км	1,87
Проверка эл. сопротивления изоляции провода	1x10⁶ Ом	15,8x10 ⁶
Стойкость к изгибу (число циклов).вокруг стержня 5D	не менее 10	12
Испытание на нераспространение горения	не должны распр. горение	Выдерж.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ провод соответствует требованиям **ГОСТ 6323-79**

Начальник ОТК _____

ОТК
44

Т.П.Калужина

Дата 2023 г.