



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a

Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725

IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация

FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e

APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ

31.10.11 Nr. 828

Centrul de Încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC

Испытательный лабораторный центр аккредитованный

Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC

Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022

Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii

și Protecției Sociale al RM

Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и

Социальной Защиты Республики Молдова

Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR P-3750/2019

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr.

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om "06"

12

a./z. 201

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor

Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Apă potabilă după cupajare (sondele arteziene 4439, 4440, 4770, 3836, 4772, 3811
4771, teritoriul întreprinderii. Cupajul va constitui 1:1,2

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

Norme sanitare privind calitatea apei potabile aprobate prin HG 934/2 din 15.08.2007.

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

„Orhei-Vit” S.R.L., Republica Moldova, mun.Orhei, str. Stejarilor 20

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

„Orhei-Vit” S.R.L., Republica Moldova, mun.Orhei, str. Stejarilor 20

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, proces-verbal a încercărilor de laborator nr. 327 din 20.11.2019

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

Mineralizare

350

Conform SF

Nitriți/nitrați, mg/l

<0,002/ 2,9

0,5/50,0

Fluor, mg/l

0,24

1,5

Fier, mg/l

< 0,1

0,3

E.coli în 250 ml

0

0

Domeniu de utilizare / Область применения:

Alți parametri conform pr. verbal nr.327 din 20.11.2019

Se admite utilizarea în scopuri de producere la prezența avizului

sanitar cu asigurarea controlului permanent al calității apei

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsuri de securitate / Условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до:

10.12.2022

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae FURTUNĂ

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

ANSP/HAO3

0004741

03

10-XVI-09





RAPORT AL ÎNCERCĂRILOR DE LABORATOR

Nr. 324 din "20" noiembrie 2019

1. Denumirea întreprinderii, organizației (beneficiarul) SRL „Orhei Vit” Filiala Orhei
2. Adresa juridică R. Moldova, mun. Orhei, str. Stejarilor nr. 20
3. Denumirea mostrei, data producerii Apă potabilă după cupajare
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) SRL „Orhei Vit” Filiala Orhei țara R. Moldova
5. Data și ora efectuării 10.10.2019 ora 13 -min 30
- N.P.P., Funcția Rotari Ion – asistent medical igienist
- Codii de transportare _____
- Livrat în LÎA 10.10.2019 ora 14 min 00
6. Date suplimentare _____
7. D.N. producție Norme sanitare privind calitatea apei potabile, HG nr. 934/2 din 15.08.2007
8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor _____

I. Analiza chimică cantitativă:

Monstra a sosit la ora 14⁰⁰ din 10.10.2019. Nr. de înregistrare în registru nr.245/349 procesului – verbal din 15.10.19

Nr	Denumirea parametrului	Valoarea	Valoarea	Metoda de analiză
1	Miros, puncte	0b		GOST 3351-74
2	Culoarea, grade	<5		GOST 3351-74
3	Turbiditatea, UNT	<1,0	≤ 5	GOST 3351-74
4	Amoniac(NH ₄ ⁺), mg/l	0,14	0,5	ГОСТ 4192-82
5	Nitriți, (NO ₂ ⁻), mg/l	<0,002	0,5	ГОСТ 4192-82
6	Nitrați, (NO ₃ ⁻), mg/l	2,9	≤ 50,0	ГОСТ 18826-73
7	Duritatea totală, grade germane, minim	6,3	≥ 5	GOST 4151-72
8	Reziduu sec, mg/l	335,0	≤ 1500	SM STAS 9127:2007
9	Cloruri, mg/l	20,0	≤ 250	ГОСТ 4245-72
10	Sulfați, mg/l	134,3	≤ 250	ГОСТ 4389-72
11	pH	7,5		SM SR ISO 10523:2001
12	Arseniu	<0,01	<0,01	ГОСТ 4152-89
13	Fluor, mg/l	0,24	≤ 1,5	ГОСТ 4386-89
14	Fier, mg/l	<0,1	0,3	GOST 4011-72
15	Cupru mg/l	<0,02	1,0	GOST 4388-72
16	Zinc, mg/l	<0,005	≤ 0,05	ГОСТ 4974-72
17	Mangan, mg/l	<0,005	≤ 0,05	ГОСТ 4974-72
18	Alcalinitate, mg/l	3,0		

19	Calciu mg/l	80,2		
20	Magneziu	28,0		
21	Hidrocarburanți, mg/l	183,1		
22	Bor. mg/l	0,2	0,5	
23	Oxidabilitatea, mgO/l	0,12	5,0	
24	(Na ⁺ + K ⁺), mg/l	3,5		
25	Mineralizarea, mg/l	0,4521		

II. Cercetările microbiologice.

Monstra a sosit la ora 14⁰⁰ din 10.10.2019. Nr. de înregistrare în registru nr. 95 procesului – verbal din 14.10.19

Nr	Denumirea parametrului	Valoarea depistată	Valoarea admisă	Metoda de analiză
1	E.coli /100,0 ml	0 UFC	0	SM SR EN ISO 9308-1
2	E.fecalis /100,0 ml	0 UFC	0	SM EN ISO 7899-2
3	Bacterii coliforme	0 UFC	0	SM SR EN ISO 9308-1

N.PP, funcția persoanei responsabile de oformarea procesului verbal dat: Rotari Ion - asistent medical igienist

Concluzie: Proba de apă cercetată corespunde Normelor sanitare privind calitatea apei potabile, aprobate prin HG nr. 934/2 din 15.08.2007 la parametrii cercetați.

Amendamente: Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Șef direcție CSP Orhei

Ion BOLBOCEANU

