

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1688389948007
Obiectul achiziției: Serviciilor de deservire tehnică a generatorului electric diesel KD-16 existent la IMSP AMT Centru

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Serviciilor de deservire tehnică a generatorului electric diesel KD-16 existent la IMSP AMT Centru	Servicii de deservire tehnică a generatorului electric diesel KD-16 existent la IMSP AMT Centru	-	-	<u>Deservirea anuală include:</u> *Schimbarea filtru ulei; *Schimbarea filtru aer; *Schimbarea filtru combustibil; *Schimbarea elei; *Schimbarea antigel; <u>Verificarea:</u> *Partea electronică; *Starea radiatorului și curățarea după caz; *Tensionarea curelei ventilatorului; *Nivelul de densitate electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului (acumulatorul a fost schimbat în 2022); *Funcționarea încărcătorului staționar;	<u>Deservirea anuală include:</u> *Schimbarea filtru ulei; *Schimbarea filtru aer; *Schimbarea filtru combustibil; *Schimbarea elei; *Schimbarea antigel; <u>Verificarea:</u> *Partea electronică; *Starea radiatorului și curățarea după caz; *Tensionarea curelei ventilatorului; *Nivelul de densitate electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; *Funcționarea încărcătorului staționar; *Funcționarea pompei de combustibil; *Funcționarea Sistemului de încălzire a motorului;	

				*Funcționarea pompei de combustibil; *Funcționarea Sistemului de încălzire a motorului; *Funcționarea siguranțelor, contactelor; *Funcționarea pornirii în regim auto (sub sarcina 30 min); *Funcționarea pernelor antivibrante; *Funcționarea sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; *Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; *Funcționarea panoului de control; *Funcționarea pornirii în regim manual (fără sarcină 10-15 min). *Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; *Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora. *Curățarea geneeratorului cu aer comprimat.	*Funcționarea siguranțelor, contactelor; *Funcționarea pornirii în regim auto (sub sarcina 30 min); *Funcționarea pernelor antivibrante; *Funcționarea sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; *Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; *Funcționarea panoului de control; *Funcționarea pornirii în regim manual (fără sarcină 10-15 min). *Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; *Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora. *Curățarea geneeratorului cu aer comprimat.	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____

Nume: Cușnir Dmitrii

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC „PROMO-SOLUȚII” SRL

Adresa: Chișinău, str. Uzinelor 90, of. 207

Data: 06.07.2023