

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție : nr. <u>21397230</u> din <u>08.04.2025</u>						
Obiectul achiziției: „ Convertizoare de frecvență ”						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Convertizor de frecvență 75 kW	CUE 3X380-500V 75KW, cod:99616724 + CIM 200 + CIM 500	Danemarca	Grundfos	<i>Conform specificațiilor tehnice și caietului de sarcini atasat</i>	Date electrice a convertizorului Putere motor 75 kW Frecvența rețelei electrice 50 / 60 Hz Tensiune nominală 3 x 380-440/441-500 V Curent nominal 147-130 A Curent consumat maxim 147 A Randament la sarcină maximă 98 % Grad de protecție (IEC 34-5) IP20 Mains input type None Protecție încorporată în motor DA Protecție termică	
Convertizor de frecvență 75 kW cu opțiunea casacad controller	CUE 3X380-500V 75KW, cod:99616724 + CIM 200 + CIM 500	Danemarca	Grundfos	<i>Conform specificațiilor tehnice și caietului de sarcini atasat</i>		

					extern Tehnic Safety function None RFI filter type EN 61800-3 C1 Coating grade IEC721 3-3 3C2 Aprobări CE, CULUS, C-TICK Intrare presetupă Standard cable entry <i>Pentru mai multe detalii a se vedea specificația tehnică de la producător</i>	
<i>Panou de comanda cascada (3+1)</i>				<i>Conform specificațiilor tehnice și caietului de sarcini atasat</i>		
<i>Cheltuieli de montare, asamblare și transport</i>						
<i>Punerea în funcțiune a sistemului</i>						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vladimir Catan În calitate de: Director

Ofertantul: Piroterm-Service SRL Adresa: str. Mitr. Dosoftei 142