



"CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE" SRL
"ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СЕРТИФИКАЦИИ" ООО
MD 2004, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48,
tel. (022) 208151, fax (022) 208166,
www.ctsic.md, e-mail: agentia@mdl.net, office@ctsic.md



RAPORT DE INSPECȚIE

Nr. **OI IPP-776-2021** din **20 septembrie 2021**

ORGANISMUL DE INSPECȚIE din cadrul SRL "CTSIC", certificat de acreditare OI-009

PRODUSUL :

Hidrocarburi gazoase lichefiate combustibile, marca PBT (cod NCM MD 2711 1397)

PRODUCĂTORUL :

OOO "Gazprom pererabotka" or. Orenburg, Federația Rusă

CLIENTUL :

PRINTEMPS SRL, or. Comrat, str. Ialpugskaya, 31, tel. 0298-65-2-25

DATELE PRIVIND INSPECȚIA :

Inspecția a fost efectuată la locația pe adresa:

stația de depozitare a gazelor lichefiate satul Vălcineț, raionul Ocnița.

Echipamente utilizate: recipient portabil de eșantionare sub presiune.

Documente de referință utilizate în cadrul inspecției:

- Hotărârea Guvernului RM nr. 1116 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea și comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate;
- SM SR EN 589+A1:2016 "Carburanți pentru automobile. GPL. Cerințe și metode de încercare";
- SM SR EN ISO 4257:2011/AC:2013 "Gaze petroliere lichefiate. Metoda de eșantionare";
- Standarde pentru metode de încercări, indicate în tabel pe verso;
- Procedura "Inspecția produselor petroliere" PL-47.

Lotul inspectat - 268,150 tone, depozitat în recipiente sub presiune la stația de alimentare cu gaze lichefiate satul Vălcineț, Raionul Ocnița, RM.

Lotul este însoțit de invoice nr. 347T-03.08.2021 din 03.08.2021.

Data fabricației produsului: 29-30.07.2021, termen de garanție - 6 luni de la data fabricației, conform documentelor de însoțire.

Produsul este livrat conform SMGS nr. 31177237, 31177201, 31177188, 31177177, 31177255, 31177162, 31182388, 31182401.

Raportul de inspecție este eliberat în baza: raportul de încercări nr. 19-21 GL din 17.08.2021, eliberat de laboratorul de încercări LI «Moldovatrangaz» SRL, certificat de acreditare nr. LI-033 (rezultatele încercărilor sunt indicate în tabel pe verso);

Raportului sumar de evaluare nr. OI IPP-776 din 20.09.2021.

REZULTATELE INSPECȚIEI :

Produsul inspectat **CORESPUNDE** cerințelor obligatorii stabilite în:
SM SR EN 589+A1:2016, p. 6.1 tab.1, ind. 1-2, 7-8, 10 (tipul A)

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema de inspecție: inspecția calitativă a lotului de produs.

Tipul inspecției: inspecția inițială. Categoria (faza) inspecției: furnizare (import).

Se înființează secția inspecția
produse petroliere

Inspector



Valentina JURAVLIOVA

Maria GAINA

OI IPP 010069



Tabel: Rezultatele încercărilor de laborator conform Raportului de încercări nr. 19-21 GL din 17.08.2021

Condiții de mediu în laboratorul de încercări : temperatura: 25,0 °C , presiunea: 748 mm/Hg

Nr.	Denumirea indicelor	Metoda încercării	Norma DN	Rezultatele Încercării	Echipamente
1.	Presiunea de vapori, relativă, la temp.max. °C, kPa : - pentru tipul A -10 - pentru tipul B -5 - pentru tipul C 0 - pentru tipul D +10 - pentru tipul E +20	SM SR EN 589+A1:2016 Anexa C	Min. 150 kPa	182,1 225,4 274,4 390,1 533,4	Cromatograf de gaze tip: «Кристалл - 2000М»
2.	Cifra octanică „motor”, a eșantionului de GPL	SM SR EN 589+A1:2016 Anexa B	>89,0	93,3	
3.	Conținutul de diene (inclusiv 1,3-butadienă), % mol	SM SR EN 27941:2013	<0,5	< 0,1	
4.	Presiunea de vapori, relativă, la 40°C, kPa	SM SR EN 589+A1:2016 Anexa C	<1550	919	
5	Miros	SM SR EN 589+A1:2016 Anexa A	Neplăcut și specific	Pozitiv	Odorimetru «OO-4»

Șef secția inspecția
produse petroliere



Valentina JURAVLIOVA

Inspector



Maria GAINA