

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1590566614675 (21023529) din 10.06.2020							
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică a climatizoarelor și a instalațiilor frigorifice aflate la garanție pînă la 31.12.2020 (repetat)							
Cod CPV	Denumirea serviciilor	Modul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servicii						

50700 000-2	Servicii de deservire tehnică a climatizoare lor și a instalațiilor frigorifice aflate la garantie pina la 31.12.2020 (repetat)				Conform Anexelor nr. 1 si nr.2	Lista serviciilor prestate în timpul deservirii tehnice a climatizoarelor: 1.Verificarea vizuală la prezența deteriorărilor mecanice și electrice; 2.Verificarea presiunii circuitului frigorific al climatizorului în regimurile de încălzire și răcire; 3.Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire; 4.Verificarea jaluzelelor și a mecanismului de acțiunare a lor; 5.Verificarea corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare; 6.Dezasamblarea/asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului; 7.Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior; 8.Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior; 9.Curățarea grilei de admisie a aerului și a filtrelor de aer; 10.Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior; 11.Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri; 12.Verificarea funcționării sistemului de drenare; 13.Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicele) ventilatoarelor; 14.Verificarea componentelor electrice: releu, aparataj de reglare, elemente de urgență; 15.Verificarea tensiunii electrice; 16.Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate); 17.Diagnostica blocurilor electronice; 18.Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate; 19.Consultarea și instruirea personalului privind regulile de bază în exploatarea climatizoarelor și întreținerea lor. Deservirea tehnică a climatizoarelor se va efectua 1 dată pe an, lunile iunie -iulie. Termenul-limită de prestare a serviciilor de deservire tehnică a climatizoarelor și a instalațiilor frigorifice – 20 zile din momentul primirii solicitării de la reprezentantul Beneficiarului. Cheltuielile legate de curatarea filtrelor de lichid si de aer a sistemelor de ventilare sunt incluse în pretul ofertei. Anterior perioadei calde a anului se vor umple (suplini) sistemele de racire-incalzire cu apa, iar anterior perioadei reci a anului se vor elibera instalatiile frigorifice si tevilte exterioare ale sistemelor de racire-incalzire de apa sau solutie. Cheltuielile legate de prestarea acestor servicii la fel sunt incluse in pretul ofertei. În prețul Ofertei sunt incluse toate cheltuielile legate de folosirea autoturnului, alpinștilor, serviciile de transport. Lista serviciilor prestate în timpul deservirii tehnice a instalațiilor frigorifice (a chillerelor): Dezasamblarea/asamblarea echipamentului; diagnosticarea termo-fizică a aparatului; verificarea presiunii în partea de jos și de sus a circuitului frigorific, verificarea unităților în regim de testare; examinarea exterioară pentru detectarea deteriorărilor mecanice și electrice; măsurarea parametrilor; schimbarea temperaturilor aerului de distribuie și evacuare de pe condensator, schimbarea temperaturilor apei de distribuie și evacuare de pe vaporizator, temperatura aburilor și a condensului în circuitul frigorific, temperatura de supraîncălzire și răcire a circuitului frigorific, curentul de operare a componentelor electrice a aparatului de răcire, care alimentează tensiunea. Examinarea condensatorului de murdărie și coroziune în el, curățarea lui. Verificarea cantității (calității) uleiului-vizual. Verificarea componentelor electrice: releu, aparataj de pornire-protecție, conexiuni cu cleme. Verificarea senzorilor, termostatelor, a comutatoarelor de presiune cu controlul indicatorilor temperaturii, presiunii și ai parametrilor de reglare. Verificarea întăririi și curățarea roților ventilatoarelor. Verificarea racordării conexiunilor electrice. Verificarea elementelor mecanice de fixare a părților mobile, lubrifierea lor. Controlul parametrilor de siguranță. Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri. Setarea microprocesoarelor. Curatarea filtrelor de lichid de la nodurile de distributie si de la ventiloconvectoare. Deservirea tehnică a climatizoarelor se va efectua 1 dată pe an, lunile iunie -iulie. Termenul-limită de prestare a serviciilor de deservire tehnică a climatizoarelor și a instalațiilor frigorifice – 20 zile din momentul primirii solicitării de la reprezentantul Beneficiarului. Cheltuielile legate de curatarea filtrelor de lichid si de aer a sistemelor de ventilare sunt incluse in pretul ofertei. Anterior perioadei calde a anului se vor umple (suplini) sistemele de racire-incalzire cu apa, iar anterior perioadei reci a anului se vor elibera instalatiile frigorifice si tevilte exterioare ale sistemelor de racire-incalzire de apa sau solutie. Cheltuielile legate de prestarea acestor servicii la fel sunt incluse in pretul ofertei. În prețul Ofertei sunt incluse toate cheltuielile legate de folosirea autoturnului, alpinștilor, serviciile de transport.	-
----------------	--	--	--	--	---	---	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan Neaga 66