

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SMSREN1339:2010

Certificat de conformitate CV-048-2021

Valabil pînă la 31.12.2021

Conform SMSREN1339:2010



MSREN1339:20

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.12 234
Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI 11.52m

Diferente maxime diagonale, mm/Clasa/marcare	1.5/2/K
Abatere de la planitate si curbura, mm	0.6-0.5
Absorbția de apă {%/Clasa/marcare	3.8/2/B
Rezistența la îngheț-dezghet: kg/m2/Clasa/marcare	0.66/3/D
Rezistența la uzură {mm3/mm2}/Clasa/marcare	7000/5000/4/I
Rezistența la încovoiere {MPa}/Clasa/marcare	7.62/3/U
Masa Netto per palet:	1 152
Masa Brutto per palet:	1 182
Cantitatea pe palet:	11,52
Data fabricării(in serie):	11.11.2021
Data încărcării:	19.11.2021
Cantitatea încărcării:	103,68 m2
Numarul facturii:	IM3175477
Beneficiar:	MEDALMIR SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SMSREN1339:2010

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Strelet Aliona

Data eliberării 19.11.2021



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SMSREN1338:2010
Certificat de conformitate CV-048-2021
Valabil pînă la 31.12.2021
Conform SMSREN1338:2010



MSREN1338:20

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.10 809
Pavaj presat CARAMIDA 20x10x 6cm GRI 9.6 m

Diferente maxime diagonale, mm/Clasa/marcare	1.5/2/K
Absorbția de apă {%/Clasa/marcare	3.8/2/B
Rezistența la îngheț-dezghet: kg/m2/Clasa/marcare	0.66/3/D
Rezistența la uzură {mm3/mm2}/Clasa/marcare	7000/5000/4/I
Rezistența la întindere prin despicare, MPa	3.49
Sarcina de încărcare pe unitatea de lungime, N/mm2	379.0
Emisii radioactive	nu conține
Masa Netto per palet:	1 296
Masa Brutto per palet:	1 326
Cantitatea pe palet:	9,6
Data fabricării (în serie):	14.10.2021
Data încărcării:	18.10.2021
Cantitatea încărcării:	76,8 m2
Numărul facturii:	IM3173773
Beneficiar:	MEDALMIR SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SMSREN1338:2010

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații.

Manager: Strelet Aliona



Data eliberării 18.10.2021

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SMSREN1340:2010
Certificat de conformitate CV-049-2021
Valabil pînă la 31.12.2021
Conform SMSREN1340:2010



MSREN1340:20

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.10 850
Bordur presat mic GRI 0.50x0.20x0.07m p112 buc16kg

Absorbția de apă {%/Clasa/marcare	3.8/2/B
Rezistența la îngheț-dezghet cu saruri de dezghetare/Pierderea de masa,kg/m ²	0.70/3/U
Rezistența la încovoiere {MPa}/Clasa/marcare	4.07/1/S
Rezistența la uzură {mm ³ /mm ² }/Clasa/marcare	6000/5000/4/I
Masa Netto per palet:	1 792
Masa Brutto per palet:	1 822
Cantitatea pe palet:	112
Data fabricării(in serie):	28.09.2021
Data încărcării:	19.10.2021
Cantitatea încărcării:	224 buc.
Numarul facturii:	IM3173836
Beneficiar:	MEDALMIR SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SMSREN1340:2010

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Strelet Aliona



Data eliberării 19.10.2021

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-GOST 6665-91
Certificat de conformitate 001575
Valabil pînă la 31.12.2021
Conform GOST 6665-91



GOST 6665-91

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.10 851
Bordur presat mare GRI 1x0,30x0,15m p18 buc,

Rezistența la îngheț-dezghet; kg/m ² /Clasa/marcare	F 200 / F 200
Pierdere rezistenței {%}	Max. 5 / 1.8
Rezistența la compresiune {MPa}	Min.38.5 B30 / 44.7 B30
Rezistența la încovoiere {MPa}/Clasa/marcare	Min.5.14 Btb 4,0 / 5.73 Btb 4.0
Absorbția de apă {%}/Clasa/marcare	Max. 6.0 / 3.9
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}	Max. 300 Aeff / 32.2Aeff
Termen de garanție:	2 ani
Masa Netto per palet:	1 800
Masa Brutto per palet:	1 830
Cantitatea pe palet:	18
Data fabricării(in serie):	06.10.2021
Data încărcării:	19.10.2021
Cantitatea încărcării:	36 buc
Numarul facturii:	IM3173836
Beneficiar:	MEDALMIR SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de GOST 6665-91

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Strelet Aliona



Data eliberării 19.10.2021

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SMSREN1340:2010
Certificat de conformitate CV-049-2021
Valabil pînă la 31.12.2021
Conform SMSREN1340:2010



MSREN1340:20

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.10 852
Bordur presat mare GRI 0.5x0,30x0,15m 36buc.

Absorbția de apă {%/Clasa/marcare	3.8/2/B
Rezistența la îngheț-dezghet cu saruri de dezghetare/Pierderea de masă,kg/m ²	0.72/3/D
Rezistența la încovoiere {MPa}/Clasa/marcare	3.72/3/D
Rezistența la uzură {mm ³ /mm ² }/Clasa/marcare	6000/5000/4/I
Masa Netto per palet:	1 908
Masa Brutto per palet:	1 938
Cantitatea pe palet:	36
Data fabricării(in serie):	10.09.2021
Data încărcării:	19.10.2021
Cantitatea încărcării:	36 buc
Numărul facturii:	IM3173836
Beneficiar:	MEDALMIR SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SMSREN1340:2010

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Strelet Aliona



Data eliberării 19.10.2021

FABRICAT IN MOLDOVA



CERTIFICAT DE CALITAT E A BETONULUI 9001 : 2015 de la ISO

VINZATORUL „INVEST CONSTRUCT PRO “ SRL

CUMPARATORUL SRL MEDALMIR

DIRECTIA HINCESTI

MARCA BETONULUI M - 200 (C - 12 / 15)

PLASTICITATEA BETONULUI DIN FABRICA DE PREGATIRE 12 / 15 CM

NUMARUL DE SOLUTIE DE AMESTEC ISO 9001 : 2021

DATELE DE CERTIFICAT ISO 9001 :2021

TIMPUL SI ORA DE FABRICATIE 09 - 00

CLASA SI MARCA DE DURITATE E BETONULUI BC 12 / 15

COMPONENTUL DE ADAUGARE IN BETON BV-101-N

COEFICIENTUL DE VARIATIE DUPA DURITATE (%) C - 12 %

DURITATEA RECOMANDATA (KG/M) 186 KG / CM²

COEFICIENTUL DE VARIATIE MEDIE (%) C - 15 %

CLASA DE REZISTENTA A CIMENTULUI 32.5 R

ADAUSUL DE APA LA COMANDA CLIENTULUI _____

CLASA DE CONTINUT A CLORUREI (%) GOST 31108 0.0063 %

MASA DE BETON IN BETONIERA 3 M³

RANDAMENTUL DE PIATRA DUPA FRACTIE 8*16

MATERIA PRIMA (BETON)

" 04 " NOIEMBRIE 2021

OPERATOR

OPERATOR LABORATOR RBU

PIETRIS CONCASAT

