

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele
2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în
coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ocds-b3wdp1-MD-1773128147823_din__10.03.2026
Obiectul achiziției:__ Dulapurilor pentru Telecomunicații (Tip Rack 19” 42U)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1	SC Data Network Cabinet Mobile Floor Mount Network Rack With Perforated Door 42U 800*1200	China	Ningbo Latitude Communication Equipment Co.,Ltd	9.3.1 Caracteristici generale: a. Tip: dulap rack 19”, cu montare pe podea; b. Capacitate: 42U; a. Lățime: 800mm; b. Adâncime: 1 200mm; c. Înălțime: corespunzătoare formatului 42U (aprox. 1 950 mm ± toleranțe constructive); d. Variantă livrare: dezasamblat (flat pack); e. Culoare: negru (RAL 9004 sau RAL 9005); f. Grad de protecție: minim IP20; g. Marcaj de conformitate: CE sau echivalent. 9.3.2 Construcție mecanică: a. Structură realizată din tablă de oțel laminat la rece; b. Grosimea elementelor de rezistență (cadru, profile verticale de montaj): minimum 2.0mm; c. Grosimea elementelor secundare (panouri, uși, acoperiș, elemente auxiliare): minimum 1.2mm; d. Finisaj: degresare, fosfatare și vopsire în câmp electrostatic (powder coating); h. Sarcină statică maximă admisă: minim 1500 kg. 9.3.3 Uși și panouri laterale: i. <u>Ușă frontală:</u> j. deschidere simplă (single open); k. execuție perforată pentru ventilație; l. sistem de închidere cu broască metalică. m. <u>Uși posterioare:</u> n. deschidere dublă (dual open); o. execuție perforată;	9.3.1 Caracteristici generale: a. Tip: dulap rack 19”, cu montare pe podea; b. Capacitate: 42U; c. Lățime: 800mm; d. Adâncime: 1 200mm; e. Înălțime: corespunzătoare formatului 42U (aprox. 1 950 mm ± toleranțe constructive); f. Variantă livrare: dezasamblat (flat pack); g. Culoare: negru (RAL 9004 sau RAL 9005); h. Grad de protecție: minim IP20; i. Marcaj de conformitate: CE sau echivalent. 9.3.2 Construcție mecanică: a. Structură realizată din tablă de oțel laminat la rece; b. Grosimea elementelor de rezistență (cadru, profile verticale de montaj): minimum 2.0mm; c. Grosimea elementelor secundare (panouri, uși, acoperiș, elemente auxiliare): minimum 1.2mm; d. Finisaj: degresare, fosfatare și vopsire în câmp electrostatic (powder coating); e. Sarcină statică maximă admisă: minim 1500 kg. 9.3.3 Uși și panouri laterale: - Ușă frontală: a. deschidere simplă (single open); b. execuție perforată pentru ventilație; c. sistem de închidere cu broască metalică. - Uși posterioare: d. deschidere dublă (dual open); e. execuție perforată;	IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013+A1:2017 IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-8:2017; GB/T19001-2016/ISO9001:2015 standard

			p. sistem de închidere cu broască metalică. q. <u>Panouri laterale:</u> r. demontabile; s. execuție din două părți; t. prevăzute cu sistem de închidere (<i>lacăt sau broască dedicată</i>). 9.3.4 Profile și montaj echipamente: a. 4 profile verticale de montaj 19” (2 <i>față + 2 spate</i>); b. Profilele vor fi prevăzute cu marcaj U numeric; u. Posibilitate de reglare pe adâncime a profilelor; v. Kit de șuruburi și piulițe pentru montaj echipamente (<i>minim 25 seturi</i>). 9.3.5 Introducere cabluri: a. Minim 4 orificii circulare în partea superioară (<i>acoperiș</i>) pentru introducerea cablurilor; b. Minim 2 orificii și/sau plăci detașabile în partea inferioară pentru introducerea cablurilor; w.Orificiile trebuie să permită instalarea de perii sau plăci obturatoare (<i>opțional</i>). 9.3.6 Mobilitate și stabilitate: - Set inclus: a. 4 roți (<i>castoare</i>), dintre care cel puțin două cu frână; b. 4 picioare reglabile pentru nivelare. 9.4 Accesorii incluse în set 9.4.1 Dulapul va fi livrat împreună cu: a. Organizator cablu vertical 42U cu capac – 2 bucăți; b. Organizator cablu vertical 42U – 2 bucăți; x. Tăvi verticale pentru management cablu (<i>minim 2 bucăți</i>). 9.4.2 PDU orizontale 19” 1U: y. 3 bucăți per dulap; z. Montaj rack 19”, 1U; aa. Tensiune 220–240V; bb. Curent nominal 16A, 50Hz; cc. Minim 8 prize tip Schuko (<i>standard european</i>); dd. Întrerupător general iluminat cu protecție la suprasarcină integrată; ee. Carcasă metalică sau aluminiu; ff.Lungime de cablu minim 2m. 9.4.3 Polițe suplimentare: a. 1 buc. poliță fixă per fiecare dulap;	f. sistem de închidere cu broască metalică. - <u>Panouri laterale:</u> g. demontabile; h. execuție din două părți; i. prevăzute cu sistem de închidere (<i>lacăt sau broască dedicată</i>). 9.3.4 Profile și montaj echipamente: a. 4 profile verticale de montaj 19” (2 <i>față + 2 spate</i>); b. Profilele vor fi prevăzute cu marcaj U numeric; c. Posibilitate de reglare pe adâncime a profilelor; d. Kit de șuruburi și piulițe pentru montaj echipamente (<i>minim 25 seturi</i>). 9.3.5 Introducere cabluri: a. Minim 4 orificii circulare în partea superioară (<i>acoperiș</i>) pentru introducerea cablurilor; b. Minim 2 orificii și/sau plăci detașabile în partea inferioară pentru introducerea cablurilor; c. Orificiile trebuie să permită instalarea de perii sau plăci obturatoare (<i>opțional</i>). 9.3.6 Mobilitate și stabilitate: - Set inclus: a. 4 roți (<i>castoare</i>), dintre care cel puțin două cu frână; b. 4 picioare reglabile pentru nivelare. 9.4 Accesorii incluse în set 9.4.1 Dulapul va fi livrat împreună cu: a. Organizator cablu vertical 42U cu capac – 2 bucăți; b. Organizator cablu vertical 42U – 2 bucăți; c. Tăvi verticale pentru management cablu (<i>minim 2 bucăți</i>). 9.4.2 PDU orizontale 19” 1U: gg. 3 bucăți per dulap; hh. Montaj rack 19”, 1U; ii. Tensiune 220–240V; jj.Curent nominal 16A, 50Hz; kk. Minim 8 prize tip Schuko (<i>standard european</i>); ll. Întrerupător general iluminat cu protecție la suprasarcină integrată; mm. Carcasă metalică sau aluminiu; nn. Lungime de cablu minim 2m. 9.4.3 Polițe suplimentare: a. 1 buc. poliță fixă per fiecare dulap; b. Grosime minim 1.2mm;	
--	--	--	---	---	--

				b. Grosime minim 1.2mm; c. Capacitate minim 100 kg; d. Dimensiune compatibilă 800x1200mm.	e. Capacitate minim 100 kg; f. Dimensiune compatibilă 800x1200mm.	
<i>[adăugați numărul de rînduri și detalii conform numărului de articole individuale solicitate în cadrul lotului]</i>						
Total lot 1	10 buc					
Lotul 2	220-240V 16A 1P 18×Schuko (Type F) Main MCB + LED 3M Schuko plug.	China	Orient Tech Limited	10.1 PDU verticale (0U): 10.1.1 Montaj vertical 0U în zona posterioară (<i>colț interior</i>), pe montanții posteriori sau pe suport 0U dedicat, fără a afecta posibilitatea instalării organizatoarelor de cablu prevăzute la pct. 9.4.1; 10.1.2 Curent nominal: 16A pentru alimentare monofazată 10.1.3 Tip intrare: a b. Fișă Schuko pentru PDU 16A; 10.1.4 Număr și tip prize conform Anexei Nr. 3; 18×Schuko (Type F) 10.1.5 Protecție prin disjunctor integrat (<i>general pentru varianta monofazată / separat pe faze pentru varianta trifazată, conform Anexei Nr. 3</i>); 10.1.6 Lungime compatibilă 42U; 10.1.7 Carcasă aluminiu; 10.1.8 Indicare vizuală alimentare (<i>LED</i>); 10.1.9 Grad de protecție minimum IP20; 10.1.10 Temperatură operare 0–45°C; 10.1.11 Conductoare interne din cupru; 10.1.12 Lungime cablu minim 3m.	10.1 PDU verticale (0U): 10.1.1 Montaj vertical 0U în zona posterioară (<i>colț interior</i>), pe montanții posteriori sau pe suport 0U dedicat, fără a afecta posibilitatea instalării organizatoarelor de cablu prevăzute la pct. 9.4.1; 10.1.2 Curent nominal: 16A pentru alimentare monofazată; 10.1.3 Tip intrare: a b. Fișă Schuko pentru PDU 16A; 10.1.4 Număr și tip prize conform Anexei Nr. 3; 18×Schuko (Type F) 10.1.5 Protecție prin disjunctor integrat (<i>general pentru varianta monofazată / separat pe faze pentru varianta trifazată, conform Anexei Nr. 3</i>); 10.1.6 Lungime compatibilă 42U; 10.1.7 Carcasă aluminiu; 10.1.8 Indicare vizuală alimentare (<i>LED</i>); 10.1.9 Grad de protecție minimum IP20; 10.1.10 Temperatură operare 0–45°C; 10.1.11 Conductoare interne din cupru; 10.1.12 Lungime cablu minim 3m.	
Lotul 2	380-400V 32A 3P 16C13+2C19 (6/phase) MCB/phase 3M IEC60309 32A.	China	Orient Tech Limited	10.1 PDU verticale (0U): 10.1.1 Montaj vertical 0U în zona posterioară (<i>colț interior</i>), pe montanții posteriori sau pe suport 0U dedicat, fără a afecta posibilitatea instalării organizatoarelor de cablu prevăzute la pct. 9.4.1; 10.1.2 Curent nominal: 32A pentru alimentare trifazată, în funcție de soluția tehnică ofertată; 10.1.3 Tip intrare: a. IEC60309 32A pentru PDU 32A; b. 10.1.4 Număr și tip prize conform Anexei Nr. 3; 16C13+2C19 10.1.5 Protecție prin disjunctor integrat (<i>general pentru varianta monofazată / separat pe faze pentru varianta trifazată, conform Anexei Nr. 3</i>); 10.1.6 Lungime compatibilă 42U; 10.1.7 Carcasă aluminiu; 10.1.8 Indicare vizuală alimentare (<i>LED</i>); 10.1.9 Grad de protecție minimum IP20; 10.1.10 Temperatură operare 0–45°C; 10.1.11 Conductoare interne din cupru; 10.1.12 Lungime cablu minim 3m.	10.1 PDU verticale (0U): 10.1.1 Montaj vertical 0U în zona posterioară (<i>colț interior</i>), pe montanții posteriori sau pe suport 0U dedicat, fără a afecta posibilitatea instalării organizatoarelor de cablu prevăzute la pct. 9.4.1; 10.1.2 Curent nominal: 32A pentru alimentare trifazată, în funcție de soluția tehnică ofertată; 10.1.3 Tip intrare: a. IEC60309 32A pentru PDU 32A; b. 10.1.4 Număr și tip prize conform Anexei Nr. 3; 16C13+2C19 10.1.5 Protecție prin disjunctor integrat (<i>general pentru varianta monofazată / separat pe faze pentru varianta trifazată, conform Anexei Nr. 3</i>); 10.1.6 Lungime compatibilă 42U; 10.1.7 Carcasă aluminiu; 10.1.8 Indicare vizuală alimentare (<i>LED</i>); 10.1.9 Grad de protecție minimum IP20; 10.1.10 Temperatură operare 0–45°C; 10.1.11 Conductoare interne din cupru; 10.1.12 Lungime cablu minim 3m.	

TOTAL	30					

Semnat:_____ Numele, Prenumele: __Vitalie ZUBCU__ În calitate de: __Administrator__
Ofertantul: __SC DIGIMAX SRL__ Adresa: _____ Gradina Botanica 14/3, Chisinau, RM_