



nr. 02-14/306

data 28.04.2026

BTS PRO SRL

e-mail: office@bts.md

Evrinet SRL

e-mail: achizitii.evrinet@gmail.com

IM CASA DE COMERT

„ODESKABEL-MOLDOVA” SRL

e-mail: o.muntean@okm.md

TRIOMAC SRL

e-mail: tenders@scop.md

Prin prezenta, IP Compania „Teleradio-Moldova” vă informează despre rezultatele evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție publică prin licitație deschisă nr. [ocds-b3wdp1-MD-1773838981440](#) din 08.04.2026 cu privire la achiziționarea **Surselor de alimentare neîntreruptibilă – UPS (repetat)**.

Conform, deciziei Grupului de lucru pentru achiziții publice TRM, în temeiul prevederilor art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se acceptă ofertele operatorilor economici, după cum urmează:

1) Evrinet SRL pentru **Lotul nr. 1**, deoarece specificațiile tehnice propuse nu corespund cu cele solicitate, și anume autoritatea contractantă a solicitat **UPS cu capacitate 3000 VA/2700 W, cu cartelă de rețea...Tehnologie: Line-Interactive cu AVR (stabilizare automată a tensiunii fără trecere pe baterie)....Tensiune de intrare: domeniu de funcționare: minimum 160–286 V AC, monofazic. Tensiune de ieșire: 230 V AC ±5%**, însă operatorul economic a propus modelul **CyberPower OLS3000ERT2UA+RMCARD205 -UPS Online Double Conversion; Putere: 3000 VA/2700 W; Tensiune intrare: 160 – 300V AC; Tensiune ieșire: 230 V AC ±1%**; conform fișei tehnice s-a constatat că un echipament cu un prag minim de funcționare de la **190-300V AC**.

2) IM CASA DE COMERT ODESKABEL-MOLDOVA SRL, deoarece specificațiile tehnice propuse nu corespund cu cele solicitate, și anume:

- pentru **Lotul nr. 1** autoritatea contractantă a solicitat Tehnologie: **Line-Interactive cu AVR (stabilizare automată a tensiunii fără trecere pe baterie)...**leșiri: **minimum 8 prize IEC C13, minimum 1 priză**, însă operatorul economic a propus Tehnologie: **Online, dublă conversie, VFI- SS-111 (IEC 62040-3)...**leșiri: **6 prize IEC C13.**

- pentru **Lotul 2, poziția 2.1.**, autoritatea contractantă a solicitat **Tensiune de intrare: domeniu de funcționare: minimum 176–300 V AC**, însă operatorul economic a propus **Tensiune de intrare: domeniu de funcționare: 176–280V AC**, astfel, nu respectă domeniul minim al tensiunii de intrare.

- pentru **Lotul 2, poziția 2.2.**, autoritatea contractantă a solicitat **Compatibilitate: modulul de baterii trebuie să fie dedicat și proiectat special pentru UPS APC SRT5KRMXLI**

compatibilitate mecanică, însă operatorul economic a propus *Compatibilitate: modulul de baterii este dedicat și proiectat special pentru UPS KEOR DK 5000VA/6000W compatibilitate mecanică.*

3) **TRIOMAC SRL**, deoarece specificațiile tehnice propuse nu corespund cu cele solicitate, și anume:

- pentru **Lotul 2 poziția 2.1.** autoritatea contractantă a solicitat *Tensiune de intrare: domeniu de funcționare: minimum 176–300 V AC*, însă operatorul economic a propus *Tensiune de intrare: domeniu de funcționare: 176-276 V AC*, astfel, nu respectă domeniul minim al tensiunii de intrare.

- pentru **Lotul 2, poziția 2.2.** autoritatea contractantă a solicitat *Compatibilitate: modulul de baterii trebuie să fie dedicat și proiectat special pentru UPS APC SRT5KRMXLI compatibilitate mecanică....*, însă operatorul economic a propus *Compatibilitate: modulul de baterii este dedicat și proiectat special pentru UPS Eaton 9E6KIR compatibilitate mecanică.*

Totodată, conform deciziei Grupului de lucru pentru achiziții publice TRM, sunt desemnați câștigători la procedura de achiziție nominalizată operatorii economici, ofertele cărora corespund tuturor cerințelor expuse în documentația de atribuire, după cum urmează:

- 1) **Triomac SRL – Lotul nr. 1**
- 2) **BTS PRO SRL – Lotul nr. 2**

Reieșind din cele expuse supra, potrivit cadrului normativ în vigoare urmează încheierea contractului de achiziții publice cu operatorii economici **Triomac SRL** și **BTS PRO SRL** conform loturilor atribuite.

Totodată, atragem atenția operatorilor economici **Triomac SRL** și **BTS PRO SRL** desemnați câștigători despre obligativitatea de a prezenta:

1. Garanția de bună execuție (*cuantumul 5% din valoarea contractului, inclusiv TVA, transfer la contul I.P. Compania „Teleradio-Moldova”*) a contractului, potrivit prevederilor art. 68 alin. (8) din Legea prenotată, fapt prevăzut în documentația de atribuire, în cazul neprezentării garanției de bună execuție, până la semnarea contractului de achiziții publice sau în caz de refuz de a semna contractul nominalizat în termenul stabilit în documentația de atribuire.

2. Declarația pe propria răspundere privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, în termen de 5 zile după data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, autorității contractante și Agenției Achiziții Publice.

De asemenea, vă informăm despre aplicarea termenului de așteptare de 11 zile, în cazul transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin mijloace electronice, conform Legii nr. 20 din 26 februarie 2026 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și de concesiune, care a intrat în vigoare la 1 aprilie 2026.

Vă mulțumim pentru participare.

**Președintele grupului de lucru
pentru achiziții publice**



Veaceslav RUSU