



S.R.L. "DUO – EGO"

Republica Moldova, Chișinău

Adresa juridică:

MD-2075, RM, Chișinău, str. Bucovinei 7

Adresa poștală:

MD-2075, RM, Chișinău, str. Bucovinei 7

Tel: 022350031 Fax: 022408517

BC "Moldindconbank" S.A.

Codul bancii: MOLDM2X349

IBAN: MD41ML000000002251649241




CF: 1003600054102

TVA: 0605273

Oferta tehnica conform caietului de sarcini

Referință: Lucrări de montaj a sistemelor de condiționare a aerului pentru Procuratura de Circumscripție Balti

09.07.2024

NR	ECHIPAMENTE	CANT.	P.U. lei	P.T.lei
1	 <p>Aparat de condiționare a aerului casnic (split-sistem) AIRFEL LTNX/LTRX 25 INVERTER (9000 BTU) Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate de răcire – 9000 BTU/h; -capacitate de încălzire – 10000 BTU/h; -clasa de eficiența energetică: în regim de răcire – A++, în regim de încălzire – A+; -consum: Nominal – 730 W Max – 1200 W -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire min. +40°C; -temperatura exterioară la încălzire min. -15°C sau mai joasă; -agent termic R32; -nivel de presiune acustic bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului nr.362/2014</p>	9 Buc	6000,00	54 000,00
2	 <p>Traseu frigorific, 9000 BTU-12000 BTU</p>	45 m	234,00	10 530,00
3	 <p>Suport conditioner A/C</p>	9 set	194,00	1 746,00
Pret Total echipamente, lei				66 276,00

<p>Manopera,MDL(Montarea aparatelor de condiționare a aerului casnice (split-sistem):Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 26-50 cm,Executarea șanțurilor de până la 5 cm adâncime,Țeavă din cupru, montată prin sudură, la legătura corpurilor și aparatelor de încălzire, Țeava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. (Drenaj),Montarea aparatelor de condiționare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic, Cerinte tehnice minime pentru AAC:</p> <p>Aparat de condiționare a aerului casnic (split-sistem), Cerințe tehnice minime pentru AAC:</p> <p>-tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate de răcire – 9000 BTU/h; -capacitate de încălzire – 10000 BTU/h; -clasa de eficienta energetica: în regim de răcire – A++, în regim de încălzire – A+; -consum: Nominal – 730 W Max – 1200 W -sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioara la răcire min. +40°C; -temperatura exterioara la încălzire min. -15°C sau mai joasă; -agent termic R32; -nivel de presiune acustic bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului nr.362/2014, Complet echipat, inclusiv suport. (Blocurile interne si externe, țevi de cupru, cu preț=0) Materiale mărunte=1,050</p>	18 045,00
Cheltuieli de transport, lei	2 084,00
Pret total, fara TVA, lei	86405,00

Semnatura : _____

Partenerii

