

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1673439806823(21071479)

Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului de detectare - alarmare a incendiilor în blocul administrativ, mun. Chișinău, str.M.Viteazul,11/1

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului de detectare – alarmare și înștiințare vocală în caz de incendiu în blocul administrativ, mun. Chișinău, str.M.Viteazul,11/1 .	Servicii de deservire	Moldova	IS "Servicii Paza" a MAI	1. Centrala modulară adresabilă de detecție la incendiu "PREVEDIA-216" cu două bucle - 1; 2. Modul cu două bucle (IFM2L) – 1; 3. Modul cu 4 ieșiri tip releu (IFM4R) – 1; 4. Modul apelator vocal și comunicator digital (IFMDIAL) – 1; 5. Modul imprimantă tehnică și de semnalizare cu LED (FPMLEDPRN) – 1; 6. Acumulator 12V/50Ah – 4; 7. Modul adresabil cu o intrare și o ieșire supervizată și releu	1. Centrala modulară adresabilă de detecție la incendiu "PREVEDIA-216" cu două bucle - 1; 2. Modul cu două bucle (IFM2L) – 1; 3. Modul cu 4 ieșiri tip releu (IFM4R) – 1; 4. Modul apelator vocal și comunicator digital (IFMDIAL) – 1; 5. Modul imprimantă tehnică și de semnalizare cu LED (FPMLEDPRN) – 1; 6. Acumulator 12V/50Ah – 4; 7. Modul adresabil cu o intrare și o ieșire supervizată și releu	

				(EM312SR) – 12; 8. Detector adresabil optic de fum – 258; 9. Detector adresabil de temperatură – 4; 10. Buton manual de alarmare la incendiu (EC0020) – 38; 11. Panou optic de avertizare vizual – 13; 12. Sirena adresabilă de incendiu (protocol Enea) – 2. <i>Standarde de referință:</i> NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu SM CEN/TS 54 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu <i>Serviciile vor fi prestate în conformitate cu specificațiile tehnice și cerințele din Anexa la Anunțul de participare.</i>	(EM312SR) – 12; 8. Detector adresabil optic de fum – 258; 9. Detector adresabil de temperatură – 4; 10. Buton manual de alarmare la incendiu (EC0020) – 38; 11. Panou optic de avertizare vizual – 13; 12. Sirena adresabilă de incendiu (protocol Enea) – 2. <i>Standarde de referință:</i> NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu SM CEN/TS 54 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu Serviciile vor fi prestate în conformitate cu specificațiile tehnice și cerințele din Anexa la Anunțul de participare.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Constantin BUSUIOC În calitate de: Director adjunct

Ofertantul: ÎS «Servicii Paza» a MAI Adresa: Chișinău str.M. Varlaam, 79



DPT: H.B. Mitzaru

Handwritten signature