

### Specificații tehnice

**Numărul procedurii de achiziție:** ID ocds-b3wdp1-MD-1738850476034, publicat la 06.02.2025 (16:03)

**Obiectul achiziției:** Servicii de deservire tehnică și reparație a aparatelor de aer condiționat pentru anul 2025.

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Deservirea tehnică aparatelor de aer condiționat</b>	deservire	Moldova	S.R.L. "IWI GROUP SOLUTION"	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificarea indicației pe ecran a comenzilor de lucru al aparatului de aer condiționat.</li> <li>2. Verificarea prezenței pe ecran a tuturor semnelor convenționale</li> <li>3. Verificarea îndeplinirii comenzilor de lucru al aparatului de aer condiționat.</li> <li>4. Verificarea indicatoarelor aferente ecranului panoului de comandă</li> <li>5. Verificarea presiunii circuitului frigorific al aparatului de aer condiționat în regimurile de încălzire și răcire.</li> <li>6. Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire.</li> <li>7. Verificarea jaluzelelor și a mecanismului de acționare a lor.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificarea indicației pe ecran a comenzilor de lucru al aparatului de aer condiționat.</li> <li>2. Verificarea prezenței pe ecran a tuturor semnelor convenționale</li> <li>3. Verificarea îndeplinirii comenzilor de lucru al aparatului de aer condiționat.</li> <li>4. Verificarea indicatoarelor aferente ecranului panoului de comandă</li> <li>5. Verificarea presiunii circuitului frigorific al aparatului de aer condiționat în regimurile de încălzire și răcire.</li> <li>6. Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire.</li> </ol>	

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				<p>8. Dezasamblarea/asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului.</p> <p>9. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior.</p> <p>10. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior.</p> <p>11. Verificarea și curățarea grilei de admisie a aerului și a filtrelor de aer.</p> <p>12. Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior.</p> <p>13. Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri.</p> <p>14. Verificarea funcționării sistemului de drenare.</p> <p>15. Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicele) ventilatoarelor.</p> <p>16. Verificarea componentelor electrice: releu, aparataj de reglare, elemente de urgență.</p> <p>17. Verificarea tensiunii electrice.</p> <p>18. Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate).</p> <p>19. Diagnostica blocurilor electronice.</p>	<p>7. Verificarea jaluzelelor și a mecanismului de acționare a lor.</p> <p>8. Dezasamblarea/asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului.</p> <p>9. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior.</p> <p>10. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior.</p> <p>11. Verificarea și curățarea grilei de admisie a aerului și a filtrelor de aer.</p> <p>12. Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior.</p> <p>13. Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri.</p> <p>14. Verificarea funcționării sistemului de drenare.</p> <p>15. Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicele) ventilatoarelor.</p> <p>16. Verificarea componentelor electrice: releu, aparataj de reglare, elemente de urgență.</p> <p>17. Verificarea tensiunii electrice.</p> <p>18. Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate).</p>	

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				20. Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitat	19. Diagnostica blocurilor electronice. 20. Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitat	
<b>Servicii de reparația aparatelor de aer condiționat</b>	deservire	Moldova	S.R.L. "IWI GROUP SOLUTION"	<p>1. Identificarea, lichidarea scurgerilor și alimentarea cu agent frigorific (<b>include prețul agentului frigorific</b>)</p> <p>2. Înlocuirea condensatoarelor electrice (<b>include prețul pieselor, materialelor</b>)</p> <p>3. Înlocuirea sau reparația plăcii electronice a aparatului de aer condiționat. (<b>include prețul pieselor, materialelor</b>).</p> <p>4. Înlocuirea sau reparația ventilatoarelor blocurilor interior și exterior (<b>include prețul pieselor, materialelor</b>).</p> <p>5. Înlocuirea sau reparația panourilor de comandă sau telecomenzilor (<b>include prețul pieselor, materialelor</b>).</p> <p>6. Curățarea (desfundarea) țevilor de drenare.</p> <p>7. Înlocuirea sau reparația pompelor de renare (<b>include prețul pieselor, materialelor</b>).</p>	<p>1. Identificarea, lichidarea scurgerilor și alimentarea cu agent frigorific (<b>prețul agentului frigorific – 450 lei kg</b>)</p> <p>2. Înlocuirea condensatoarelor electrice (<b>prețul pieselor – 110 lei buc.</b>)</p> <p>3. Înlocuirea sau reparația plăcii electronice a aparatului de aer condiționat. (<b>prețul pieselor, materialelor – 650 lei buc.</b>).</p> <p>4. Înlocuirea sau reparația ventilatoarelor blocurilor interior și exterior (<b>prețul pieselor, materialelor – 1500 lei buc.</b>).</p> <p>5. Înlocuirea sau reparația panourilor de comandă sau telecomenzilor (<b>prețul pieselor, materialelor – 250 lei buc.</b>).</p> <p>6. Curățarea (desfundarea) țevilor de drenare (<b>140 lei buc.</b>).</p>	

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					7. Înlocuirea sau reparația pompelor de drenare ( <b>prețul pieselor, materialelor – 1850 lei buc.</b> ).	
<b>Servicii de Demontarea și montarea a unui condiționer</b>	deservire	Moldova	S.R.L. "IWI GROUP SOLUTION"	Servicii de Demontarea și montarea a unui condiționer. În oferta de preț se va include piesele și materialele pentru acest serviciu	Servicii de Demontarea și montarea a unui condiționer ( <b>2 500 lei buc.</b> )	

13.02.2025

*Ofertant/candidat,*  
**S.R.L. „IWI GROUP SOLUTION”,**  
*administrator MUNTEANU Igor*

---