



Fid.1
CNP-2A 3x35+1x50
L=33m
Continuare vezi planșa
Nr.17

Îmbinare cu planșa
Nr.17

Îmbinare cu planșa
Nr.17

NOTĂ:
Rețeaua electrică al iluminatului public este îndeplinită cu conductoare torsadate de tip CNP-2A, cu secțiunea 3x35+1x50 mm, pozate pe piloni armați existenți. Plafonierele destinate pentru iluminatul public, sunt prevăzute de tip „SMD 75 W LED 6500K”.
Evidența energiei electrice, este realizată printr-un contor monofazat, cu afișaj electronic, legalizat peticitoriul RM, testat metrologic, instalat la postul de transformatoare în cutie de tip BZUM-DDE 3-63. Conectarea iluminatului este îndeplinită în mod automat/manual prin intermediul unui demaror și releu cu temporizare

- Semnificația convențională:
- Corp de iluminat stradal LED 75 W 6500K SMD
 - Pilon existent
 - Cablu cu izolație din PVC CNP-2A 3x35+1x50
 - Cutie de evidență BZUM DDE 3-63
 - ≡ Priză de pământ
 - Post de transformatoare existent (PT)

						Obiect № 05-08/2017 IEE		
						Renovarea rețelei de iluminat public din mun. Cahul str. Vasile Alecsandrii, bd. Prospectul Republicii, str. Dunării, str. Griviței		
							Scara	Coala
							P.E.	10
						SRL "PANPROIECT PLUS"		
I.S.P.	Titarciuc V.					Planul traseului liniei electrice de iluminat public, 0,4kV din mun. Cahul str. Dunării (PT-4430)		
Executat	Chiriac I.							