


ДСТУ ISO 9001:2018
ISO 9001:2015 IDT
Сертифікат
№ 80108.СУЯ.383-23



ЕКІПАЖ
ТЕХНОЛОГІЧНА ГРУПА

ЗАЗЕМЛЕННЯ ПЕРЕНОСНЕ
ЗПП-15В2-3/1-25Х-767

ПАСПОРТ
05.03-015-767 ПС

1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

1.1 Заземлення переносне ЗПП-15В2-3/1-25Х-767 призначене для захисту працюючих на відключених ділянках РП від поразки електричним струмом у випадку помилкової подачі напруги на цю ділянку або появи на них наведеної напруги.

1.2 Заземлення виготовлене для робіт у кліматичних умовах У категорії 1 за ГОСТ 15150-69.

2 БУДОВА ТА СКЛАД ЗАЗЕМЛЕННЯ

Заземлення складається із штанги ізолюючої, гнучких провідників для закорочування між собою та заземлення струмоведучих частин установки, із гвинтовими затискачами для закріплення його на струмоведучих частинах і сталевій трубі для приєднання до заземлюючих провідників або до заземлених конструкцій.

Гнучкий провідник виготовлений з мідних жил, покритих прозорою полімерною оболонкою. Кінці провідника запресовані в кабельні наконечники. Для захисту провідника від злому, у місцях його приєднання до наконечників є гнучкі амортизатори з полімерного матеріалу.

Штанга ізолююча складається з трьох частин: ізолюючої частини, рукоятки, і робочої частини. На межі ізолюючої частини штанги і рукоятки встановлене кільце із ізолюючого матеріалу. Робоча частина штанги представляє собою вузол для кріплення гвинта заземлюючого затискача.

3 ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Основні параметри і габаритні розміри заземлення наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування параметру	
Номинальна напруга електроустановок, кВ	15
Довжина ізолюючої частини штанг, м, не менше	0,7
Довжина рукоятки, м, не менше	0,3
Довжина штанги ізолюючої у транспортному положенні, м, не більше	1,2
Довжина провідника, що заземлює, м, не менше	2,5
Довжина кожного з закорочуючих провідників, м, не менше	1,25
Кількість затискачів, шт.	3
Перетин провідника, мм ² , не менше	25
Струм термічної стійкості протягом 3 с., кА	4,0
Струм динамічної стійкості, кА	22,0
Маса, кг, не більше	3,9

4 КОМПЛЕКТНІСТЬ

У комплект постачання заземлення входять:

- а) заземлення ЗПП-15В2-3/1-25Х-767;
- б) штанга заземлення ізолююча ШЗ-15 з паспортом 70.15-102 ПС – 1 шт;
- в) паспорт 05.03-015-767 ПС;
- г) сумка (на вимогу).

5 ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ

5.1 Встановлення й зняття переносних заземлень повинні виконуватися в діелектричних рукавичках із застосуванням ізолюючої штанги.

5.2 Кожне переносне заземлення має бути оглянуте не рідше 1 разу в 3 місяці, а також перед використанням. При пошкодженні контактних з'єднань, зниженні механічної міцності провідників, розплавлюванні їх, обриву більш 5% жил і після роботи в режимі короткого замикання переносні заземлення знімаються з експлуатації.

5.3 Встановлення заземлення провадиться в наступному порядку:

5.3.1 Встановлювати заземлення необхідно безпосередньо після перевірки відсутності напруги.

5.3.2 Переносні заземлення спочатку потрібно приєднати до заземлюючого пристрою, а потім установити на струмоведучі частини.

Знімати переносне заземлення слід в зворотній послідовності: спочатку зняти його зі струмоведучих частин, а потім від'єднати від заземлюючого пристрою.

6 ВКАЗІВКИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Заземлення повинне експлуатуватися з урахуванням вимог нормативної документації:

- "Правила безпечної експлуатації електроустановок" (НПАОП 40.1-1.01-97);
- "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів" (НПАОП 40.1-1.21-98);
- "Правила експлуатації електрозахисних засобів" (НПАОП 40.1-1.07-01).

7 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

7.1 Виробник гарантує відповідність заземлення вимогам ТУ У 21191464.011-2000 при дотриманні умов транспортування, експлуатації і збереження.

7.2 Гарантійний термін експлуатації - два роки з моменту введення в експлуатацію (але не більше 2,5 року з дня отримання споживачем зі складу підприємства-виробника).

7.3 Адреса виробника:

ООО ТГ «ЭКИПАЖ»

61000, Україна, г. Харьков, ГСП, ул. Енакиевская, 4,

тел./факс +380 (57) 778-0161; (572) 93-3147 тел. +380 (67) 5767660(55)

Viber/WhatsApp/ +380(67)5767655(60) Telegram: @sas43_sales

E-mail: ekipageved@gmail.com; ekipage.kharkov@gmail.com

<http://www.ekipage.com>

8 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

8.1 Транспортування заземлення може проводитися будь-яким видом критого транспорту, за умови зберігання його від механічних ушкоджень.

8.2 Умови зберігання заземлення у споживача 2(с) за ГОСТ 15150-69.

8.3 Заземлення не повинне піддаватися впливу кислот, бензину і розчинників.

9 ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ

9.1 Гарантійні претензії від споживачів приймаються тільки за умови дотримання ними правил транспортування, експлуатації, зберігання й при наданні:

- паспорта на виріб;
- накладної на придбання даного виробу у виробників або дилерів.

9.2 У випадку виявлення дефектів або неправильної комплектації звертатися до виробника.

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Заземлення ЗПП-15В2-3/1-25Х-767 відповідає конструкторській документації і ТУ У 21191464.011-2000 і визнано придатним для експлуатації.

№ _____

Перетин провідника 25 мм²

Дата виготовлення 12.07.2024

М.П.

Підпис особи , відповідальної за приймання _____