



ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ДСНС УКРАЇНИ  
Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
Призначений орган № UA.TR.056

STATE CERTIFICATION CENTER OF SES OF UKRAINE  
Ukraine, 01024, Kyiv, Str. Kruglouniversitetska, 20/1  
Notified Body № UA.TR.056

**СЕРТИФІКАТ СТАБІЛЬНОСТІ**  
**ПОКАЗНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ**  
CERTIFICATE OF CONSTANCY  
OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT



10206  
Сертифікація  
продукції

Зареєстровано в Реєстрі № **DCS.CPR.056.0024-25**  
Registered in the Register

Термін дії з **16 липня 2025** до **09 лютого 2028**  
Valid from/valid until

Відповідно до Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» даний сертифікат поширюється на будівельну продукцію

Будівельна продукція  
Construction product

Пристрої вводу-виводу адресні з ізолятором короткого замикання AM-Multi, AM-Converter, AM-OUT2R, AM-OUT1R+, AM-IN4, AM-IND, AM-BTN

код УКТ ЗЕД

26.30.50-80.00

код ДКПП

Відповідає вимогам  
Complies with the requirements

Даний сертифікат підтверджує, що всі вимоги з оцінки та перевірки стабільності показників, наведені в додатку ZA ДСТУ EN 54-18:2009 Системи пожежної сигналізації. Частина 18. Пристрої вводу-виводу (EN 54-18:2005, IDT); додатку ZA ДСТУ EN 54-17:2009 «Системи пожежної сигналізації. Частина 17. Ізолятори короткого замикання (EN 54-17:2005, IDT)» згідно із системою 1 виконуються. Контроль виробництва продукції на підприємстві, що здійснюється виробником, оцінюється для забезпечення стабільності показників будівельної продукції

Підприємство-виробник  
Enterprise-manufacturer

ТОВ «ТІРАС-12»  
адреса: 21021, м. Вінниця, пров. Хмельницького шосе, 2, буд. 8,  
код ЄДРПОУ 25499704

Сертифікат видано  
Certificate issued

ТОВ «ТІРАС-12»  
адреса: 21021, м. Вінниця, пров. Хмельницького шосе, 2, буд. 8,  
код ЄДРПОУ 25499704

Загальна інформація  
General information

Даний сертифікат був виданий вперше 16.07.2025 та буде залишатися дійсним (але не довше, ніж до 09.02.2028), або до тих пір, поки національний стандарт, будівельна продукція, методи оцінки та перевірки стабільності показників та умови виробництва на підприємстві не зміняться суттєво або до призупинення чи скасування призначеним органом. Показники суттєвих експлуатаційних характеристик вказані у Додатках 1, 2 до сертифіката, які є невід'ємною частиною цього сертифіката

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності  
Certificate is issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,  
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі  
On the basis of

Протоколи випробувань від 29.11.2019 №№ 87/2019, 88/2019, 89/2019, 93/2019, 94/2019 ВЦ ТОВ «РОСТОК-ВЦ» (атестат акредитації від 01.08.2017 №2Н416), від 28.07.2021 №№ 812/2021С, 813/2021С Випробувального центру Науково-виробничого Колективного Підприємства «Стандарт-Сервіс» (атестат акредитації від 13.04.2021 №20317), від 16.08.2023 №№ ПС2023.08.16.01, ПС2023.08.16.02, від 02.06.2025 № ПС2025.06.02.01, від 17.06.2025 №№ ПС2025.06.17.01, ПС2025.06.17.02, ПС2025.06.17.03 ВЛ «СЕРТ АСУ» ТОВ «СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР АСУ» (атестат акредитації від 06.08.2021 № 201253), від 16.06.2025 № 0722-5-2025, від 20.06.2025 № 0723-5-2025, від 25.06.2025 № 0724-5-2025, від 30.06.2025 № 0725-5-2025 Державного підприємства «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ») (атестат акредитації від 02.07.2024 № 20635). Звіт з первинного інспектування виробничого підприємства та контролю виробництва на підприємстві від 19.12.2024 № 03, Рішення від 16.07.2025 № 0047CPR1 Державного центру сертифікації ДСНС України

**Олександр ГРУШОВІНЧУК**

Чинність сертифіката можна перевірити  
в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34



CC № 000025



ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ДСНС УКРАЇНИ  
Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
Призначений орган № UA.TR.056

STATE CERTIFICATION CENTER OF SES OF UKRAINE  
Ukraine, 01024, Kyiv, Str. Kruglouniversitetska, 20/1  
Notified Body № UA.TR.056

# ДОДАТОК 1

до сертифіката стабільності показників будівельної продукції  
SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY  
OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT



10206  
Сертифікація  
продукції

Зареєстровано в Реєстрі №  
Registered in the Register

**DCS.CPR.056.0024-25**

Термін дії з

**16 липня 2025**

до

**09 лютого 2028**

Valid from/valid until

Показники суттєвих експлуатаційних характеристик згідно вимог ДСТУ EN 54-18:2009

Суттєві характеристики	Вимоги розділів (пунктів) стандарту ДСТУ EN 54-18:2009	Визначений рівень або клас
Функційне випробування	5.1.4	Відповідає
Функціонування за умов зміни параметрів електроживлення	5.2	Відповідає
Сухе тепло (за умов функціонування)	5.3	Відповідає
Холод (за умов функціонування)	5.4	Відповідає
Вологе тепло, циклічний режим (за умов функціонування)	5.5	Відповідає
Вологе тепло, постійний режим (тривале впливання)	5.6	Відповідає
Корозійне впливання діоксиду сірки SO <sub>2</sub> (тривале впливання)	5.7	Відповідає
Поштовх (за умов функціонування)	5.8	Відповідає
Удар (за умов функціонування)	5.9	Відповідає
Вібрація синусоїдна (за умов функціонування)	5.10	Відповідає
Вібрація синусоїдна (тривале впливання)	5.11	Відповідає
Електромагнітна сумісність (ЕМС) (за умов функціонування)		
Зміни напруги живлення змінного струму	5.12 a)	Не застосовується до даної продукції
Провали та короткі переривання напруги живлення змінного струму	5.12 b)	Не застосовується до даної продукції
Електростатичні розряди	5.12 c)	Відповідає
Випромінювані електромагнітні поля	5.12 d)	Відповідає
Кондуктивні завади, спричинені електромагнітними полями	5.12 e)	Відповідає
Пачки короткочасних перехідних імпульсів	5.12 f)	Відповідає
Повільні кидки напруги великої енергії	5.12 g)	Відповідає

Використання за призначенням: пожежна безпека.



**Олександр ГРУШОВІНЧУК**



Чинність сертифіката можна перевірити  
в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

СД № 000048



ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ДСНС УКРАЇНИ  
Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
Призначений орган № UA.TR.056

STATE CERTIFICATION CENTER OF SES OF UKRAINE  
Ukraine, 01024, Kyiv, Str. Kruglouniversitetska, 20/1  
Notified Body № UA.TR.056

## ДОДАТОК 2

до сертифіката стабільності показників будівельної продукції  
SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY  
OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT



10206  
Сертифікація  
продукції

Зареєстровано в Реєстрі № **DCS.CPR.056.0024-25**  
Registered in the Register

Термін дії з **16 липня 2025** до **09 лютого 2028**  
Valid from/valid until

Показники суттєвих експлуатаційних характеристик згідно вимог ДСТУ EN 54-17:2009

Суттєві характеристики	Вимоги розділів (пунктів) стандарту ДСТУ EN 54-17:2009	Визначений рівень або клас
Відповідність стандарту	4.1	Відповідає
Вбудована індикація стану	4.2	Не застосовується до даної продукції
Підімкнення допоміжних пристроїв	4.3	Не застосовується до даної продукції
Контролювання знімних ізоляторів короткого замикання	4.4	Не застосовується до даної продукції
Настройки виробника	4.5	Не застосовується до даної продукції
Регулювання характеристик на місці експлуатування	4.6	Не застосовується до даної продукції
Маркування	4.7	Відповідає
Дані	4.8	Відповідає
Додаткові вимоги щодо програмно-керованих ізоляторів короткого замикання	4.9	Не застосовується до даної продукції
Відтворюваність	5.2	Відповідає
Зніми напруги електроживлення	5.3	Відповідає
Сухе тепло (за умов функціонування)	5.4	Відповідає
Холод (за умов функціонування)	5.5	Відповідає
Вологе тепло, циклічне (за умов функціонування)	5.6	Відповідає
Вологе тепло, постійний режим (тривале впливання)	5.7	Відповідає
Корозійне впливання діоксиду сірки (SO <sub>2</sub> ) (тривале впливання)	5.8	Відповідає
Поштовх (за умов функціонування)	5.9	Відповідає
Удар (за умов функціонування)	5.10	Відповідає
Вібрація синусоїдна (за умов функціонування)	5.11	Відповідає
Вібрація, синусоїдна (тривале впливання)	5.12	Відповідає
Електромагнітна сумісність (EMC) (за умов функціонування)	5.13	Відповідає

Використання за призначенням: пожежна безпека.



**Олександр ГРУШОВІНЧУК**



Чинність сертифіката можна перевірити  
в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

СД № 000041