

CPL GmbH

Grafenberger Allee 277-287
40237 Dueseldorf, Germany
tel. +380 44 492 88 40
office.cplgmbh@gmail.com
www.cpl-deutschland.de

2-04/12
December 04, 2024


Termoelectrica S.A.

Декларация о месте дозирования предлагаемого продукта

Как уже много это обговаривалось, предлагаемый реагент Acrisolon 336/Helamin 906 H C4 может показывать лучшую эффективность при дозировании в трубопровод питательной воды после деаэратора, но реагент показывает достаточную эффективность и может дозироваться в точку дозирования, расположенную до деаэратора, что подтверждено в процессе применения реагента на Кишиневской ТЭЦ-1 и отображено в отчете по результатам внедрения.

Это также указано в письмо компании – производителя.

С уважением,
Директор
Максим Занин



Document is signed on Vchasno service (beginning)

Document is signed on Vchasno service (continuation)

Declarația privind locul de dozare a produsului ofertat.pdf

Document sent: 16:16 17.12.2024

Document sender

Electronic signature

16:16 17.12.2024

Identity code: 2767506015

ЗАНИН МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ

Key owner: ЗАНИН МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ

QES/EDS check time: 16:16 17.12.2024

Certificate verification status: The certificate is valid

Serial number: 5E984D526F82F38F04000000E245D600C8567005

Signature type: improved