

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: 21123866 din 28.11.2023						
Obiectul achiziției: Achiziționarea serviciilor de testare și verificare a eficienței de funcționare ale sistemelor (instalațiilor) de ventilație situate pe teritoriul obiectivelor „TERMOELECTRICA” S.A. pentru anul 2024.						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1: Inspectarea periodică a sistemelor de ventilație situate pe teritoriul CET Sursa 2 (mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 5)				Determinarea prin metode instrumentale a parametrilor reali ai sistemelor de ventilație cu scopul asigurării controlului eficienței lor de funcționare.	<p>Inspectarea vizuală a sistemelor (instalațiilor) de ventilație, familiarizarea cu documentația tehnică (de lucru) a instalațiilor de ventilare.</p> <p>Efectuarea testelor aerodinamice ale instalațiilor de ventilare în timpul funcționării lor în rețea (măsurarea presiunii și a fluxului de aer transportat prin ramurile individuale de rețea, intrări de aer și prize de aer).</p> <p>Calculul rezultatelor încercărilor și înscrierea acestora în grila corespunzătoare a pașaportului instalației de ventilare. Compararea valorilor obținute cu valorile de referință corespunzătoare.</p> <p>Întocmirea schemelor axonometrice ale sistemelor de ventilare. Evaluarea eficacității efective a sistemelor de ventilație și oferirea recomandărilor/soluțiilor de îmbunătățire a sistemului și a funcționării acestuia (după caz).</p>	CP G.04.15:2019; SM EN 16798-17:2017; СНП 41-01-2003

<p>Lot 2: Inspectarea periodică a sistemelor de ventilație situate pe teritoriul CT Sud (mun. Chișinău, str. Grenoble, 9)</p>				<p>Determinarea prin metode instrumentale a parametrilor reali ai sistemelor de ventilație cu scopul asigurării controlului eficienței lor de funcționare.</p>	<p>Inspectarea vizuală a sistemelor (instalațiilor) de ventilație, familiarizarea cu documentația tehnică (de lucru) a instalațiilor de ventilare. Efectuarea testelor aerodinamice ale instalațiilor de ventilare în timpul funcționării lor în rețea (măsurarea presiunii și a fluxului de aer transportat prin ramurile individuale de rețea, intrări de aer și prize de aer). Calculul rezultatelor încercărilor și înscrierea acestora în grila corespunzătoare a pașaportului instalației de ventilare. Compararea valorilor obținute cu valorile de referință corespunzătoare. Întocmirea schemelor axonometrice ale sistemelor de ventilare. Evaluarea eficacității efective a sistemelor de ventilație și oferirea recomandărilor/soluțiilor de îmbunătățire a sistemului și a funcționării acestuia (după caz).</p>	<p>CP G.04.15:2019; SM EN 16798-17:2017; СНП 41-01-2003</p>
<p>Lot 3: Inspectarea periodică a sistemelor de ventilație situate pe teritoriul CT Vest (mun. Chișinău, str. Prunului, 24)</p>				<p>Determinarea prin metode instrumentale a parametrilor reali ai sistemelor de ventilație cu scopul asigurării controlului eficienței lor de funcționare.</p>	<p>Inspectarea vizuală a sistemelor (instalațiilor) de ventilație, familiarizarea cu documentația tehnică (de lucru) a instalațiilor de ventilare. Efectuarea testelor aerodinamice ale instalațiilor de ventilare în timpul funcționării lor în rețea (măsurarea presiunii și a fluxului de aer transportat prin ramurile individuale de rețea, intrări de aer și prize de aer). Calculul rezultatelor încercărilor și înscrierea acestora în grila corespunzătoare a pașaportului instalației de ventilare. Compararea valorilor obținute cu valorile de referință corespunzătoare. Întocmirea schemelor axonometrice ale sistemelor de ventilare. Evaluarea eficacității efective a sistemelor de ventilație și oferirea recomandărilor/soluțiilor de îmbunătățire a sistemului și a funcționării acestuia (după caz).</p>	<p>CP G.04.15:2019; SM EN 16798-17:2017; СНП 41-01-2003</p>

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Maliu Victor**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **SRL „TESTVENT”**

Adresa: **mun. Chișinău, str. V. Belinski, 70/A**