

138-14/20

**Direcția Generală Locativ-Comunală
și Amenajare a Consiliului mun. Chișinău,
str. M. Eminescu, 33**

Referință: Hotărîrea Guvernului R.M.
nr.361 din 25.06.1996 „Cu privire la asigurarea
calității construcțiilor” Anexa nr.1 Regulamentul
„Cu privire la verificarea proiectelor
și a execuției construcțiilor și expertizarea
tehnică a proiectelor și construcțiilor”

AVIZ DE VERIFICARE

la documentația de deviz

**„bd. Dacia, 11/2, Apă rece, apă caldă. Lucrări de reparație”
(deviz local)**

**Beneficiar: Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare
a Consiliului mun. Chișinău.**

Documentația deviz este elaborată de devizier: **Iurie Savițchi.**

1. Baza de proiectare:

Lista volumelor de lucrări necesare spre executare confirmată de beneficiar.

2. Date privind verificarea documentației de deviz:

Verificarea documentației de devize s-a efectuat de verificator:

Constantin Mînąscurtă

Verificator de proiecte (Devize)


Certificat Seria 2016-VP nr. 141D

3. Date generale:

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerințelor CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse” și „Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire la măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcții”.

4. Costul lucrărilor de deviz:

Verificării s-a supus devizul local de cheltuieli în sumă de **122,64 mii lei.**



5. Date privind rezultatele verificării documentației de deviz:

La obiectul menționat se prevede de executat următoarele lucrări de bază:

1. Demontarea țevelor vechi de alimentare cu apă rece și caldă de diferite diametre;
2. Montarea țevelor din polietilena armata de înalta densitate de diferite diametre;
3. Montarea pieselor de racordare (coturi, mufe, treceri, teuri);
4. Montarea robinetelor cu ventil de diferite diametre;
5. Montarea racordurilor olandeze de diferite diametre;
6. Aprobarea hidraulică și spălarea sistemului de încălzire centrala cu apă;
7. Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala;
8. Montarea brățărilor pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă.

Verificării s-a supus corectitudinea aplicării prețurilor la materiale și mecanisme, comparativ cu cele la nivelul trimestrului III, 2020 (prețuri de piață), normelor, indicatoarelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale, transport, regie, beneficiul de deviz și TVA, incluse în devizul local de cheltuieli.

6. Concluzii:

Ca urmare a verificărilor efectuate, costul lucrărilor de deviz la obiectul „**bd. Dacia, 11/2, Apă rece, apă caldă. Lucrări de reparație**” (deviz local), se recomandă spre aprobare cu costul orientativ în sumă de **122,64 mii lei inclusiv TVA 20%**.

Verificator de proiecte

Constantin Mînescu

