

**INVESTITOR  
RUSAGRO-TERMINAL S.R.L.**

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr.85 din 08.08.2024**

privind lucrările de instalare a unei centrale fotovoltaice cu puterea de generare de 200kW, executate pe adresa str.Gării 3, or.Cupcini, r.Edineț, în cadrul contractului de antrepriză nr.SV02042024 din 02.04.2024, încheiat între RUSAGRO-TERMINAL S.R.L. și SOLARE VOLT S.R.L.

1. Lucrările au fost executate în baza avizului de racordare nr.83 din 15.01.2024, valabil până la 15.01.2026, eliberat de RED-NORD S.A și certificatului de urbanism pentru proiectare nr.12 din 07.05.2024, eliberat de primăria or.Cupcini.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în 08.08.2024, fiind formată din:  
**Vasili GROZDEV – reprezentant investitor** (administrator RUSAGRO-TERMINAL S.R.L., președintele comisiei de recepție);

**Ion CERNEI – diriginte de șantier** (în continuare DLS, certificat în executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor: instalații și rețele electrice, instalații de automatizare)

**Dmitri PETROV – diriginte de șantier** (în continuare DLS, certificat în executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor: instalații și rețele electrice, instalații de automatizare).

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Vadim DAN – administrator SOLARE VOLT S.R.L.;

Alexandru STANCU – proiectant.

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1. **Nu au fost înregistrate;**

2) Lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate. **Nu au fost înregistrate;**

3) În lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului. **Nu au fost înregistrate.**

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**Admiterea recepției la terminarea lucrărilor.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Lucrările au fost îndeplinite conform soluțiilor de proiect.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**De admis recepția la terminarea lucrărilor, și utilizarea instalației conform destinației.**

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul este o centrală fotovoltaică cu puterea de generare de 200kW, instalată pe adresa str.Gării 3, or.Cupcini, r.Edineț, în cadrul contractului de antrepriză nr.SV02042024 din 02.04.2024. Lucrările au constat în prospecțiuni topografo-geodezice, proiectare, instalare, punere în funcțiune și dare în exploatare a instalației, conform avizului de racordare nr.83 din 15.01.2024, valabil până la 15.01.2026, eliberat de RED-NORD S.A și certificatului de urbanism pentru proiectare nr.12 din 07.05.2024, eliberat de primăria or.Cupcini. Sistemul de prindere este pe acoperiș. Darea în exploatare a fost confirmată prin eliberarea actului de corespundere nr.364 din 24.06.2024 de către ANRE.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost încheiat astăzi 08.08.2024 în 4 (patru) exemplare.

9. Comisia de recepție

Vasili GROZDEV, președinte comisie \_\_\_\_\_

Ion CERNEI, DLS \_\_\_\_\_

Dmitri PETROV, DLS \_\_\_\_\_

(semnat cu <https://msign.gov.md/>)

10. Lucrările de instalare a unei centrale fotovoltaice cu puterea de generare de 200kW, executate pe adresa str.Gării 3, or.Cupcini, r.Edineț, în cadrul contractului de antrepriză nr.SV02042024 din 02.04.2024 sunt:

**TRANSMISE:**

EXECUTANTUL  
SOLARE VOLT S.R.L.

**PRIMITE:**

INVESTITORUL  
RUSAGRO-TERMINAL S.R.L.





