

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1741873001860 din 13.03.2025							
Obiectul achiziției: Achiziționarea contoarelor mecanice de apă caldă cu ieșire de impuls, DM 15							
Nr. poz .	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
Bunuri/servicii							
1	Lot 1 - Achiziționarea contoarelor mecanice de apă caldă cu ieșire de impuls, DM 15	Contor apa calda GSD8-R DN15 K=1 R100	Italia	B-Meters	Conform caietului de sarcini	Tip contor: Mecanic cu cadran uscat Diametrul: DN15 Debitul nominal: $Q_3 = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$ Clasa de temperatură: T90 Condiții de mediu climatic: 5...55°C Presiunea nominală: PN16 Indicații contor: m^3 Clasa de precizie: R100H, R50VH Clasa de pierdere de presiune: $\Delta P 63$ Clasă de protecție: IP 54 Rezoluție ieșire impuls: 1,0 l/i Ieșire de impuls cu cablu de conexiune de 2,5 m Set montare inclus	2014/32/EU; EN ISO 228-1:2003;
TOTAL							

Cu stima,

Burdila Gheorghe

Director

„Techno-Test” S.R.L.