



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КИЕВГУМА»

LIMITED LIABILITY COMPANY «KYIVGUMA»

Украина, 07403, Киевская область, город Бровары, ул. Кутузова (О.Оникиенка), 127
тел. (044)364-56-00, факс (044)364-56-28, e-mail: info@kyivguma.ua, www.kyivguma.ua,
код ЄГРПОУ 35115248, р/с UA483808050000000026001543122,
МФО 380805 в АО «Райффайзен Банк» г. Киев

Ф.05-57



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 4771 / 1
в соответствии с требованиями ДСТУ EN 60903:2017

Название изделия: **Перчатки резиновые диэлектрические класса 0
категории R, C* в инд. упаковке (р. 10 TM RD PRO)**

1. Дата изготовления: 2023.08

2. Партия № 08

3. Количество 600 пар.

4. Дата проведения испытаний 2023.08

5. Электрические требования:

№ п/п ДСТУ EN 60903:2017	Наименование показателя	Нормы соответствия с ДСТУ EN 60903:2017, НД	Фактические показатели	Заключение о соответствии ДСТУ EN 60903:2017
5.3	Максимальный ток пробного испытания при переменном испытательном напряжении 5 кВ, мА.	12	3,7	Соответствует

Метод испытания: Значение максимального тока утечки определяют во время пробного
испытания измерением течение 1 мин. при напряжении 5 кВ для класса 0.

6. Маркировка: Информация, размещенная на каждой перчатке, соответствует
требованиям п. 5.7. Нанесение четкое и стойкое.

7. Максимальное рабочее напряжение: 1000 В

Заключение ОТК: Соответствует требованиям п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8,
раздела 5 ДСТУ EN 60903:2017.

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления.

Начальник ОТК

Специальные свойства:

* Категория R – устойчивость к кислоте, маслу, озону.

* Категория C – устойчивость к очень низкой температуре.

