

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE (pentru agremente tehnice în construcții)	Nr. _____ / Data : _____ Client: _____
--	---

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produselor:

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:** 2.52 Tevi corugate și că acestea pot fi puse în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

2. **Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții-daca este cazul:**

DENUMIRE PRODUS	UM	CANTITATEA LIVRATA	NR. LOT

3. **Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică aplicabilă:**

Tevi corugate din PP - pentru instalații de canalizare și drenaj montate îngropat
Tevi corugate din PE – - pentru instalații de canalizare și drenaj montate îngropat
Tevi drenaj riflata . – - pentru instalații de drenaj montate îngropat

4. **Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:** S C T E R A P L A S T S A , P a r c I n d u s t r i a I T E R A P L A S T , DN 15A , Km 45+500, 427298, județ Bistrița-Năsăud, Tel: 0263228202, fax: 0263231221.

5. **Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:** : S C T E R A P L A S T S A , P a r c I n d u s t r i a I T E R A P L A S T , DN 15A , Km 45+500, 427298, județ Bistrița-Năsăud, Tel: 0263228202, fax: 0263231221.

6. **Conformitatea este demonstrată având ca referință**

Agreement Tehnic 017-05/2205-2013 -tevi si fittinguri din PP cu pereti structurat, , Agreement 017-05/2054-2012 , Agreement 017-05/2025-2012; Agreement 017- 05/1892-2011; Agreement 017-05/2101-2013 emise de IEST Bucuresti

7. **Performanța produselor:**

Caracteristici	Metoda	UM	Valori	
			Tevi corugate PP	Tevi corugate PE
Contractia longitudinala la cald (in etuva): Temperatura de lucru: 150±2°C Timp de tinere in etuva: - 30 minute pt e≤8,0 mm - 60 minute pt. e> 8,0 mm - 3 esantioane	SR EN ISO 2505	-	Fara exfolieri, bule de aer sau desprinderi intre straturi.	Fara exfolieri, bule de aer sau desprinderi intre straturi.
Rigiditatea inelara Trei esantioane cu L = 300 mm	SR EN 9969	kPa	≥ 8	≥ 8
Flexibilitatea inelara, 30% Trei esantioane cu L ~ 300 mm, minim 5 spire	SR EN 1446	N	Forta la o deflexie de 30% fara defecte mecanice.	Forta la o deflexie de 30% fara defecte mecanice.

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: Laborator TERAPLAST Bistrița, acreditat RENAR, nr. LI 279.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4, semnată pentru și în numele fabricantului de către:

(numele și
funcția) Șef
CTC

