


**MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII



**Evaluare tehnică
Nr. 01/05-016:2024**

Valabilitate până la 30.11.2027

**Cod NM MD
Panou de distribuție și evidență**

Titular: Firma "TECHNO TEST" S.R.L.,
mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 70-305,
tel. 022 226160, fax. 022 210807

Producător: Firma "TECHNO TEST" S.R.L.,
mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 70-305,
tel. 022 226160, fax. 022 210807

Evaluarea tehnică a fost emisă de Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe, MD 2024, or. Chișinău, str. Independenței 6/1, tel.77-68-44, Grupa specializată nr.5 "Produce, procedee și echipamente pentru instalații aferente construcțiilor de încălzire, climatizări, ventilații, sanitare, gaze, electrice"

Prezenta evaluare tehnică conține 12 pagini și 11 pagini anexa (anexele) care fac parte integrantă din prezenta evaluare.

Prezenta evaluare tehnică este eliberată în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic de elaborare a evaluării tehnice în construcții, în baza anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 913 din 06 noiembrie 2014.

***Prezenta Evaluare tehnică
nu ține loc de Certificat de calitate***

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

Grupa specializată nr.5 "Produse, procedee și echipamente pentru instalații aferente construcțiilor de încălzire, climatizări, ventilații, sanitare, gaze, electrice" a Oficiului Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe analizând Dosarul tehnic și documentele prezentate de firma "TECHNO TEST" S.R.L., mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 70-305, tel. 022 226160, fax. 022 210807 referitoare la ***Panou de distribuție și evidență*** produs și comercializat de firma "TECHNO TEST" S.R.L., mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 70-305, tel. 022 226160, fax. 022 210807, eliberează prezenta evaluare tehnică nr.01/05-016:2024 în conformitate cu cerințele documentelor tehnice valabile în Republica Moldova, aferente domeniului de referință.

1. DEFINIREA SUCCINTĂ

1.1. Descrierea succintă

Panoul de distribuție include următoarele componente:

- **Colectoare de distribuție** – pentru sistemul de încălzire, de regulă, este realizat din oțel, dar pentru ACM poate fi din alama, oțel inoxidabil sau polipropilenă. Colectoarele de distribuție sunt trei la număr, două pentru încălzire (tur și retur) și alimentarea cu ACM. Colectoarele au ieșiri sub filet la 1/2" corespunzătoare numărului de apartamente pe etaj.
- **Clapetă de balansare** – în mod obligatoriu, la fiecare etaj pe componenta de încălzire se instalează clapetă de balansare, cu scopul de a asigura debit de agent termic proporțional la fiecare etaj. Datorită clapetelor se balansează sistemul de încălzire a blocului pe etaje și indiferent de nivelul la care se află punctul de consum, debitul și temperatura agentului termic este identică.
- **Contor** – pentru fiecare apartament sau punct de consum se instalează contor de energie termică și contor de apă caldă menajeră. De regulă, contoarele au posibilitatea de citire a datelor la distanță.
- **Filtru de impurități** – pe conducta de tur înainte de colectorul de încălzire, precum și pe conductele de alimentare cu ACM, înainte de colector se instalează filtru de impurități, cu scopul de a proteja atât contoarele, cât și sistemul interior de încălzire în apartament.
- **Robinet de reglare a debitului** – după contorul termic pe conducta de tur se montează robinetul de reglare, care are funcția de a regla debitul în fiecare apartament.
- **Robinet de secționare etaj** – înainte de fiecare colector se instalează robinete de secționare, pentru a fi posibilă deservirea sau reparația utilajului de pe etaj, fără a afecta alți consumatori.
- **Robinet secționare apartament** – se instalează robinet de secționare pentru fiecare apartament, care permite deservirea sau reparația sistemului de încălzire sau ACM de după contor, fără a afecta alți consumatori.
- **Dulap metalic** – toate utilajele montate pe etaj sunt protejate prin montarea unui dulap metalic cu lacăt, care limitează accesul persoanelor neautorizate.

Descrieri mai detaliate a panourilor de distribuție, modul de utilizare și alte informații sunt prezentate în Dosar, care fac parte integrantă din prezenta evaluare tehnică.

1.2. Identificarea produselor

Panourile de distribuție sunt marcate la fabricație, cu etichete adezive pe care se indica:

- denumirea producătorului, adresa;
- denumirea comercială a produsului, număr de serie, anul producerii;
- componentele instalației.

Panourile de distribuție și fiecare subansamblu se identifică prin date înscrise pe etichete fixate solidar în locuri vizibile.

Panoul de distribuție este securizat, cu acces limitat doar pentru persoanele autorizate.

Fiecare lot de livrare este însoțit de evaluarea tehnică, declarația de performanță, pașaport tehnic care include schema de principiu și specificarea utilajului de bază, schema de principiu a panoului de automatizare și control, certificat de testare la presiune și inspecție vizuală, certificat de garanție, fișele tehnice și instrucțiunile tehnice (de exploatare și punere în funcțiune).

2. EVALUARE TEHNICĂ

2.1. Domeniul de utilizare acceptat

Panoul de distribuție se utilizează în distribuție încălzire și preparare a apei calde de consum din clădirile civile și industriale alimentate cu căldură în sistem centralizat (termoficare sau centrale termice).

Panourile de distribuție se instalează numai urmare unui proiect de execuție întocmit cu respectarea Legii nr. Nr. LP 721/1996 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor tehnice în vigoare.

2.2. Aprecieri asupra produsului

Panourile de distribuție corespund standardelor aferente domeniului de utilizare preconizat, reglementărilor tehnice în construcții din Republica Moldova și cerințelor fundamentale stabilite în Legea nr. 721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.

2.2.1. Aptitudinea de exploatare

Rezistența mecanică și stabilitate - Panourile de distribuție sunt utilizate în instalațiile aferente construcțiilor deoarece îndeplinesc cele 7 cerințe fundamentale ale Legii 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții. Panourile de distribuție nu influențează structura de rezistență și stabilitatea construcțiilor pe care le deservește, sau în apropierea cărora sunt montate.

Stabilitatea produselor este asigurată prin modul de montare în instalație conform instrucțiunilor producătorului.

Igienă, sănătate și mediu înconjurător - Panourile de distribuție corespund cerințelor în vigoare de protecție a mediului înconjurător. Produsele nu prezintă pericol pentru mediu sau sănătatea oamenilor și nu produc poluarea mediului ambiant prin emisii de gaze, pulberi sau radiații.

Materialele care vin în contact cu agenții termici nu afectează calitatea acestora.

Securitate la incendiu - Produsele din care sunt realizate panourile de distribuție nu fac obiectul unor exigențe particulare de comportare în caz de incendiu.

Produsele sunt fabricate din materiale incombustibile, subansamblele metalice, subansamblele de mase plastice și nu constituie sursă de incendii sau explozii în condițiile montării și exploatarei conform documentației producătorului.

Securitatea incendiară conform NCM E.03.02-2014.

Siguranță și accesibilitate în exploatare - Panourile de distribuție nu prezintă riscul de accidente la utilizarea lui normală. Ele au o construcție robustă, etanșă și un sistem sigur de asamblare și menținere.

Elementele componente sunt fabricate de firme recunoscute în domeniu.

Verificările efectuate de producător pe fiecare produs (verificarea rezistenței la presiune hidrolică, verificarea echipamentelor de automatizare și control, și verificării funcționale simulate) conferă încredere privind îndeplinirea acestei cerințe.

Având în vedere durabilitatea ridicată, produsele prezintă încredere pe durata de viață estimată de producător.

Protecția împotriva zgomotului - Panourile de distribuție nu fac obiectul unor cerințe particulare de protecție împotriva zgomotului.

Funcționarea produselor este silențioasă și nu necesită măsuri de protecție împotriva zgomotului, în cazuri particulare în care se constată că nivelul de zgomot la funcționare normală a produsului depășește limita admisibilă, producătorul va lua măsuri de protecție împotriva zgomotului.

Economia de energie și izolare termică - Panourile de distribuție nu fac obiectul unor cerințe particulare de izolare termică și economie de energie.

Utilizare sustenabilă a resurselor naturale - Materialele din care sunt construite panourile de distribuție sunt reciclabile.

2.2.2. Durabilitatea și întreținerea

Durata medie de viață estimată indicată de producător este de 15-20 ani, dacă se respectă instrucțiunile privind dimensionarea, montajul și exploatarea.

Garanția produsului este de 12 luni de la data de punere în funcțiune sau 18 luni de la data livrării.

Produsele necesită operații periodice de întreținere normale și speciale, detaliate în Manualul de instalare, exploatare și întreținere elaborat de producător.

Frecvența operațiilor de curățire este o funcție directă a parametrilor fizico-chimici a fluidelor vehiculate.

Producătorul va preciza în documentația tehnică a produsului calitatea (parametrii fizico-chimici) a fluidelor vehiculate.

Întreținerea efectuată de beneficiar trebuie realizată cu respectarea strictă a indicațiilor producătorului referitoare la ansamblu și la fiecare element component.

2.2.3. Fabricarea și controlul calității

Principalele elemente componente ale panourilor de distribuție sunt fabricate de firme specializate, pe linii automatizate, cu respectarea normelor de calitate prevăzute de standardele în vigoare.

Fiecare produs este verificat de producător pe standurile proprii.

În vederea asigurării constantei calității producătorul urmărește:

- a) intern unității, realizarea producției în conformitate cu prevederile documentelor normative din Republica Moldova și condițiilor tehnice elaborate de producător;
- b) extern unității.

2.2.4. Punerea în operă

Punerea în operă se realizează conform proiectului verificat de verificatori de proiecte autorizați, normativelor în vigoare în Republica Moldova și instrucțiunilor producătorului.

La punerea în operă a panourilor de distribuție se va ține cont de normativele în construcții NCM E.03.02, NCM G.04.08, cu respectarea condițiilor de tehnica securității conform NCM A.08.02.

La executarea lucrărilor de montare se vor avea în vedere indicațiile producătorului.

Pentru depozitarea de lungă sau scurtă durată producătorul va furniza date privind condițiile de depozitare (temperatură, clasa de periculozitate, etc.).

Prevenirea noncalității în procesul executării lucrărilor se va asigura conform normativelor și legislației în vigoare.

2.3. Prescripții tehnice

2.3.1. Condiții de concepție

Panourile de distribuție sunt concepute pentru a asigura distribuția încălzirii și ACM.

Alegerea elementelor componente se realizează de către producător pe baza datelor tehnice ale fiecărei aplicații furnizate de beneficiar.

Elementele componente sunt realizate de firme specializate și recunoscute pe plan internațional pentru performanțele produselor și calitatea fabricației.

Panourile de distribuție trebuie să corespundă declarației de performanță eliberată de producător și prevederilor din documentele normative care sunt în vigoare în Republica Moldova.

2.3.2. Condiții de fabricare

Fabricația este realizată de producător cu utilizarea de echipamente și tehnologii specifice domeniului.

Controlul calității produselor se realizează conform sistemului intern de control al producției

Condițiile de fabricare - conform prescripțiilor tehnologice din documentația de execuție și tehnologică, utilizând proceduri și instrucțiuni de lucru și în conformitate cu Manualul Calității propriu, întocmit în conformitate cu standardul SM EN ISO 9001:2015.

Constanta calității panourilor de distribuție va fi asigurată și garantată de producător prin declarația de performanță eliberată pentru fiecare lot.

2.3.3. Condiții de livrare

Panourile de distribuție sunt fabricate și livrate pe baza unei comenzi bazate pe oferta tehnico-economică întocmită de personalul specializat al producătorului.

Transportul și depozitarea trebuie să se realizeze conform indicațiilor date de producător.

La livrare produsele sunt însoțite de declarația de performanță, documentul de garanție, fișe tehnice și instrucțiuni tehnice (de transport, punere în operă și exploatare) în limba de stat, cu evaluarea tehnică eliberată pentru acestea.

Producătorul este obligat să introducă pe piață numai produse sigure în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

2.3.4. Condiții de punere în operă

Punerea în operă a panourilor de distribuție se va face pe bază de proiect în conformitate cu instrucțiunile producătorului ținând cont și respectându-se documentele tehnico-normative care sunt în vigoare în Republica Moldova.

Punerea în opera a Panourilor de distribuție se va realiza cu respectarea prescripțiilor producătorului și normativelor în construcții a Republicii Moldova.

Prevenirea accidentelor în montare se va asigura conform normativelor și legislației în vigoare.

3. REMĂRCI COMPLIMENTARE ALE GRUPEI SPECIALIZATE

3.1. Grupa specializată nr.5 recomandă titularului de evaluare tehnică:

- ca în perioada de valabilitate a evaluării tehnice să evalueze și să selecteze subcontractanți pe baza evaluării calității produselor livrate și să urmărească comportarea produselor în exploatare. Datele și observațiile vor fi prezentate elaboratorului prezentei evaluări tehnice, aceasta reprezentând și condiția obligatorie pentru prelungirea evaluării tehnice.

3.2. Orice modificare a tehnologiei de fabricare, de completare a gamei de fabricație, de introducere de noi materii prime și materiale, se va duce la cunoștința elaboratorului de evaluare tehnică pentru a fi luată în considerare și a se proceda la extinderea/modificarea evaluării tehnice.

3.3. Titularul de evaluare tehnică are obligația de a comercializa Panourile de distribuție numai însoțite de declarația de performanță cu evaluare tehnică elaborată pentru acestea și de datele necesare pentru identificarea produselor: denumirea, unitatea producătoare, data și numărul lotului.

3.4. Utilizarea Panourilor de distribuție va face conform recomandărilor date de producător și reglementărilor în vigoare privind prepararea și punerea în operă numai în domeniile de utilizare acceptate.

3.5. Titularul evaluării tehnice în caz de realizare a Panourilor de distribuție va prezenta obligatoriu fiecărui agent economic, care va procura aceste panouri copia evaluării tehnice și instrucțiunile de transportare, depozitare și utilizare.

3.6. Evaluarea tehnică este valabilă pentru Panourile de distribuție, fabricate de firma "TECHNO TEST" S.R.L. din mun. Chișinău, identificate conform pct.1.2 și datelor din Dosarul tehnic și la care fabricația, punerea în operă și performanțele sunt cel puțin la nivelul prezentat.

CONCLUZII

Conform examinărilor efectuate de grupa specializată nr.5 a Oficiului Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe și luând în considerație că Panourile de distribuție sunt livrate în conformitate cu documentele declarate, s-a ajuns la concluzia, că Panourile de distribuție corespund documentelor normative în vigoare din Republica Moldova.

Utilizarea panourilor de distribuție se va efectua numai prin prezența documentelor de calitate și performanță corespunzătoare.

Utilizarea în Republica Moldova a panourile de distribuție în domeniile de utilizare acceptate este apreciată favorabil, dacă se respectă prevederile prezentei evaluări tehnice.

CONDIȚII

- Calitatea panourilor de distribuție și metodele de utilizare au fost examinate și găsite satisfăcătoare de grupa specializată din cadrul Oficiului ATUCL.

- Controlul de inspecție asupra stabilității caracteristicilor confirmate prin evaluarea tehnică în cursul de utilizare/comercializare se efectuează de către grupa specializată, care a elaborat evaluarea tehnică cu încadrarea organismelor de certificare sau laboratoarelor de încercări acreditate pentru acest domeniu de activitate.

- Oriunde se face referințe la această evaluare tehnică, la acte legislative sau reglementări tehnice, trebuie avut în vedere că aceste să fie în vigoare la data elaborării acestei evaluări tehnice.

- Acordând această evaluare tehnică Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții nu se implică în prezența sau absența drepturilor de brevet conținute în produs și/sau drepturile legale ale firmelor de a comercializa produsul.

- Trebuie menționat că orice recomandare relativ la folosirea în condiții de siguranță a acestor produse, conținută în prezenta evaluare tehnică reprezintă cerințe minime necesare la utilizarea lor.

- Acordând această evaluare tehnică Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții nu acceptă nici o responsabilitate față de vreo persoană sau organism, pentru orice pierdere sau daună survenită în legătură cu un rău personal ivit ca rezultat direct sau indirect al folosirii acestui produs.

- Verificarea menținerii aptitudinii de utilizare a produselor va fi realizată de către producător, conform programului stabilit de Oficiul ATUCL și anume:

- verificarea aspectului;
- verificarea dimensiunilor;
- verificarea etanșeității;

- verificarea la presiune.

La interval de 12 luni se va efectua verificarea comportării în timp a produsului pus în operă.

- Acțiunile cuprinse în program și modul lor de realizare vor respecta actele normative și reglementările tehnice în vigoare.

- Oficiul ATUCL, va informa Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții despre rezultatul verificărilor, iar dacă acestea nu dovedesc menținerea aptitudinii de utilizare, va solicita declanșarea acțiunii de suspendare a evaluării tehnice.

- Suspendarea se declanșează și în cazul constatării prin controale, de către organisme abilitate, a nerespectării menținerii constante a condițiilor de fabricație și utilizare a produselor.

- În cazul în care titularul de evaluare tehnică nu se conformează acestor prevederi, se va declanșa procedura de retragere a evaluării tehnice.

VALABILITATE:

30 noiembrie 2027


NOTĂ:

1. Controlul de inspecție asupra produselor evaluate tehnic se efectuează de grupa specializată respectivă minimum o dată în an.

2. Prelungirea valabilității sau revizuirea evaluării tehnice trebuie solicitată cu cel puțin trei luni înainte de data expirării termenului stabilit.

3. În cazul neprelungirii valabilității, evaluarea tehnică se anulează de la sine.

**Director
Oficiul ATUCL**



Nicolae Lupușor

DOSAR TEHNIC

Panou de distribuție și evidență, produs și comercializat de firma "TECHNO TEST" S.R.L., mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 70-305, tel. 022 226160, fax. 022 210807

A. Descriere

1. Principiul

Panoul de distribuție și evidență include este compus din:

- Colectoare de distribuție.
- Clapetă de balansare.
- Contor.
- Filtru de impurități.
- Robinet de reglare a debitului.
- Robinet de secționare etaj.
- Robinet secționare apartament
- Dulap metalic.

2. Elemente componente primare

Colectoare de distribuție – pentru sistemul de încălzire, de regulă, este realizat din oțel, dar pentru ACM poate fi din alama, oțel inoxidabil sau polipropilenă. Colectoarele de distribuție sunt trei la număr, două pentru încălzire (tur și retur) și alimentarea cu ACM. Colectoarele au ieșiri sub filet la 1/2" corespunzătoare numărului de apartamente pe etaj.

Clapetă de balansare – în mod obligatoriu, la fiecare etaj pe componenta de încălzire se instalează clapetă de balansare, cu scopul de a asigura debit de agent termic proporțional la fiecare etaj. Datorită clapetelor se balansează sistemul de încălzire a blocului pe etaje și indiferent de nivelul la care se află punctul de consum, debitul și temperatura agentului termic este identică.

Contor – pentru fiecare apartament sau punct de consum se instalează contor de energie termică și contor de apă caldă menajeră. De regulă, contoarele au posibilitatea de citire a datelor la distanță.


Filtru de impurități – pe conducta de tur înainte de colectorul de încălzire, precum și pe conductele de alimentare cu ACM, înainte de colector se instalează filtru de impurități, cu scopul de a proteja atât contoarele, cât și sistemul interior de încălzire în apartament.

Robinet de reglare a debitului – după contorul termic pe conducta de tur se montează robinetul de reglare, care are funcția de a regla debitul în fiecare apartament.


Robinet de secționare etaj – înainte de fiecare colector se instalează robinete de secționare, pentru a fi posibilă deservirea sau reparația utilajului de pe etaj, fără a afecta alți consumatori.

Robinet secționare apartament – se instalează robinet de secționare pentru fiecare apartament, care permite deservirea sau reparația sistemului de încălzire sau ACM de după contor, fără a afecta alți consumatori.

Dulap metalic – toate utilajele montate pe etaj sunt protejate prin montarea unui dulap metalic cu lacăt, care limitează accesul persoanelor neautorizate.



3. Elemente



4. Fabricare

Fabricarea panourilor de distribuție și evidență este însoțită de un autocontrol intern în conformitate cu Manualul de Asigurarea Calității.

5. Punerea în operă

Punerea în operă a panourilor de distribuție și evidență se efectuează de către unități specializate, calificate în acest tip de lucrări cu respectarea condițiilor specificate și normativelor tehnice aferente domeniului de referință.

Prevenirea noncalității în procesul executării lucrărilor se va asigura conform normativelor și legislației în vigoare.

B. Referințe

Utilizări la lucrări de instalații de încălzire și preparare a apei calde de consum în clădirile civile și industriale alimentate cu căldură în sistem centralizat din Republica Moldova, etc.

C. Rezultate experimentale

1. Evaluarea conformității produselor poate fi efectuată după sistemul 4 din Regulamentul (UE) nr.305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011.

2. Verificările trebuie să fie efectuate obligatoriu la livrarea produselor de către producătorul "TECHNO TEST" S.R.L din mun. Chișinău.

3. Constanța calității este asigurată prin autocontrol de producător și control exterior – certificate EN ISO 9001:2015 nr. 4156923 valabil 30.04.2026, EN ISO 14001:2015 nr. 4156924 valabil 30.04.2026, EN ISO 45001:2018 nr. 4156923 valabil 30.04.2026 eliberate de QA UK Ltd.

LISTA

documentelor normative utilizate la elaborarea evaluării tehnice

- 1 NCM E.03.02:2014 Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor
- 2 NCM A.08.02:2014 Securitatea și sănătatea muncii în construcții
- 3 NCM G.04.08-2018 Izolația termică a utilajului și a conductelor
- 4 CP A.01.06:2016 Principiile și metodologia reglementării în construcții. Procedura de elaborare a evaluărilor tehnice în construcții
- 5 SM EN ISO 9000:2016 Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular
- 6 SM EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității. Cerințe
- 7 Legea nr. 721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcții
- 8 Hotărârea Guvernului Nr.913 din 25 iulie 2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții
- 9 Codul muncii al Republicii Moldova Nr. 154 din 28.03.2003.

EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI DE DELIBERARE AL GRUPEI SPECIALIZATE

Procesul verbal nr. 06 din 11 decembrie 2024

Grupa specializată nr.5 alcătuită din:

- președinte: ing. Nicolae Lupușor
- membrii: ing. R. Scamina
ing. Gh. Croitoru


analizând cererea de prelungire a evaluării tehnice nr. 16 a firmei "TECHNO TEST" S.R.L., mun. Chișinău referitoare la ***Panou de distribuție și evidență*** împreună cu întreg dosarul de date și documentației tehnice pus la dispoziție de beneficiar, decid:

- **aprobarea eliberării Evaluării tehnice nr.01/05-016:2024 cu termen de valabilitate 30.11.2027 și domeniul de utilizare** în instalații de încălzire și preparare a apei calde de consum din clădirile civile și industriale alimentate cu căldură în sistem centralizat (termoficare sau centrale termice).

Panourile de distribuție se aplică numai urmare unui proiect de execuție întocmit cu respectarea Legii nr. 721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor tehnice în vigoare.

- **controlul de inspecție asupra produselor evaluate tehnic se efectuează de grupa specializată minim o dată în an.**

Raportorul Grupei
specializate nr.5



Nicolae Lupușor

Dosar tehnic preliminar

"Panou de distribuție și evidență"

Producător: Firma "TECHNO TEST" S.R.L., mun. Chișinău,
str. Mihai Eminescu, 70-305, tel. 022 226160, fax. 022 210807

Comercializat: Firma "TECHNO TEST" S.R.L., mun. Chișinău,
str. Mihai Eminescu, 70-305, tel. 022 226160, fax. 022 210807

Dosarul tehnic preliminar conține 11 pagini