

10	1	Porta targa PED - PED Name plate support		
9	1	Lifting lug-Anello di sollevamento	tipo G1 dis.1141	
8	1	Number Plate-Targa CE		
v	1	Half coupling-Manicotto mezzo	G 1"1/4 H=25	Valvola di sicurezza / Ispezione - Safety valve / Inspection
s	1	Half coupling-Manicotto mezzo	G 1"1/4 H=25	Scarico / Ispezione - Drain / Inspection
d	1	Half coupling-Manicotto mezzo	G 3/8" H=15	Servizio - Service
c	1	Half coupling-Manicotto mezzo	G 3/4" H=20	Servizio - Service
b	2	Half coupling-Manicotto mezzo	G 1"1/2 H=25	Alimentazione aria - Inlet
a	2	Half coupling-Manicotto mezzo	G 1"1/2 H=25	Utilizzo - Outlet
Dett. Item	Qty	Description	Standard	Note

CARATTERISTICHE SERBATOIO/ DESIGN DATA:


Capacità - Capacity: ~500 lt.
Pressione di progetto - Design pressure: 11 bar
Temperatura di progetto - Design temperature: -10° ÷ +120°C
Fluido - Fluid: Ossigeno - Oxygen (Gruppo 1/ Group 1)
Collaudo - Test: Directive 2014/68/UE (PED)
Codice di calcolo - Design Code: VSR Rev.95 Ed.99

POSSIBILI TRATTAMENTI /POSSIBLE TREATMENTS:

INTERNAL TREATMENT - TRATTAMENTO INTERNO:		EXTERNAL TREATMENT - TRATTAMENTO ESTERNO:
VITROFLEX		PAINTED-VERNICIATO RAL 5015
VITROFLEX		PAINTED-VERNICIATO RAL 9010

NOTES:

- Tolleranze di assemblaggio sulle quote lineari e angolari prive di indicazione specifica, in accordo con UNI EN 22768/1-V. Linear and angular tolerances without reference in accordance with UNI EN 22768/1-V.
- Costruzione in accordo con il disegno di approvazione No 20271 ult.rev. -Construction according to approval drawing No 20271 last revision.



⊕	Sicctech - ROVING	⊕
TYPE	S50/20271	
DESIGN PRESSURE	P0	11/11 bar/MPa
MAX. ALLOWABLE PRESSURE	PS	11/11 bar/MPa
TEST PRESSURE	PT	16.5/165 bar/MPa
ALLOWABLE TEMPERATURES	Tmin/ max	-10/+120 °C
DESIGN TEMPERATURES	Tmin/ max	-10/+120 °C
CAPACITY	CAT IV	500 liters
MEDIUM		OXYGEN (GROUP 1)
SERIAL NUMBER		-----
⊕ DATE OF BUILT		⊕ CE 0948

3	06/03/2019	Aggiornato Logo aziendale e disegno di progetto	FB	FB
2	06/10/14	Modificato P.T. era 16/16	V.Mariotto	C.Cervellati
1	02/10/14	Modificata posizione targa e porta targa PED	F.T.	C.C.
Rev.	Data	Description	Disegnatore	Verificatore
Revisions				
Codice		Scala	Sostituisce	Unità
14.2900500/11		1:12	R2	mm
Descrizione		A/C VERTICALE TIPO 500/11 bar		
		Nr. disegno	Revisione	
		14.290	3	
File		Data	Disegnatore	
14.290R3.dwg			F.Tiziani	
Riferimenti			Verificatore	
ULTRA CONTROLLO			C.Cervellati	
Sicctech srl Rovigo				
VIALE PORTA P.O.89 4.5100 ROV/GO (ITALY)				
Phone +3904254.03111				
Telefax +3904254.03177				
03/09/14		A3		