

INVESTITOR

**Primăria comunei Cazangic.**

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL**

**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01 din 12 iulie 2024

Privind lucrarea “**Sistem de canalizare în satul Seliște, comuna Cazangic, r-ul Leova**” în cadrul contractului nr.40 din **22.11.2022** încheiat între **Primăria comunei Cazangic și “AUTORING” S.R.L.** pentru lucrările “**Sistem de canalizare în satul Seliște , comuna Cazangic, r-ul Leova.**”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01, eliberată de Primăria comunei Cazangic la data de 03.01.2023, cu valabilitate pînă la 12 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 05 iulie 2024 - 12 iulie 2024, fiind formată din:

**Președinte:**

Ghenea Iurie – Primar comuna Cazangic.

**Membrii comisiei:**

Budureanu Liuba – specialist principal.

Antoni Victor – responsabil tehnic.

Oloinic Irina – contabil – șef al primăriei.

Cozma Iurie – administrator Î.M. “Servicii Cazangic”

Balaban Alexandru – specialist atestat.

Vacarciuc Sergiu – specialist atestat.

(numele, prenumele)

**3. Au mai participat la recepție:**

Călugărenu Alexandru – diriginte de șantier ” AUTORING ”S.R.L.

Sorocean Gheorghe – proiectant S.R.L. HIDROPROIECT

Dobrojan Dumitru – expert ethnic ONDRL

Reprezentant – Inspekția pentru Protecția Mediului Leova.

Reprezentant – al Centrului de Sănătate Publică Hîncești.

Reprezentant – al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

(numele, prenumele)

(calitatea)

**4. Constatările comisiei de recepție:**

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

se acceptă recepția lucrărilor îndeplinite conform contractului sus menționat.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

finalizarea lucrărilor conform proiectului de execuție.

---

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**De a recepționa lucrarea “ Sistem de canalizare în satul Seliște, comuna Cazangic, r-ul Leova.”**

---

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral **5717109229; 57173010010** adresa poștală **MD 6313**, destinația **Evacuarea, acumularea apelor uzate în stația de pompare cu capacitatea de 11m<sup>3</sup>/oră și transportarea către stația de epurare a apelor uzate tip SBR cu capacitatea de 30 m<sup>3</sup>/zi, de la locuitorii satului Seliște, comunei Cazangic**, compus din următoarele construcții: **Stație de pompare a apelor uzate cu capacitatea de 11m<sup>3</sup>/oră; Stație de epurare SBR cu capacitatea de 30m<sup>3</sup>/zi; Transformator de current electric 40 kW; Rețele de canalizare stradale cu diametrele de D=160mm – 2 027,30 m, D=200mm – 2 222,60 m, D=90mm – 700,0 m; Cămine de racordare, schimbare de direcții D=1000mm – 137 unități, cămine D= 2000 – 1 unitate, cămine D=1500mm – 1 unitate.**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 12 iulie 2024 în com. Cazangic r-ul Leova în 5 exemplare.

**Comisia de recepție:**

**Președinte:**

Ghenea Iurie.

**Membri:**

Budureanu Liuba.

Antoni Victor.

Oloinic Irina.

Cozma Iurie.

Balaban Alexandru

Vacarciuc Sergiu,

9. Concluzia : Inspectoratului Național de Supravegere Tehnică : **Se anexează**

10. Lucrarea “Sistem de canalizare în satul Seliște, comuna Cazangic r-ul Leova” este:

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
“ 12” iulie 2024.

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
" 12 " iulie 2024.

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

**Anexa nr.1  
la procesul-verbal de Recepție  
la Terminarea lucrărilor  
nr. 01 din 12 iulie 2024.**

Privind lucrarea: *Sistem de canalizare În satul Seliște, comuna Cazangic, r-ul Leova.*

**Lista pieselor din documentația scrisă și desemnată a obiectului care sunt  
lipsă sau incompletă:**

---

*Toată documentația este completă.*

**Președintele comisiei :** Ghenea Iurie

**Diriginte de șantier :** Călugăreanu Alexandru

**Responsabil tehnic :** Antoniu Victor

**Anexa nr.2**  
**la procesul-verbal de Recepție**  
**la Terminarea lucrărilor**  
**nr. 01 din 12 iulie 2024.**

Privind lucrarea: *Sistem de canalizare în satul Seliște, comuna Cazangic, r-ul Leova.*

**Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică ce n-au fost executate:**

*Toate lucrările au fost executate.*

**Președintele comisiei :** Ghenea Iurie

**Diriginte de șantier :** Călugăreanu Alexandru

**Responsabil tehnic :** Antoniu Victor

**Anexa nr.3  
la procesul-verbal de Recepție  
la Terminarea lucrărilor  
nr. 01 din 12 iulie 2024.**

Denumirea obiectului: *Sistem de canalizare în satul Seliște, comuna Cazangic  
r-ul Leova.*

**Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică la care nu s-a respectat  
prevederile proiectului a obiectului:**

---

**Toate lucrările cuprinse în documentația tehnică s-au executat conform  
prevederilor proiectului.**

**Președintele comisiei :** Ghenea Iurie

**Diriginte de șantier :** Călugăreanu Alexandru

**Responsabil tehnic :** Antoniu Victor