



ЗАО МОЛДАВКАБЕЛЬ

www.moldavcable.com

3200, Молдова, г. Бендеры, Индустриальная, 10

Система менеджмента качества соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
Сертификат соответствия: № RU СМЗ-МД.0014.00309

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Кабель АВВГнг(А) 3х6 ок(N;PE) - 1

№ барабана _____ Длина _____ м.

Наименование проверки или испытания		технические требования	фактические значения
Проверка толщин	изоляции	не менее 0,80 мм	0,93
	оболочки	не менее 1,18 мм	1,31
Определение эл. сопротивление т.п.ж.		не более 5,11 Ом/км	5,04
Определение эл. сопротивления изоляции		не менее 9 Мом · км	46,1
Испытание напряжением	по категории ЭИ-2	18 кВ	выдерж.
	по категории ЭИ-1	3,5 кВ	выдерж.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Указанная в настоящем паспорте продукция соответствует требованиям
ТУ 29.00213049.016 - 2020

Ст. контролер ОТК Л.А.Добровольская Дата 02, 2024г.

