

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Numărul procedurii de achiziție MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1779370157816](#) din 21.05.2026

Obiectul achiziției: **Lotul: Servicii de deservire tehnică a sistemelor de supraveghere video și a sistemului autonom de control al accesului, antiefracție și de prevenire a incendiului instalate în edificiul BNM**

Nr. d/o	Denumirea Serviciilor	Specificația tehnică solicitată	Specificația tehnică oferată	Termenul de prestare	Standarde de referință
Lot 1: Servicii de deservire tehnică a sistemelor de supraveghere video și a sistemului autonom de control al accesului, antiefracție și de prevenire a incendiului instalate în edificiul BNM					
1.	Pupitru de comandă	Prestatorul va presta următoarele servicii, pentru pozițiile enumerate, o dată în trimestru: 1. Examinarea exterioară și verificarea capacității funcționării componentelor sistemelor, curățarea acestora; 2. Controlul și verificarea parametrilor de lucru a camerelor video și pupitrelor de comandă; 3. Examinarea exterioară privind existența defecțiunilor mecanice, etc.; 4. Verificarea mecanismelor de fixare; 5. Curățirea obiectivelor și șasiurilor camerelor video; 6. Ajustarea direcțiilor și unghiurilor de supraveghere; 7. Verificarea vizuală și mecanică, după caz, a conexiunilor cablurilor; 8. Verificarea termo-carcaselor și a sticlelor acestora (pentru camerele video din exterior); 9. Măsurarea parametrilor tehnici a componentelor sistemelor / modulelor de alimentare;	Pentru echipamentele enumerate în coloana “Denumirea Serviciilor” Prestatorul, va presta următoarele servicii: 1. Examinarea exterioară și verificarea capacității funcționării componentelor sistemelor, curățarea acestora; 2 Controlul și verificarea parametrilor de lucru a camerelor video și pupitrelor de comandă;	a. trimestrial în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare în prima jumătate a ultimei luni a fiecărui trimestru; b. la necesitate, reieșind din starea reală a sistemului și în cazul apariției unor defecțiuni Prestatorul se obligă să înlăture neajunsurile.	EN-54
2.	Mecanism de rotire				
3.	Camera video de supraveghere				
4.	Înregistrator video				
5.	Dispozitiv de stocare				
6.	Sursă de alimentare UPS				

7.	Aplicație APACS	<p>10. Controlul setărilor aplicației de lucru APACS și ajustarea acestora, după caz;</p> <p>11. Trimestrial efectuarea backup-ului bazei de date / aplicației de lucru APACS;</p> <p>12. Controlul surselor de alimentare, verificarea parametrilor de funcționare (tensiunii, curentului) și capacității acumulatorilor;</p> <p>13. Curățare echipamentului, după caz;</p> <p>14. Lucrări de profilaxie ale componentelor sistemelor;</p> <p>15. Verificarea capacității de lucru a turnichetelor și deservirea acestora;</p> <p>16. Verificarea capacității funcționării componentelor sistemului autonom antiefracție și de prevenire a incendiului;</p> <p>17. Lucrările de deservire a detectoarelor de fum și termice: examinarea exterioară privind existența defecțiunilor mecanice, murdăriei, etc.; verificarea conexiunilor; curățarea, suflarea cu aer comprimat; verificarea stării de funcționare; controlul indicatorului luminos; verificarea capacității de lucru în cadrul sistemului de securitate în complex.</p> <p>18. Reparații, după caz, a componentelor sistemelor de supraveghere video și sistemului autonom antiefracție și de prevenire a incendiului.</p> <p>Garanția serviciilor prestate: 3 luni</p>	<p>3. Examinarea exterioară privind existența defecțiunilor mecanice, etc.;</p> <p>4. Verificarea mecanismelor de fixare;</p> <p>5. Curățirea obiectivelor și șasiurilor camerelor video;</p> <p>6. Ajustarea direcțiilor și unghiurilor de supraveghere;</p> <p>7. Verificarea vizuală și mecanică, după caz, a conexiunilor cablurilor;</p> <p>8. Verificarea termocarcaselor și a sticlelor acestora (pentru camerele video din exterior);</p> <p>9. Măsurarea parametrilor tehnici a componentelor sistemelor / modulelor de alimentare;</p> <p>10. Controlul setărilor aplicației de lucru</p>		
8.	Controler de rețea (APOLLO)				
9.	Modul sistema de semnalizare (APOLLO)				
10.	Sursă de alimentare de rezervă 12V				
11.	Detector de efracție combinat (IR+MV)				
12.	Detector de fum și termic				
13.	Poartă detectoare de metale				
14.	Turnichet rotativ control acces				
15.	Comutator Switch PoE				

			<p>APACS și ajustarea acestora, după caz;</p> <p>11. Trimestrial efectuarea backup-ului bazei de date / aplicației de lucru APACS;</p> <p>12. Controlul surselor de alimentare, verificarea parametrilor de funcționare (tensiunii, curentului) și capacității acumulatorilor;</p> <p>13. Curățare echipamentului, după caz;</p> <p>14. Lucrări de profilaxie ale componentelor sistemelor;</p> <p>15. Verificarea capacității de lucru a turnichetelor și deservirea acestora;</p> <p>16. Verificarea capacității funcționării componentelor sistemului autonom antiefracție și de</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>prevenire a incendiului; 17. Lucrările de deservire a detectoarelor de fum și termice: examinarea exterioară privind existența defecțiunilor mecanice, murdăriei, etc.; verificarea conexiunilor; curățarea, suflarea cu aer comprimat; verificarea stării de funcționare; controlul indicatorului luminos; verificarea capacității de lucru în cadrul sistemului de securitate în complex. 18. Reparații, după caz, a componentelor sistemelor de supraveghere video și sistemului autonom antiefracție și de prevenire a incendiului. Garanția serviciilor prestate: 3 luni <i>-Prestarea serviciilor se va efectua de către</i></p>		
--	--	--	---	--	--

			<p><i>Prestator la adresa Beneficiarului: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1, BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI, în termenele și condițiile prevăzute în prezenta Specificația tehnică.</i></p> <p><i>-În cazul apariției unor defecțiuni Prestatorul își asumă obligația să se prezinte la sediul Beneficiarului, în limitele programului de lucru, cu excepția zilelor de odihnă și de sărbători, nu mai târziu de 4 ore din momentul recepționării comenzii de către Prestator, prin anunțarea la telefon.</i></p> <p><i>-În cazul defecțiunilor componentelor sistemelor care necesită reparații, urmare deservirilor efectuate, Prestatorul va întocmi și va prezenta Beneficiarului actul de diagnosticare. În actul</i></p>		
--	--	--	--	--	--

			<i>de prestare a serviciilor Prestatorul va indica rezultatele deservirii efectuate trimestrial și la necesitate, recomandări.</i>		
--	--	--	--	--	--

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului _____