

Extras din procesul - verbal nr. 55/23
al ședinței Grupului de lucru pentru achiziții publice
din cadrul Agenției Servicii Publice

17.02.2023, ora 13:30

mun. Chișinău
str. A. Pușkin, 42

Ordinea de zi aprobată:

12. Cu privire la examinarea Notei de evaluare a ofertelor nr. 10-68 din 16.02.2023 în cadrul procedurii de achiziție de valoare mică privind achiziționarea surselor de alimentare electrică continuă (UPS). *Raportor: Radu Cornea*

S-a examinat conform ordinii de zi:

XII. Cu privire la examinarea Notei de evaluare a ofertelor nr. 10-68 din 16.02.2023 în cadrul procedurii de achiziție de valoare mică privind achiziționarea surselor de alimentare electrică continuă (UPS)

A luat cuvântul dl Radu Cornea care a comunicat despre faptul că, în cadrul procedurii de achiziție de valoare mică privind achiziționarea surselor de alimentare electrică continuă (UPS), au fost prezentate trei oferte – ale operatorilor economici „Vec” SRL cu suma de 95 800,00 lei fără TVA, „BTS Pro” SRL cu suma de 124 257,00 lei fără TVA, „Accent Electronic” SA cu suma de 160 632,00 lei fără TVA și „Rapid Link” SRL cu suma de 124 260,00 lei fără TVA.

Astfel, reprezentantul DD a menționat că, în procesul de evaluare a ofertelor, s-au constatat următoarele:

1. Oferta operatorului economic „Vec” SRL:

a) Lotul nr. 1:

- autoritatea contractantă a solicitat „Capacitate putere active: minim 1.5 kVA (1 500 VA)”, iar operatorul economic a propus „Capacitate putere active: 1.7 kVA (1 700 VA)”, abatere considerată de către reprezentantul DD ca una ne semnificativă,

- autoritatea contractantă a solicitat „Majorarea de tensiune reglabilă la intrare: 170-280 V”, iar operatorul economic a propus „Majorarea de tensiune reglabilă la intrare: 155-287 V (161-276V+/-4%)”, abatere considerată de către reprezentantul DD ca una ne semnificativă,

- autoritatea contractantă a solicitat „Timpul de Backup la sarcina de 50%: minim 15 minute”, iar operatorul economic a propus „Timpul de Backup la sarcina de 50%: 12 minute (la sarcina 600W)”,

- autoritatea contractantă a solicitat „Timpul de Backup la sarcina de 100% minim: 5 minute”, iar operatorul economic a propus „Timpul de Backup la sarcina de 100% minim: 4,5 minute (la sarcina 600W)”,

- pentru parametrul „Dotarea UPS cu interfață de monitorizare de la distanță”, operatorul economic a adăugat „NETVISION card”, abatere considerată de către reprezentantul DD ca una ne semnificativă,

b) Lotul nr. 2:

- autoritatea contractantă a solicitat „Capacitate putere active: minim 1.9 kW”, iar operatorul economic a propus „Capacitate putere active: 1.8 kW”,

- autoritatea contractantă a solicitat „Majorarea de tensiune reglabilă la intrare: 170-280 V”, iar operatorul economic a propus „Majorarea de tensiune reglabilă la intrare: 155-287 V (161-276V+/-4%)”, abatere considerată de către reprezentantul DD ca una ne semnificativă,

- pentru parametrul „Dotarea UPS cu interfață de monitorizare de la distanță”, operatorul economic a adăugat „NETVISION card”, abatere considerată de către reprezentantul DD ca una nesemnificativă,

- operatorul economic nu a propus parametrul „Prize de ieșire C19, 16A: minim 1”, solicitat de către autoritatea contractantă.

2. „BTS Pro” SRL:

a) Lotul nr. 1: operatorul economic, în formularul specificațiilor tehnice, a propus „Majorarea de tensiune reglabilă la intrare: 170-280 V”, însă, în urma verificării pe site-ul producătorului a parametrilor bunurilor conform modelului indicat (Eaton 5PX15001RTNG2), s-a constatat că majorarea de tensiune constituie „150-294V”,

b) Lotul nr. 2: autoritatea contractantă a solicitat „Majorarea de tensiune reglabilă la intrare: 170-280 V”, iar operatorul economic a propus „Majorarea de tensiune reglabilă la intrare: 150-294 V” – parametru care, conform afirmațiilor reprezentantului DD, este mai avantajos.

Astfel, reprezentantul DD a propus de a respinge oferta operatorului economic „Vec” SRL pentru ambele loturi, de a atribui contract operatorului economic „BTS Pro” SRL pentru lotul nr. 2 și de a-i solicita explicații cu privire la corespunderea specificațiilor tehnice raportate la parametrii tehnici indicați pe site-ul producătorului bunurilor pentru lotul nr. 1.

În urma dezbaterilor pe marginea subiectului respectiv, Grupul de lucru a decis:

1. De a respinge – în temeiul prevederilor pct. 77 subpct. 2 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115/2021 - oferta operatorului economic „Vec” SRL pentru loturile nr. 1 și nr. 2, deoarece oferta nu respectă cerințele prevăzute în documentația de atribuire pentru elaborarea și prezentarea ofertelor.

2. De a atribui contract de achiziții publice operatorului economic „BTS Pro” SRL pentru lotul nr. 2.

3. De a solicita - în temeiul prevederilor pct. 79 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.115/2021 – operatorului economic „BTS Pro” SRL pentru lotul nr. 1 prezentarea clarificărilor cu privire la corespunderea specificațiilor tehnice raportate la parametrii tehnici indicați pe site-ul producătorului bunurilor.

**Președintele Grupului de lucru
pentru achiziții publice**

Gheorghe POJOGA

**Secretarul Grupului de lucru
pentru achiziții publice**

Daniela TURTUREANU