

	CERTIFICAT DE ANALIZĂ CERTIFICATE of ANALYSIS	Numarul documentului : KK.FR.014 Numarul de : 02 revizie Data revizuirii : 06.05.2014 Numărul paginii : 1 / 1
---	--	---

NUMELE PRODUSULUI <i>PRODUCT NAME</i>	Profmet Universal Silicone 280Ml (Gw.325) White (24)
NR. ÎNCĂRCARE PRODUS <i>PRODUCT BATCH NUMBER</i>	24SD2327/20242048
DATA FABRICATIEI <i>PRODUCTION DATE</i>	18.04.2024
DATA EXPIRĂRII <i>EXPIRATION DATE</i>	18.07.2025
DATA RAPPORTULUI <i>REPORT DATE</i>	30.05.2024
RAPORT NR <i>REPORT NUMBER</i>	07

SPECIFICAȚII TEHNICE TECHNICAL PROPERTIES				
ANALIZĂ ANALYSIS	METODA DE TEST TEST METHOD	UNITATE UNIT	VALORI ACCEPTATE REF. VALUE	24SD2327/20242048
CULOARE (COLOR)	VIZUAL (VISUAL)	---	ALB (WHITE)	ALB (WHITE)
ASPECT (APPEARANCE)	VIZUAL (VISUAL)	---	OMOGEN (HOMOGENEOUS)	OMOGEN (HOMOGENEOUS)
INTENSITATE (DENSITY)	TS EN ISO 2811-1	g/cm ³	0,96±0,03	0,960
USCAREA SUPRAFAȚEI (SKIN FORMATION)	ASTM C 679-03	dk	5-20	15

* Condiții de testare: Temperatura; 23°C, umiditate: Rh- 50%

CONTROLOR : **AHMET TURAN OK**
CONTROLLER




AKKİM YAPI KİMYASALLARI SAN. TİC. A.Ş.
 Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk. No:22 34555 Hadımköy/İSTANBUL
 TEL:0212 771 13 71 FAX:0212 771 38 88
 E-Mail:kalitekontrol@akkim.net