

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1606464751307 din 02.12.2020
Denumirea procedurii de achiziție: Aparat aer condiționat de tip split

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
39717200-3	Conditioner LESSAR Cool+ (LS H09KPA2 / LU H09KPA2)	LS H09KPA2 / LU H09KPA2	China	GD Midea Air-Conditioning Equipment Co.,Ltd	- Nivel de zgomot, Db: 26-43; - Moduri de operare: răcire/încălzire; - Capacitate de răcire, BTU: 9000-15000; - Temperatura maximă de funcționare pe răcire: minim +40C; - Temperatura minimă de funcționare pe încălzire: minim -5C; - Suprafața maximală, m2: 20-25; - Capacitate de răcire, W: 2050-3600; - Capacitate de încălzire, W: 2020-3700; - Garanție minim - 12 luni Instalarea și accesoriiile pentru instalare să fie incluse în preț.	- Tip- Split - Regim de lucru – racire, incalzire. - Suprafata de acoperire – 20/26 m2 - BTU -9000. - Unitatea interioara LS-H09KPA2; - Unitatea exterioara LU-H09KPA2; - Capacitatea de răcire, (W) 2630; - Capacitate de încălzire,(W) 2630; - Consumul de energie: - Răcire, kW 0,821; - Încălzire, kW 0,730; - Refrigerant R410A; - Admis pentru temperatura aerului ambiant (răcire)+18+43°C - Admis pentru temperatura aerului ambiant (încălzire)-7+24° C - Garantie 24 luni. - Instalarea si accesoriiile pentru instalare incluse in pret	

Semnat: (semnat electronic) Numele, Prenumele: Vrabii Vasile În calitate de: Director

Ofertantul: TRESMUS GRUP SRL

Adresa: Mun. Chisinau, str. Petricani 18/1