

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție__ ocde-b3wdp1-MD-1729857090695__din_25.10.2024__

Obiectul achiziției: __Aparate de aer condiționat, inclusiv montarea lor__

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr.1 1.1. Aparate de aer condiționat de birou 12 000 BTU	Climatizator Kaisai KEX-12KTK 12000 BTU	CHINA	MIDEA	Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 12 000 BTU; -clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A+; -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +43 °C; -interval temperatura exterioară la încălzire min. -10°C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014 Termen de garanție nu mai mic 36 luni	Climatizator Kaisai KEX-12KTK Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Răcire nominală -12 000 BTU /h Încălzire nominală – 13 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 3,5 kW Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 3,8 kW Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A++ Consumul de energie mediu pentru încălzire/răcire – 1,3 kw SEER min – 6,21 SCOP – 4,0 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 540/430/314 m³/h	

					Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -40,5/34,5/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. - 56dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 805x194x285 - Cutie : 870x270x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.8 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m³ : 1800 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 720x270x495 - Cutie:835x300x540 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰ +32 C⁰ / 0 C⁰ +30 C⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰ -50 C⁰ / -20 C⁰ -30 C⁰ Suprafața de lucru : 16 m² – 35 m² Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Regimuri adaugatoare Modul Wi-fi	
1.2. Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat				Montarea a 6 AAC noi Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	Montarea a 6 AAC noi Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	

					Servicii de instalare (inclusiv accesoriile necesare) sunt incluse in pret . Serviciu de instalare echipamentului inclus in pret: Montarea și punerea in funcțiune inclusă in preț : -Instalartea blocului inetrior – Da -Instalarea blocului exterior – Da - Punerea in funcțiune – Da - Set frigorific (cablu, scurgere, izolatie , teava cupru traseu 4 metri) – Da -Set buloane – Da -Servicii livrare – Da -Garantie -36 luni	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: __Electronic__ Numele, Prenumele: _Molosag Eugeniu_ În calitate de: __Sef sectie Comert__
Ofertantul: _FENIXIMPEX SRL_Adresa: _Vadul lui Voda 68__

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. __92__
din “_04_” _Noiembrie _2024__

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1729857090695__din_25.10.2024__
	Obiectul de achiziției: __ Aparate de aer condiționat, inclusiv montarea lor__

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39717200-3	1.1.Aparate de aer condiționat de birou 12 000 BTU	bucăți	6	7 875.00	9 450.00	47 250.00	56 700.00	Bunurile vor fi livrate, montate și puse în funcțiune de către Furnizor la sediul Cumpărătorului în decurs de 30 zile lucrătoare, din data solicitării scrise a Cumpărătorului		

51000000-9	1.2.Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat	bucăți	6	5 208.74	6 250.48	31 252.44	37 502.92			
	TOTAL									

Semnat: __electronic_ Numele, Prenumele: _Molosag Eugeniu__ În calitate de: _Sef sectie Comert__

Ofertantul: _FENIXIMPEX SRL_ Adresa: _mun.Chisinau str,Vadul lui Voda 68
