

CERTIFICAT DE CALITATE № 361/8

VTIAMIN TC-4

**Inhibitor al procesului de coroziune și de formare
a depunerilor calcaroase**

Partida №	2212260-8
Data de producere	12 martie 2023
Masă netă, kg	14 500,00
Ambalaj	Butoaie 1 m³ , canistre plastic
Numărul locurilor de ambalare	15
Perioada de valabilitate garantată	24 luni din data producerii

Rezultatele analizei:

Denumire parametru	Cerinte DN	Valori depistate
Aspect exterior	Soluție de culoare incoloră sau galben deschis	Soluție de culoare galben deschis
Densitate la 20 °C, g/cm ³	1,12– 1,30	1,14
pH -ul soluției	6,0- 9,0	8,40
Solubilitate în apă	Totală	Totală

Confirmăm, că produsul VTIAMIN TC-4 îndeplinește cerințele TU 2499-004-17875808-16 companiei ООО«Водные Технологии», 115280, Federația Rusă, or. Moscova, str. Avtozavodskaya 14, of.742.

Data: 12 martie 2023

Sef laborator

Larisa Ciumac