

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SIA RSAP</i>
Obiectul achiziției: <i>Pompe termice</i>

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Pompă termică	ANL081HA	Italia	AERMEC	- Puterea frigorifică – 20-21 kW; - Puterea termică – 20-21 kW; - Debitul pompei de lichid – 3450-3650 l/h; - Presiunea creată de pompa de lichid – 45-60 kPa; - Regimul de temperaturi al lichidului la răcire va fi 12/7 °C, iar la încălzire – 40/45 °C; - Pompele termice vor fi dotate, obligatoriu, cu pompe de lichid și rezervor – acumulator; - Panourile de comandă cu amplasare în interiorul oficiilor;	- Puterea frigorifică – 20-21 kW; - Puterea termică – 20-21 kW; - Debitul pompei de lichid – 3450-3650 l/h; - Presiunea creată de pompa de lichid – 45-60 kPa; - Regimul de temperaturi al lichidului la răcire va fi 12/7 °C, iar la încălzire – 40/45 °C; - Pompele termice vor fi dotate, obligatoriu, cu pompe de lichid și rezervor – acumulator; - Panourile de comandă cu amplasare în interiorul oficiilor;	CE

				- Pompele termice și ventilatoarele lor vor fi de tip vertical și vor fi montate pe acoperiș (un nivel); - Suporturile metalice, pe care vor fi montate pompele termice, vor avea dimensiuni, care vor permite deservirea tehnică, scurgerea și suplinirea cu apă. <i>Termenul de garanție a pompelor termice va fi de minim 24 luni din data punerii în funcțiune.</i>	- Pompele termice și ventilatoarele lor vor fi de tip vertical și vor fi montate pe acoperiș (un nivel); - Suporturile metalice, pe care vor fi montate pompele termice, vor avea dimensiuni, care vor permite deservirea tehnică, scurgerea și suplinirea cu apă. <i>Termenul de garanție a pompelor termice de 24 luni din data punerii în funcțiune.</i>	
1.1 Servicii de demontare a pompei vechi				Demontarea pompei vechi.		
Lotul nr. 2 Pompă termică	ANL081HQ	Italia	AERMEC	- Puterea termică – 20-21 kW; - Debitul pompei de lichid – 3450-3650 l/h; - Presiunea creată de pompa de lichid – 130-145 kPa; - Regimul de temperaturi al lichidului la răcire va fi 12/7 °C, iar la încălzire – 40/45 °C; - Pompele termice vor fi dotate, obligatoriu, cu pompe de lichid și rezervor – acumulator; - Panourile de comandă cu amplasare în interiorul oficiilor; - Pompele termice și ventilatoarele lor vor fi de tip vertical și vor fi montate pe acoperiș (un nivel); - Suporturile metalice, pe care vor fi	- Puterea termică – 20-21 kW; - Debitul pompei de lichid – 3450-3650 l/h; - Presiunea creată de pompa de lichid – 130-145 kPa; - Regimul de temperaturi al lichidului la răcire va fi 12/7 °C, iar la încălzire – 40/45 °C; - Pompele termice vor fi dotate, obligatoriu, cu pompe de lichid și rezervor – acumulator; - Panourile de comandă cu amplasare în interiorul oficiilor; - Pompele termice și ventilatoarele lor vor fi de tip vertical și vor fi montate pe acoperiș (un nivel);	CE

				montate pompele termice, vor avea dimensiuni, care vor permite deservirea tehnică, scurgerea și suplinirea cu apă. <i>Termenul de garanție a pompelor termice va fi de minim 24 luni din data punerii în funcțiune.</i>	- Suporturile metalice, pe care vor fi montate pompele termice, vor avea dimensiuni, care vor permite deservirea tehnică, scurgerea și suplinirea cu apă. <i>Termenul de garanție a pompelor termice va fi de 24 luni din data punerii în funcțiune.</i>	
2.1 Servicii de demontare a pompei vechi				Demontarea pompei vechi.		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ciomasu Trifan În calitate de: Administrator

Ofertantul: Lerai Grup SRL Adresa: str. Varnita 2/15