

Coordonat :  
Inginer S.S.M-al  
Regiei Apa Canal Orhei S.A.  
Chiperi M \_\_\_\_\_

Aprobat  
Director general  
Regiei Apa Canal Orhei S.A  
Carp V \_\_\_\_\_



Caiet de sarcini la executarea lucrărilor de încercări a utilajului electric, și verificare a capacității de protecție contra electorcutării

Denumirea lucrărilor					
Denumirea obiectelor	Măsurarea rezistenței izolației la cabluri, linii și infașurări vlmul / buc	Măsurarea rezistenței la priza de pământ ci diag. pînă 20m, vol/buc	Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate la ele vol/buc	Măsurarea impedantei circuit Bucla "faza-zero" vol/buc	Întocmirea sau ajustarea schemelor la utilajul electric, schem.
SP -1	16	1	12	6	2
SP -2	22	2	20	10	3
SP -3	14	2	16	6	2
SP -4	22	1	14	4	2
SP -5	24	1	18	6	2
SP -6	16	1	8	4	1
SP -7	6	1	4	2	1
SP -8	8	1	14	4	2
SPR -1	19	1	14	4	2
SPR -2	26	1	24	6	3
Baza	26	1	29	4	2
ZUC	140	2	216	14	5
Sediu	28	1	18	6	3
SPP cam.	28	1	24	4	3
Mit.1	10	5	16	5	5
S.Epurare	60	3	56	12	6
SP La Hotar	12	1	16	4	2
SP Budei	6	1	10	3	1
SP Salciilor	8	1	12	3	1
SP Seliste	5	1	7	2	1
SP Lucaseuca	4	1	6	2	1

Ex.: A. Moscovciuc

05,04,2022