

FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SM 270:2
Certificat de conformitate Nr. 000890
Valabil pînă la 29 decembrie 2018
Conform SM 270:2008



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md
SM 270:2008 tel/fax. 41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr.10 010

Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI 11.52m

SM 270:2008

Tipul, culoarea, dimensiunea:
Rezistența la compresiune GOST/Real {MPa}:
Rezistența la uzură GOST/Real {g/cm²}:
Rezistența la incovoiere GOST/Real {MPa}:
Rezistența la îngheț-dezgheț GOST/Real {cicluri}:
Pierdere rezistenței GOST/Real {%}:
Absorbția de apă GOST/Real {%}:
Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI/R:
Termen de garanție:
Masa Netto: 1 152 Kg.
Masa Brutto: 1 182 Kg.
Cantitatea pe palet: 11.52 m²
Data fabricării (în serie) 29 octombrie 2018
Data încărcării: 29 octombrie 2018
Cantitatea încărcării: 241.92 m²
Numărul facturii: IM0765201
Beneficiar: AXERVAT SRL

Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI

Min. 39.29 / 41.2

Max. 0.7 / 0.47

Min. 5.24 / 5.32

F 150 / F 200

Max. 5.0 / 1.95

Max. 6.0 / 1.65

Max. 30.0 / 43.6

2 ani

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Nota: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Sef de secție



Data eliberării **29.10.2018**



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-GOST 66
Certificat de conformitate Nr. 001157
Valabil pina la 4 ianuarie 2020
Conform 6665-91



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md
GOST 6665-91 tel/fax. 41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr. 7 662

Bordur presat mic GRI 1 x 0,20 x 0,08 m p48b/37kg
6665-91

Tipul, culoarea, dimensiunea:
Rezistența la compresiune GOST/Real {MPa}:
Absorbția de apă GOST/Real {%}:
Rezistența la incovoiere GOST/Real {MPa}:
Rezistența la îngheț-dezghet GOST/Real {cicluri}:
Pierdere rezistenței GOST/Real {%}:
Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI/R:
Termen de garanție:
Masa Netto: 1 728 Kg.
Masa Brutto: 1 758 Kg.
Cantitatea pe palet: 48 buc.
Data fabricării (în serie): 28 august 2018
Data încărcării: 7 septembrie 2018
Cantitatea încărcării: 70 buc.
Numărul facturii: IM0762049
Beneficiar: AXERVAT SRL

Bordur presat mic GRI 1 x 0,20 x 0,08
Min 28.9 / 36.7
Max 5.0 / 2.0
Min 4.1 / 4.7
F 150 / F 150
Max 5 / 1.6
Max 300 / 32.2
2 ani

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de 6665-91

Nota: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Sef de secție

Neculai S



Data eliberării 07.09.2018



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md

GOST 6665-91 tel/fax. 41-06-27, tel. 41-03-47

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-GOST 66
Certificat de conformitate Nr. 001157
Valabil pînă la 4 ianuarie 2020
Conform GOST 6665-91

CERTIFICAT DE CALITATE nr. 8 210

Bordur presat mare GRI 1x0,30x0,15m p18 buc,

GOST 6665-91

Bordur presat mare GRI 1x0,30x0,15m p18

Min. 38.5 / 44.8

Max. 5.0 / 2.7

Min. 5.14 / 5.7

F 200 / F 200

Max. 5 / 2.4

Max. 300 Aeff / 32.2 Aeff

2 ani

Tipul, culoarea, dimensiunea:

Rezistența la compresiune GOST/Real {MPa}:

Absorbția de apă GOST/Real {%}:

Rezistența la încovoiere GOST/Real {MPa}:

Rezistența la îngheț-dezghet GOST/Real {cicluri}:

Pierdere rezistenței GOST/Real {%}:

Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI/R:

Termen de garanție:

Masa Netto: 1 800 Kg.

Masa Brutto: 1 830 Kg.

Cantitatea pe palet: 18 buc

Data fabricării (în serie) 8 septembrie 2018

Data încărcării: 19 septembrie 2018

Cantitatea încărcării: 90 buc

Numărul facturii: IM0762461


Beneficiar: AXERVAT SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de GOST 6665-91

Nota: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Sef de secție

Neculai_S



Data eliberării **19.09.2018**



ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ICSP "INMACOMPROIECT" SA

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



OCpr-018

Nr. de inregistrare


OCpr-018 11 A1012-15

Data emiterii:

22 aprilie 2015

Valabil pînă la:

22 aprilie 2018



ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Organismul de Certificare produse din cadrul ICSP "Inmacomproiect" SA
MD 2015, mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel. 022 52 20 66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CA PRODUSELE IDENTIFICATE
ASTFEL:

Piatră spartă de calcar fr.20-40mm, 40-70mm M300, M400, GOST 8267-93.
Fabricare în serie.

Codul NM MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

GOST 8267-93 p.p. 4.2.2 tab.1, 4.3.2 tab.2, 4.4.2 tab.3, 4.4.3 tab.6, 4.5 tab.7, 4.6,
4.7.1 tab.9, 4.7.2 tab.10, 4.8.1 tab.11; RNI 06-5335 p.2.2

PRODUCĂTOR

SA "Cariera Micăuți", MD-3719, RM, r-nul Strășeni, s.Gornoe,
tel/fax 0237 64-335

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600106746

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoarte de încercări nr. 75-2, 75-3, 75-4, 75-5 din 21.04.2015
eliberate de CI ICSP "Inmacomproiect" SA,

certificat de acreditare nr. LI - 095 din 16.10.2012 (mod. 20.01.2015) pînă la 15.10.2016;

Raport de încercări nr. 1717 din 07.04.2015 eliberat de LIPA al IS CMAC,

certificat de acreditare nr. LI - 086 din 04.09.2012 (mod. 24.12.2014) pînă la 03.09.2016;

Raport de evaluare producție nr. 02 din 17.03.2015, eliberat de OC ICSP "Inmacomproiect" SA.

Raport de evaluare a conformității nr.02 din 21.04.2015



INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistem de certificare -2+

Supravegherea va fi efectuată una dată pe an de către OC ICSP "Inmacomproiect" SA.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat.

Conducătorul organismului
de certificare



Copie fidelă
Conducătorul OC

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copie de conformitate se legalizează cu ștampila OC ICSP "Inmacomproiect" SA

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007773-17

Data emiterii: 29 august 2017

Valabil până la: 29 august 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip pentru lucrări de construcții,
fabricat conform cerințelor GOST 8736-93

Codul NMMD
2505

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM Nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
GOST 8736-93 pct. 4.3, 4.4.1, 4.4.4; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"SUPRATEN" SA, str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0741 din 28.08.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil până la 07.05.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 866/1 din 24.08.2017, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LI-021 din 06.02.2014 valabil până la 22.02.2018; Raport de încercări Nr. 227/8 din 25.08.2017, eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 406 din 06.08.2014

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

ria A Nr. 006216



Conducătorul OC



În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ICSP "INMACOMPROIECT" SRL

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер ОСPr-018 11 A1158-16

Дата выдачи:
24 октября 2016

Действителен до:
02 августа 2019



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по Сертификации продукции в составе ICSP "Inmacomproiect" SRL
МД 2015, мун. Кишинэу, ул. Сармизежетуса, 15, тел. 022 52 20 66

Настоящим документом удостоверяется, что продукция, идентифицированная как:
НАИМЕНОВАНИЕ/ОПИСАНИЕ

Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Б ГОСТ 31108 - 2003,
Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/A-Ш 32,5 Б ГОСТ 31108 - 2003;
Портландцемент с известняком ЦЕМ II/A-И 32,5 Б ГОСТ 31108 - 2003
Композиционные портландцементы ЦЕМ II/A-К (Ш-И) 32,5 Б;
ЦЕМ II/A-К (Ш-И) 42,5 Б; ЦЕМ II/B-К (Ш-И) 32,5 Б ГОСТ 31108 - 2003
Серийный выпуск по SM GOST 31108 2008

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

Технический Регламент на строительную продукцию, ПП РМ № 226 от 29.02.2008
SM GOST 31108 2008 п.4.2 таб.1; п.5.1.2 таб.2; п. 5.1.3 таб.3; RNI 06-5.3.35 pct.2.2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "Рыбницкий цементный комбинат"
РМ г. Рыбница, ул. Запорожца, 1, тел/факс (555) 76-340

ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель

Код NM MD
2523

Код страны
MD

Код ОКПО
1006615000014

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний №№ 3444, 3445, 3447 от 28.07.2016, №№ 4755, 4757, 4758 от 21.10.2016
выданы LIPA al I.S. CMAC, сертификат аккредитации nr. LI - 086 от 01.09.2016 до 03.09.2020;
Протоколы испытаний №№ 41, 42, 43 от 22.07.2016, №№ 70, 71, 72 от 13.10.2016
выданы ИЛ ЗАО "Рыбницкий цементный комбинат",
сертификат аккредитации nr. LI - 018 от 22.01.2014 до 24.01.2018;
Акт № 19 от 22.07.2016, Акт № 30 от 13.10.2016 выданы ОС ICSP "Inmacomproiect" SRL .
Отчет об оценке соответствия № 30 от 21.10.2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система сертификации 1+.


Инспекционный контроль проводится один раз в год ОС ICSP "Inmacomproiect" SRL .
Выдан взамен сертификата соответствия № ОСPr-018 11A1132-16 от 02.08.2016

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в
настоящем сертификате

Руководитель органа
по сертификации

BCL

Опра Елсна



Внимание предпринимателей и контролирующих органов!

Копии сертификатов соответствия заверяются печатью ОС ICSP "Inmacomproiect" SRL