

	<b>CERTIFICAT DE ANALIZĂ CERTIFICATE of ANALYSIS</b>	Numarul documentului : KK.FR.014
		Numarul de revizie : 02
		Data revizuirii : 06.05.2023
		Numărul paginii : 1 / 1

<b>NUMELE PRODUSULUI</b> <i>PRODUCT NAME</i>	<b>Profmet Professional Foam 750ml (Gw.850) 4S (12) 45L</b>
<b>NR. ÎNCĂRCARE PRODUS</b> <i>PRODUCT BATCH NUMBER</i>	<b>0847</b>
<b>DATA FABRICATIEI</b> <i>PRODUCTION DATE</i>	<b>19.04.2024</b>
<b>DATA EXPIRĂRII</b> <i>EXPIRATION DATE</i>	<b>19.07.2025</b>
<b>DATA RAPPORTULUI</b> <i>REPORT DATE</i>	<b>30.05.2024</b>
<b>RAPORT NR</b> <i>REPORT NUMBER</i>	<b>06</b>

<b>SPECIFICAȚII TEHNICE</b> <i>TECHNICAL PROPERTIES</i>				
<b>ANALIZĂ</b> <i>ANALYSIS</i>	<b>METODA DE TEST</b> <i>TEST METHOD</i>	<b>UNITATE</b> <i>UNIT</i>	<b>VALORI ACCEPTE</b> <i>REF. VALUE</i>	<b>0847</b>
CULOARE <i>(COLOUR)</i>	VIZUAL <i>(VISUAL)</i>	----	GALBEN <i>(YELLOW)</i>	GALBEN <i>(YELLOW)</i>
PRESIUNE <i>(PRESSURE)</i>	DIN EN ISO 844	Bar	4-7	5,2
USCAREA SUPRAFAȚEI <i>(TACK FREE TIME)</i>	ASTM C 1620-16	Min.	5-12	8
CUTABILITATE <i>(CUTTING TIME)</i>	ASTM C 1620-16	Min.	25-60	25

\* Condiții de testare: Temperatura; 23°C, umiditate: Rh- 50%

**CONTROLOR** : **AHMET TURAN OK**  
**CONTROLLER**


**KALITE KONTROL  
ONAY**

AKKİM YAPI KİMYASALLARI SAN. TİC. A.Ş.

Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk. No:22 34555

Hadımköy/İSTANBUL TEL:0212 771 13 71 FAX:0212 771 38

88

E-Mail:kalitekontrol@akkim.net