



MUNICIPIUL CHIȘINĂU
CONSILIUL COMUNAL GRĂTIEȘTI
PRIMĂRIA COMUNEI GRĂTIEȘTI

nr. 337/21 din 25.05.2021

Compania „Termosistem” SRL

Prin prezenta Vă aducem la cunostință că oferta companiei Dră a fost calificată spre evaluare.

În urma analizei propunerii tehnice din oferta Dră s-au constatat următoarele:

- SP-1, stația de pompare cu rezervor inclus, căminul stației din material „polipropilenă” sudată, cu dimensiunile H=5700mm, L=3000mm, l=3000mm, pompe DRENO Compatta PRO 50-2/220T, H-14m, Q-11m³/h;
- SP-2, stația de pompare cu rezervor inclus, căminul stației din material „polipropilenă” sudată, cu dimensiunile H=5500mm, L=3000mm, l=3000mm, pompe DRENO DNB 65-2/220-1T, H-14,4m, Q-22m³/h: nu corespund cu cerințele caietului de sarcini si anume: forma geometrică indicată în proiect la caminul stației de pompare – secțiune circulară, cea ofertată de Compania „Termosistem” SRL – secțiune dreptunghiulară.

Forma geometrică cu secțiune dreptunghiulară propusă spre montare în cadrul obiectului dat conduce la modificarea proiectului de execuție și anume: groapa de fundație, fundația din beton a căminului, ancorarea căminului stației de fundația din beton din cauza existenței apelor subterane.

Acest fapt este confirmat de către proiectantul I.I. „PASECINIK” în scrisoarea Nr. 1 din 21.05.2021, unde se expune că oferta nominalizată de Dră „cu cel mai mic pret” nu corespunde proiectului actualizat și presupune o nouă modificare, coordonare și verificare a proiectului de execuție. Căminul din polipropilenă propus, cu secțiune dreptunghiulară include și riscul de depozitare a sedimentelor prin colturile stației. Aceasta va conduce în timp la micșorarea volumului de lucru a stației pe parcursul exploatării și la generarea procesului de fermentare a sedimentelor. În procesul fermentării sedimentelor se formează gaze nocive în interiorul stației, care prezintă pericol pentru viața și sănătatea personalului care o deservește.

Reeșind din cele expuse mai sus, concluzionăm următoarele: Conform Legii Achizițiilor Publice Nr. 131 din 03.07.2015, art. 17, capitolul IV, punctul 4 – Autoritatea contractantă trebuie să respecte principiul transparenței, nediscriminării și a tratamentului egal, imparțialitate față de toți ofertanții, conform HG nr.638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, punctul 114 - **Ofertantul depune o**

singură ofertă, denumită ofertă de bază, care nu trebuie să se abată de la cerințele prevăzute în documentația de atribuire.

Acceptarea ofertei tehnice, propusă de către Dră, necesită din start efectuarea modificărilor în proiectul de execuție, fapt care presupune un tratament inechitabil comparativ cu ceilalți ofertanți, care s-au condus de proiectul de execuție și caietul de sarcini propus la concurs.

Grupul de lucru s-a expus pentru respingerea ofertei Companiei „Termosistem” SRL ca neconformă.

Vă mulțumim pentru participare la licitație.

Primar, Președinte a grupului de lucru



Victor Mardare