



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. 022 00046

Серия ВУ № 0012823

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации строительных материалов и изделий Научно-проектно-производственного республиканского унитарного предприятия "Стройтехнорм"; место нахождения: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89; тел. +375 17 2177230; адрес электронной почты (e-mail): 3@stn.by; аттестат аккредитации: ВУ/112 022.01 от 23.09.1996

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с дополнительной ответственностью "БЕЛЛЕСИЗДЕЛИЕ", сведения о регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190007727; место нахождения: Республика Беларусь, 220075, г. Минск, ул. Промышленная, д. 10, комн. 20, тел.: +375 17 3445772, адрес электронной почты (e-mail): office@belwood.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с дополнительной ответственностью "БЕЛЛЕСИЗДЕЛИЕ" место нахождения: Республика Беларусь, 220075, г. Минск, ул. Промышленная, д. 10

ПРОДУКЦИЯ

Двери внутренние входные в помещения общественных, производственных и вспомогательных зданий (ДВЗ), лестничных клеток (ДВ5), тамбурные (ДВ7), дымонепроницаемые с обеспечением дымонепроницаемости с двух сторон, комбинированные (деревянное полотно, металлическая коробка), глухие и частично остекленные закаленным стеклом не менее 4мм, двупольные, распашные, с порогом, в том числе и с опускающимся порогом, выпускаемые по СТБ 1647-2006 «Двери дымонепроницаемые. Технические условия», КД-БЛИ 81.00.10.00
Разрешенные размеры, мм (дм): макс. 2400-1700 (24-17); мин. 1600-1100 (16-11)
серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

4418 20, 7308 30

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Отчета об анализе состояния производства от 15.01.2021.
Протокола испытаний № 04-52/1767П от 24.12.2020 Испытательного центра Учреждения "Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь", аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042.
Схема сертификации – 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примененные стандарты СТБ 1647-2006 «Двери дымонепроницаемые. Технические условия» п.п. 5.1-5.4, 5.6. Двери соответствуют требованиям СТБ 2433-2015 «Блоки дверные. Общие технические условия», п. п. 5.1.5, 5.1.6, 6.5, протоколы испытаний Центра испытаний строительной продукции РУП "Стройтехнорм", аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0494, № 13(1)-507/20, № 13(1)-508/20 от 07.09.2020.

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 16.01.2021 по 15.01.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



(подпись)

(подпись)

Игорь Леонидович Лишай
(Ф.И.О.)

Ирина Валерьевна Жук
(Ф.И.О.)