

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1707480610369 (21169067 din 12.02.2024) din 19.02.2024
Obiectul achiziției: Servicii de mentenanta si montare/demontare a aparatelor de aer conditionat la edificiile Inspectoratului General al Politiei

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
1.1 Servicii de diagnosticare/deservire si mentenanta a aparatelor de aer conditionat				La efectuarea deservirei tehnice a aparatelor de aer conditionat sunt prevazute urmatoarele proceduri: Inspectie vizuala pentru: a) Deteriorarea mecanica a corpului si unitatilor a aparatuului de aer conditionat; in cazul detectarii daunelor se informeaza clientul inainte de inceputul lucrarilor de deservire, b) starea filtrului de aer, c) starea spatiul intre lamelele schimbatorului de caldura bloc exterior/interior; Testarea fuctionarii aparatului de aer conditionat in toate regimele; Verificarea functionarii elementelor cuactionare mecanica; Verificarea corectitudinii sistemului de indicare; Demontarea partiala/asamblarea componentelor echipamentului; Curatarea schimbatorului de caldura bloc interior; Curatarea schimbatorului de caldura unitatii exterioare; Demontarea elicei ventilatorului blocului interior, curatarea ei si montarea inapoi; Demontarea baitei de acumulare a condensatului, curatarea si montarea inapoi; Verificarea diferentei de temperatura la intrare/iesirea din schimbator de caldura intern (daca este necesar-severifica presiunea joasa si inalta la circuitul refrigerare);Verificarea	La efectuarea deservirei tehnice a aparatelor de aer conditionat sunt prevazute urmatoarele proceduri: Inspectie vizuala pentru: a) Deteriorarea mecanica a corpului si unitatilor a aparatuului de aer conditionat; in cazul detectarii daunelor se informeaza clientul inainte de inceputul lucrarilor de deservire, b) starea filtrului de aer, c) starea spatiul intre lamelele schimbatorului de caldura bloc exterior/interior; Testarea fuctionarii aparatului de aer conditionat in toate regimele; Verificarea functionarii elementelor cuactionare mecanica; Verificarea corectitudinii sistemului de indicare; Demontarea partiala/asamblarea componentelor echipamentului; Curatarea schimbatorului de caldura bloc interior; Curatarea schimbatorului de caldura unitatii exterioare; Demontarea elicei ventilatorului blocului interior, curatarea ei si montarea inapoi; Demontarea baitei de acumulare a condensatului, curatarea si montarea inapoi; Verificarea diferentei de temperatura la intrare/iesirea din schimbator de caldura intern (daca este necesar-severifica presiunea joasa si inalta la circuitul refrigerare);Verificarea

				sistemului de drenaj; Verificarea motoarelor electrice si aeliceilor; Verificarea starii izolarii si starea contactelor de conexiuni electrice; Verificarea tensiunii electrice; Verificarea curentilor de functionare a compresorului (daca este necesar); Diagnosticare componentelor electrice; Testarea elementelor de fixare mecanice si lubrificarea peiselor, daca este necesar; Incarcarea frionului in aparatele de aer conditionat (daca este necesar); La efectuarea serviciilor de curatare a aparatelor de aer conditionat se va utiliza chimie specializata echivalent Lenol foam Activ; La efectuarea deservirei tehnice a aparatelor de aer conditionat tip canal se efectua curatarea difuzoarelor si grilelor de distribuire.	este necesar); La efectuarea serviciilor de curatare a aparatelor de aer conditionat se va utiliza chimie specializata echivalent Lenol foam Activ; La efectuarea deservirei tehnice a aparatelor de aer conditionat tip canal se efectua curatarea difuzoarelor si grilelor de distribuire. Analiza măsurărilor si parametrilor de functionare cu introducerea lor act. Instructarea clientilor cu privire la utilizarea corectă a aparatelor de aer conditionat. La efectuarea deservirei tehnice a aparatelor de aer conditionat tip canal se efectua curatarea difuzoarelor si grilelor de distribuire. Analiza masurarilor si completarea borderoul defectiunilor. Locatiile conditionerelor- conform Caietului de sarcini.
1.2 Servicii de demontare/montare a aparatelor de aer conditionat				Servicii de demontare/montare a aparatelor de aer condiționat cu schimbarea (țevilor de cupru pentru aer condiționat între blocul interior și compresorul)	Servicii de demontare/montare a aparatelor de aer condiționat cu schimbarea (țevilor de cupru pentru aer condiționat între blocul interior și compresorul)

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan Neaga 66