

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1669105021565	Data: „_28_” ____11____ 2022__	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Aparate de aer condiționat, inclusiv instalarea	Lot: _____	Pagina: _1_ din _3_

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
39717200-3	Aer conditionat Gree BORA GWH07AAB- K3DNA5A 7000 BTU	Gree	China	China	Tip aparat: Split de Perete; Tehnologie: Inverter; Capacitate de racire $\approx$ 2kW (7000 BTU); Suprafata acoperită: 20 m ² ; Marime maximală admisibilă pentru bloc intern (mm) = 950 x 400; Interval de temperatura functionare (răcire): min. -10°C ~ - $\geq$ +43°C; Functie auto-restart (în cazul opririi alimentării cu energie electrică, aparatul reporneste automat cu ultimele setări); Dezumidificare; min. 0.9 l/h; Controller online: de preferință prin EtherNet/IP sau Wi-Fi; Clasa de eficiență energetică:	Tip aparat: Split de Perete; Tehnologie: Inverter; Capacitate de racire $\approx$ 2,2kW (7000 BTU); Suprafata acoperită: 20 m ² ; Marime maximală admisibilă pentru bloc intern (mm) = 773 x 250 x 185; Interval de temperatura functionare (răcire): min. -15°C ~ - $\geq$ +43°C; Functie auto-restart (în cazul opririi alimentării cu energie electrică, aparatul reporneste automat cu ultimele setări); Dezumidificare; min. 0.9 l/h; Controller online: Wi-Fi; Clasa de eficiență energetică: - pentru răcire A++;	

					- pentru răcire A+++; - pentru caldură A+++; SEER: ≥ 8 ; SCOP: ≥ 5.1 ; Agent frigorific: R32; Lungime maximă trasă: min. 20 m; Sursă de alimentare electrică: monofazată 230v; Dezinstalare aparat existent și instalarea aparatului de aer condiționat nou inclusiv materialele necesare pentru traseul frigorific (traseu $\approx 13-15$ m); Termen de garanție: minim 24 luni.	- pentru caldură A++; SEER: ≥ 7 ; SCOP: $\geq 6,51$; Agent frigorific: R32; Lungime maximă trasă: min. 20 m; Sursă de alimentare electrică: monofazată 230v; Dezinstalare aparat existent și instalarea aparatului de aer condiționat nou inclusiv materialele necesare pentru traseul frigorific (traseu $\approx 13-15$ m); Termen de garanție: 24 luni.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: _____ Mitul Alexandr _____

În calitate de: _____ Director _____

Ofertantul: _____ "Smart Climat" SRL _____

Adresa: _____ str. Iazului, 15, of.138 _____