



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



029

Nr. de înregistrare

001025

Data emiterii:

07 august 2017

Valabil până la:

07 august 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Piatră spartă de calcar, fracțiuni 5-20 mm, 20-40 mm, 40-70 mm,
fabricată conform GOST 8267-93**

Produs fabricat în serie

Codul NM MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;

GOST 8267-93 pct. 4.2.2 tab.1, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3, 4.5, 4.6, 4.7.1, 4.7.2 ; RNI 06-5.3.352001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.A. "FABRICA DE MATERIALE DE CONSTRUCȚIE REZINA", MD-5401, or. Rezina
str. 27 August, 60: Baza de producere - Cariera Trifești

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003606005667

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.134-1 din 27 iulie 2017, eliberat de CÎ al ICȘP

"TNMACOMPROIECT" SRL, MD-2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15.

certificat de acreditare Nr.LÎ- 095, valabil până la 15.10.2020; Nr.3543-C din 03 iulie 2017,

eliberat de LÎPA al "CMAC" Î.S., MD 2064, mun. Chișinău, str. E. Coca 28, certificat de acreditare
Nr. LÎ-086 valabil până la 03 septembrie 2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.78 din 02 august 2017, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate se va efectua de către O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.
una dată la șase luni.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de certificare



Serghei VIZITIU
Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control

Copii acestui certificat de conformitate se legalizează cu stampila OC "CVALIMETRITOT" SRL.

« FABRICAT ÎN MOLDOVA »

Republica Moldova, r-nul Rezina

S.A. «Fabrica Materiale de Construcție Rezina» Cariera Trifești

Tel. 0254-93-166

Certificat de conformitate 001025

Nr. OCpr-029

Data emiterii 07/08/2017

Valabil până la 07/08/2019



029

PAȘAPORT DE CALITATE №1247

« 24 » 05 2019

PIATRĂ SPARTĂ de calcar fr.5-20mm

T 500 5

Consumator DROMAS-CONS SRL c/f 1003600107905

Rezultatele încercărilor GOST 8267-93

Densitate în vrac, kg/m.cub 1275

Conținutul de granule plate și în forma de ac, % 15.5

Conținutul de granule de roci moi, % 1.75

Conținutul de particule prafoase și argiloase, % 0.49

Conținutul argilei în bulgari, % 0

Rezistența la îngheț-dezghet, F 25 (CÎ «Inmacomproiect»)

Rezistența la compresiune, M 400

Radiologie, BG/kg (LI CMAC)

Denumirea indicilor	DN la metoda de încercări	Conținutul conform DN	Conținutul de facto
Radiu-226	GOST 30108-94 punctul 4.2	-	12.00
Thorium-232	GOST 30108-94 punctul 4.2	-	3.38
Potasiu-40	GOST 30108-94 punctul 4.2	-	4.40
Aeff	GOST 30108-94 punctul 4.2	<300	16.80

Determinarea granulozității Sita, mm	20	12.5	5
Remășița totală pe site, %	3.4	49.3	99.4

Piatra spartă corespunde cerințelor GOST 8267-93

