

CERINȚELE TEHNICE OBLIGATORII
pentru utilajul utilizat în extinderea sistemului existent de control acces
în oficiul ASP, str. A.Pușkin, 47

1. Cititor Mifare (Wiegand 26, frecvența 13,56 MHz, alimentarea 12V, tip card-Mifare, protecție la umiditate IP 65), (analogic DS-K1107M)
2. Amortizator hydraulic (forță de închidere EN 2-4, greutate ușă 40-80 kg, culoare - alb)
3. Buton de ieșire (metal, NO aplicat, tip de fixare) (analogic EB30)
4. Închizător electric (alimentare 12V 250 mAh, greutate de până la 225 kg, normal open) (analogic YS-132NC)
5. Sursă de alimentare 12V/6A (tensiune la ieșire 12V, curent ieșire 6A, sursă de alimentare neîntreruptibilă)
6. Trecere flexibilă (max 450 L x 12 d, metalic)
7. Cablu canal (dimensiuni: 20 x 10 mm, alb, plastic)
8. Cablu LK-CAT.5E – UTP/CU (Mess 4 x 2 x 1/0,51, cupru)
9. Cablu de alimentare (cupru, 2 fire, grosime 0,75 mm)
10. Releu 22/4 5A 12V DC (curent nominal - 5 A, tensiune nominală a bobinei - 12 V DC, nr. de grupe al contactelor de comutare – 4, grad de protecție - IP 40)