

АО «Бетакон»
МД 3805, г.Комрат, ул. Ленина, 2
Тел.: 0 (298) 3-31-18; Факс: 0 (298) 3-30-60



Сертификат качества бетонной смеси

от «24» апреля 2019 г.

Изготовлено в Молдове

№ 21

Потребитель Petizargo SRL
(наименование, адрес, телефон, факс)

Дата и время отгрузки бетонной смеси, 24.04.19г.

Вид бетонной смеси ее условное обозначение
БСТ В22,5 ПЗ F100 W4 ГОСТ 7473-2010.

Номер номинального состава бетонной смеси №5. TP-1

Объем бетонной смеси в партии, м³ 1

Марка бетонной смеси по удобоукладываемости на месте укладки у потребителя

П2 ОК 5-9 см _____

ПЗ ОК 10-15 см _____

Наибольшая крупность заполнителя, мм. 20

Проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона в партии:

- в проектном возрасте 28 сут; В 22,5 29,46 МПа.
(класс по прочности требуемая прочность)

- в промежуточном возрасте (при необходимости) _____ сут;

В _____ % В ; _____ МПа.

Другие нормируемые показатели качества бетона (при необходимости)

F 50;

F 100 W 4;

Протокол испытания № 122 ИЦ «Инмакомпроект» АО.

Наименование, масса добавки, кг/м³ - «BV-101N». — 3,25

Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и значение A_{эфф}, Bq/Kg 21,5, Raport № 3082 – A LI al IS «СМАС»

Лаборатория аттестована.

Сертификат аттестации № LI -041, от 12 мая 2016, действителен до 12 мая 2019 г.

Сертификат соответствия № 000800 действителен до 04 июля 2019 г.

Нач. БСЦ

Нач. ОТК и Лаборатории АО «Бетакон»



Дели Г.Г.

Авраменко М.С.

АО «Бетакон»
МД 3805, г.Комрат, ул. Ленина, 2
Тел.: 0 (298) 3-31-18; Факс: 0 (298) 3-30-60



Сертификат качества бетонной смеси

от «24» апреля 2019 г.

Изготовлено в Молдове

№ 21

Потребитель Petizargo SRL
(наименование, адрес, телефон, факс)

Дата и время отгрузки бетонной смеси, 24.04.19г.

Вид бетонной смеси ее условное обозначение
БСГ В15 ПЗ F50 W4 ГОСТ 7473-2010.

Номер номинального состава бетонной смеси №3 ТП-1

Объем бетонной смеси в партии, м³ 1.

Марка бетонной смеси по удобоукладываемости на месте укладки у потребителя

П2 ОК 5-9 см _____.

П3 ОК 10-15 см _____.

Наибольшая крупность заполнителя, мм. 20.

Проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона в партии:

- в проектном возрасте 28 сут; В 15 19,65 МПа.
(класс по прочности требуемая прочность)

- в промежуточном возрасте (при необходимости) _____ сут;

В _____ % В ; _____ МПа.

Другие нормируемые показатели качества бетона (при необходимости)

F 50;

F 100 W 4;

Протокол испытания № 122 ИЦ «Инмакомпроект» АО.

Наименование, масса добавки, кг/м³ - «BV-101N». - 2,7

Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и значение A_{eff}, Bq/Kg 21,5, Raport № 3082 – A LI al IS «CMAC»

Лаборатория аттестована.

Сертификат аттестации № LI-041, от 12 мая 2016, действителен до 12 мая 2019 г.

Сертификат соответствия № 000800 действителен до 04 июля 2019 г.

Нач. БСЦ

Нач. ОТК и Лаборатории АО «Бетакон»

Дели Г.Г.

Авраменко М.С.

АО «Бетакон»
МД 3805, г.Комрат, ул. Ленина, 2
Тел.: 0 (298) 3-31-18; Факс: 0 (298) 3-30-60



Сертификат качества бетонной смеси

от «24» апреля 2019 г.

Изготовлено в Молдове

№ 21

Потребитель Petisaggo SRL
(наименование, адрес, телефон, факс)

Дата и время отгрузки бетонной смеси, 24.04.19г.

Вид бетонной смеси ее условное обозначение
БСТ В20 ПЗФ75 W4 ГОСТ 7473-2010.

Номер номинального состава бетонной смеси №4. ТП-1

Объем бетонной смеси в партии, м³ 1.

Марка бетонной смеси по удобоукладываемости на месте укладки у потребителя

П2 ОК 5-9 см _____.

П3 ОК 10-15 см _____.

Наибольшая крупность заполнителя, мм. 20.

Проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона в партии:

- в проектном возрасте 28 сут; В 20 26,19 МПа.

(класс по прочности требуемая прочность)

- в промежуточном возрасте (при необходимости) _____ сут;

В _____ % В ; _____ МПа.

Другие нормируемые показатели качества бетона (при необходимости)

F 50; EZ5

F 100 W4;

Протокол испытания № 122 ИЦ «Инмакомпроект» АО.

Наименование, масса добавки, кг/м³ - «BV-101N». ~ 2,95

Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и значение A_{эфф}, Bq/Kg 21,5, Raport № 3082 – A LI al IS «CMAC»

Лаборатория аттестована.

Сертификат аттестации № LI -041 от 12 мая 2016, действителен до 12 мая 2019 г.

Сертификат соответствия № 000800 действителен до 04 июля 2019 г.

Нач. БСЦ

Нач. ОТК и Лаборатории АО «Бетакон»



Дели Г.Г.

Авраменко М.С.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ICSP "INMACOMPROIECT" SRL

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер ОСрг-018 11 A1376-19



ОСрг-018

Дата выдачи:
18 марта 2019

Действителен до:
18 марта 2020



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по Сертификации продукции в составе ICSP "Inmacomproiect" SRL
МД 2015, мун. Кишинэу, ул. Сармизежетуса, 15, тел. 022 52 20 66

Настоящим документом удостоверяется, что продукция, идентифицированная как:
наименование/описание

Смеси щебеночно-песчаные для оснований автомобильных дорог
C4 (0-80мм), SM GOST 25607:2010

Код NM MD
2517

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

Технический Регламент о минимальных требованиях к поставкам строительной продукции,
ППРМ № 913 от 25.07.2016; SM GOST 25607:2010 пп.3.1.1; 3.2.1 таб.3; 3.2.3 ; 3.2.7;
RNI 06-5.3.35 п.2.2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

SC "CORSACLIM" SRL MD-5814, с.Кэзэнешть, р-н Теленешть, РМ

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель

Код ОКПО
1005606000482

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 145 от 26.07.2018, № 20 от 15.03.2019
выданы ИЦ ICSP "Inmacomproiect" SRL,

сертификат аккредитации nr. LI - 095 от 13.10.2016 до 15.10.2020;

Протокол испытаний nr.311 от 27.07.2018 выдан ИЛ "CertMatCon" SRL,

сертификат аккредитации nr.LI - 101 от 31.07.2015 до 30.07.2019

Отчет об оценке соответствия № 1418 от 15.03.2019 выдан ОС ICSP "Inmacomproiect" SRL.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система сертификации 3.

Инспекционный контроль проводится один раз в год ОС ICSP "Inmacomproiect" SRL.

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в
настоящем сертификате

Руководитель органа
по сертификации

Опря Елена



Внимание предпринимателей и контролирующих органов!

Копии сертификатов соответствия заверяются печатью ОС ICSP "Inmacomproiect" SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001049

Data emiterii:

14 august 2017

Valabil pînă la:

14 august 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulație fină tip "B",
marca M-II, pentru beton asfaltic compact ȘMBg - II/2,3
fabrițat conform SM STB 1033:2008
Produs fabricat în serie

Codul NM MD
2715

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008; SM STB 1033:2008 pct.5.2 tab.5.1 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11); 5.4; 5.6;
RNI Nr.06.5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.R.L. "DROMAS -CONS", MD 2055, mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighiciului, 15/1

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600107905

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.694/2 din 11.08.2017, eliberat de CÎ al ICȘC "INCERCOM" ÎS,
mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 valabil pînă la 22.02.2018;
Nr.3874 din 21.07.2017, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS, MD-2064, mun. Chișinău, str. E.Coca 28,
certificat de acreditare Nr.LÎ-086 valabil pînă la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.81 din 11.08.2017, eliberat
de OC "CVALIMETRITOT" S.R.L.

RESPUNDE
ORIGINALULUI
S.C. DROMA S. S.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L. se

una dată pe an

Sistemul de certificare 2+

DROMAS-CONS S.R.L.
CIF 1003600107905
LABORATOR

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL





SRL „ARCONICS COM”

Adresa_or.Chișinău_str.Uzinelor,130

Cariera_s.Pugaceni, r-nul Anenii Noi

Pașaport de calitate a pietriș concasat Nr. 1039

“12.” 04” 2017 Producere în serie.

Produsul este certificat de Ocpr-019

Certificat de conformitate nr.A000561-15

din 05.04.2017 valabil pînă la 02.05.2019

Obiect Pietriș concasat p/u lucrari de construcție fr.5-20, M-800

Seria și numărul Facturii fiscale 423224238 N/Î Camion 48A4250

Rezultate de încercări GOST 8267-93

Denumirea indicatorilor	U/m	Nr/sit e	DN p/u produs	DN p/u Metoda de încercări	Cerințe Conform DN	Date Reale
Densitatea în starea uscată	Kg/m ³	-	GOST 8267-93	GOST 8269.0-97 pct.4.17	-	1270
Compoziția granulometrică	%	25	GOST 8267-93 pct. 4.2	GOST 8269.0-97 pct. 4.3	Max 0,5	0,48
	%	20			Max 10	9,10/9,58
	%	12,5			30-80	63,04/72,62
	%	10			-	13,66/86,28
	%	5			90-100	12,36/98,64
	%	<5			-	1,36
Duritatea	-	-	GOST 8267-93 pct. 4.4.2	GOST 8269.0-97 pct. 4.8	Conform Tab.5	M”800”
-pierdere a masei la încercările de fractionabilitate	%	-				10,97
Continutul de granule plate și aciculare	%	-	GOST 8267-93 pct. 4.3.2	GOST 8267-93 pct. 4.7	-	13,19
Continutul de granule concasate	%	-	GOST 8267-93 pct. 4.3.1	GOST 8269.0-97 pct.4.4	Min 80	86,02
Continutul de particule prăfoase și argiloase		-	GOST 8267-93 pct. 4.7	GOST 8269.0-97 pct. 4.5	Min 1	0,6
Continutul de argilă în bulgări		-	GOST 8267-93 pct. 4.7	GOST 8269.0-97 pct. 4.6	Max 0,25	0,0

L.S



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ICSP "INMACOMPROIECT" SRL

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер OCpr-018 11 A1312-18



OCpr-018

Дата выдачи:

30 июля 2018

Действителен до:

30 июля 2019



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по Сертификации продукции в составе ICSP "Inmacomproiect" SRL
МД 2015, мун. Кишинэу, ул. Сармизежетуса, 15, тел. 022 52 20 66

Настоящим документом удостоверяется, что продукция, идентифицированная как:
НАИМЕНОВАНИЕ/ОПИСАНИЕ

Щебень известняковый смесь фр.5-20мм, фр.20-40 мм, 40-70 мм, М 300, М 400
ГОСТ 8267-93.

Код NM MD
2517

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

Технический Регламент на строительную продукцию, ПП РМ № 226 от 29.02.2008
ГОСТ 8267-93 п.п. 4.2.2 таб.1; 4.3.2 таб.2, 4.4.2 таб.3, 4.4.3 таб.6; 4.5 таб.7, 4.6, 4.7;
RNI 06-5.3.35 п.2.2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

SC "CORSACLIM" SRL MD-5814, с.Кэзэнепть, р-н Теленешть, РМ

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель

Код ОКПО
1005606000482

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 145 от 26.07.2018, выдан ИЦ ICSP "Inmacomproiect" SRL,
сертификат аккредитации nr. LI - 095 от 13.10.2016 до 15.10.2020;
Протокол испытаний nr. 311 от 27.07.2018 выдан ИЦ "CertMatCon" SRL,
сертификат аккредитации nr. LI - 101 от 31.07.2015 до 30.07.2019
Отчет об оценке соответствия № 28 от 27.07.2018 выдан OC ICSP "Inmacomproiect" SRL.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система сертификации 3.

Инспекционный контроль проводится один раз в год OC ICSP "Inmacomproiect" SRL.

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате

Руководитель органа
по сертификации

Opria Elena

Опря Елена



Внимание предпринимателей и контролирующих органов!

Копии сертификатов соответствия заверяются печатью OC ICSP "Inmacomproiect" SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare 001048

Data emiterii: 14 august 2017 Valabil pînă la: 14 august 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulație mare,
marca M-I, pentru beton asfaltic poros ŠKPg - I
fabricat conform SM STB 1033:2008
Produs fabricat în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;
SM STB 1033:2008 pct. 5.3 tab.5.3 (1, 2, 3, 4); 5.4; 5.6; RNI Nr.06.5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCĂTOR
S.R.L. "DROMAS -CONS", MD 2055, mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici, 15/1

SOLICITANT
Producătorul

Codul NMMD

2715

Codul țării
MD

Codul IDNO
1003600107905

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.694 din 11.08.2017, eliberat de CÎ al ICȘC "INCERCOM" ÎS,
mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 valabil pînă la 22.02.2018;
Nr.3874 din 21.07.2017, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS, MD-2064, mun. Chișinău, str. E.Coca 28,
certificat de acreditare Nr.LÎ-086 valabil pînă la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.81 din 11.08.2017, eliberat
de OC "CVALIMETRITOT" S.R.L.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.
una dată pe an
Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM de produsele specificate în prezentul
certificat

COPIA RĂSPUNDE
ORGANISMULUI
S.C. "DROMAS-CONS"

semnătura

Conducătorul organismului
de certificare

DROMAS-CONS S.R.L.
C/1 1003600107905
LABORATOR

Sergei VIZITIU

Nr. 001048



În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copilele certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001032

Data emiterii:

07 august 2017

Valabil până la:

07 august 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78

email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Elemente de beton armat pentru fînfîni a rețelelor de canalizare,
alimentare cu apă și gaz
fabricate conform GOST 8020-90
Produse fabricate în serie**

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;
GOST 8020-90 pct.1.3.1, 1.3.4; RNI Nr.06.5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.A. "BETACON", MD 3801, or. Comrat, str. Lenin 2

SOLICITANT

Producătorul

Codul NMMD
6810

Codul țării
MD

Codul IDNO
1003611010980

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.120-3 din 07.07.2017, eliberat de CÎ ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL,
MD-2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 15, certificat de acreditare Nr.LÎ- 095 valabil pînă la 15.10.2020;
Nr.02 din 05.05.2017, Nr.03 din 18.06.2017, Nr.05 din 05.08.2017, eliberate de LÎ "BETACON" SA,
certificat de atestare Nr.LÎ 041 valabil pînă la 12.05.2019; Nr.3082-A din 19.06.2017, eliberat de LÎPA
"CMAC" ÎS, certificat de acreditare Nr. LÎ-086 valabil pînă la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.59 din 07.08.2017, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL
una dată pe an.
Sistemul de certificare 2+.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

Nr. 001032



În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL

« FABRICAT ÎN MOLDOVA »
Republica Moldova, r-nul Straseni, s.Gornoe,
S.A. «Cariera Micauti»

Tel. 0237-64-335

Certificat de conformitate
№OCpr-018 11 A1291-18
Data emiterii 25.04.2018
Valabil pina la 25.04.2019

Certificat de atestare
Nr. LI -098 (nr,03 338)
Data emiterii 16.10.2015 r.
Valabil pina la 11.11.2018 r.



PASAPORT DE CALITATE №84

« _____ » 2018 r.

PIATRĂ SPARTĂ de calcar fr. 20-40 mm

Partida № _____

Mașina _____

Factura fiscala № _____ Cantitate, Tn _____

Consumator ,Adresa _____

Rezultatele Incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac ,kgr/m³ _____ 1150 _____

Continutul de granule plate si in forma de ac, %4 _____

Continutul de granule de roci moi, % 1,1 _____

Continutul de particule prafoase si argiloase, % 1,2 _____

Continutul argilei in bulgari, % 0 _____

Rezistenta la inghet-desghet, F 25 (CÎ «Inmacomproiect») _____

Rezistenta la compresiune, M 400 _____

Radiologie, BG/kg 18 (LI CMAC) _____

Stabilitatea structurii pietrișului împotriva dezagregării 1,44%
(CÎ « Inmacomproiect »)

Determinarea granulozitatii Sita, mm	40	30	20
Remășița totală pe site, %,	9,0	65	99

Piatra sparta corespunde cerintelor GOST 8267-93
Șef de Laborator





CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. 8690782

DATA 11.04.2019

Cod: CDC - 7.2.2 - 1
Versiunea :1.0
DATA:04.09.2018

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2011 de către SGS Systems& Services

CIMENT PORTLAND cu calcar conform SM SR EN 197 - 1: 2014 : CEM II/A - LL 32.5R

CIMENT PORTLAND cu calcar conform SM GOST 31108:2008 : CEM II/A-II 32,5E



OCpr-029

PATRIOT®



Cod NM MD 2523

MARCĂ GARANTATĂ 500

LOT №	SILUZ №	SACI	
28	3	☒	

Caracteristici produs	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Rezultate obținute
Clasa de rezistență	SM GOST 31108:2008 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	32,5E 32.5R
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile**	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 1: 2016	≥ 10 MPa	27.2
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 1: 2016	≥ 32,5 - ≤ 52,5 MPa	49.9
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 10178 - 85 GOST 310.4 - 81	≥ 39,2 MPa	51.9
Consistența normală a pastei de ciment **	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 3 :2017	fără limită %	24.95
Timp inițial de priză**	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 3 :2017	≥ 75 min	148
Stabilitate**	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 3 :2017	≤ 10 mm	0,4
Conținut de sulfat (sub formă de SO3) **	GOST 5382-91 SM EN 196-2:2014	≤3.5 %	2.17
Conținut de cloruri Cl - **	GOST 5382-91 SM EN 196-2:2014	≤ 0,1 %	0.043
Continut de Calcar **	SM GOST R 51795: 2006	6 - 20 %	17.96
Priza falsă **	Metoda internă	fara limita	nu

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Certificate de Conformitate SM nr. 050491 Valabil pînă la 22 februarie 2020/ /Nr_001151 valabil pînă la 22 decembrie 2020

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile.

Termenul de valabilitate este de 90 zile pentru ciment în saci și 60 de zile pentru vrac de la data livrării/ însăcuiii (vezi pe sac) în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Laboratorul de încercări LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. este acreditat în conformitate cu SM SR EN ISO/CEI 17025: 2006.

Certificat de acreditare Nr. LI -085 valabil pînă la 8 mai 2020

Numărul vagonului / autocamionului :

YE A U 250

Manager Calitate

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Vîitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
Tel. (+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549
Număr de identificare de stat 1003606006217
Capital social 445005270 lei



Evgheni Ignatenco

Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul Call-Center la tel.: 0254 55 403, 0254 55 404

E-mail : callcenter@md.lafarge.com



A member of
LafargeHolcim



CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. 8690482 11.04.2019

Cod: CDC - 7.2.2 - 1
Versiunea :1.0
DATA:4.09.2018

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2011 de către SGS Systems & Services

CIMENT PORTLAND cu calcar cu întărire rapidă- CP 400-R (CEM II/B- LL 32.5R)



OCPr-049



Cod NM MD 2523

LOT №	SILOZ №	VRAC	SACI
29	4	☐	☒

Caracteristica produsului	Standardul de încercări	Prevederile din agrement /standard	Rezultate obținute
Marca / Clasa de rezistență	GOST 10178-85 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	400 / 32.5R
Grupa eficientă / Activitatea medie la aburire *	GOST 310.4 - 81	1/ ≥ 27.0 MPa	1/31,6
Rezistența mecanică la compresiune la 3 zile*	GOST 310.4 - 81	min 21.5 MPa	34.8
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 310.4 - 81	min 39.2 MPa	46.1
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile*	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 10 MPa	22.0
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	$\geq 32,5 - \leq 52,5$ MPa	39.6
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	24.5
Timp inițial de priză**	SM EN 196 - 3: 2017	≥ 75 min	134
Stabilitate**	SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	0.4
Conținut de sulfați (sub formă de SO ₃) **	SM EN 196 - 2: 2014	≤ 3.5 %	1.64
Conținut de cloruri Cl - **	Metodă internă	$\leq 0,1$ %	0.0408
Adaos: (Calcar) **	SM GOST R 51795: 2006	21.0-35.0 %	32.6
Priza falsă **	Metoda Interna	fără limită	nu

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Agrement Tehnic nr. **02/04-064:2016** valabil pînă la 30.12.2019 și Certificat de Conformitate **OCpr-04911 A007122-17** valabil pînă la 07.03.2020

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile. Termenul de valabilitate este de 90 de zile de la data înscrierii pentru ciment paletizat (vezi pe sac), în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Certificat de acreditare Nr. **LÎ -085** valabil pînă la 8 mai 2020

Numărul vagonului / autocamionului : WEA4250

Manager Calitate

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Viitorului: 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
Tel. (+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549
Numar de identificare de stat 1003606006217
Capital social 445005270 lei



Evgheni Ignatenco

Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați Serviciul Call-Center la tel.: 0254 55 403, 0254 55 404

E-mail : callcenter@md.lafarge.com



A member of
LafargeHolcim

« FABRICAT ÎN MOLDOVA »
Republica Moldova, r-nul Straseni, s.Gornoe,
S.A. «Cariera Micauti»

Tel. 0237-64-335

Certificat de conformitate
№OCpr-018 11 A1291-18
Data emiterii 25.04.2018
Valabil pina la 25.04.2019

Certificat de atestare
Nr. LI-098 (nr. 03 338)
Data emiterii 16.10.2015 r.
Valabil pina la 11.11.2018 r.



OCpr-018

PASAPORT DE CALITATE №80
« _____ » 2018 r.

PIATRĂ SPARTĂ de calcar fr.40-70 mm

Partida № _____

Mașina _____

Factura fiscală № _____ Cantitate, Tn _____

Consumator ,Adresa _____

Rezultatele Incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac ,kgr/m³ _____ 1160 _____

Continutul de granule plate si in forma de ac, %6

Continutul de granule de roci moi, % 1,1

Continutul de particule prafoase si argiloase, % 1,2

Continutul argilei in bulgari, % 0

Rezistenta la inghet-desghet, F 25 (Cl «Inmacomproiect») _____

Rezistenta la compresiune, M 400

Radiologie, BG/kg 18 (LI CMAC)

Stabilitatea structurii pietrișului împotriva dezagregării 1,44%
(Cl « Inmacomproiect »)

Determinarea granulozitatii	70	55	40
Sita, mm			
Remășița totală pe site, %	8,9	69	99

Piatra sparta corespunde cerintelor GOST 8267-93

Sef de Laborator





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare 001015

Data emiterii: 24 iulie 2017

Valabil pînă la: 24 iulie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78

email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Piatră spartă de calcar fr. 5-20mm, 20-40mm, 40-70 mm

fabricată conform GOST 8267-93

Produs fabricat în serie

Codul NM MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărîrea Guvernului

Nr.226 din 29.02.2008;

GOST 8267-93 pct. 4.2, 4.3, 4.4.2, 4.5, 4.7; RNI Nr.06.5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

SRL "BUCHISTIN", MD-2001, mun. Chișinău, str. Sf. Gheorghe, 9/1, of.24

Cariera - s. Făurești, com. Ciorescu, mun. Chișinău

SOLICITANT

Producătorul

Codul țării
MD

Codul IDNO
1003600038119

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.34/c-1, Nr.34/c-2, Nr.34/c-3 din 18 iulie 2017, eliberate de LÎ. al "FISTFOG" SRL, MD 2005 mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 62, certificat de acreditare Nr. LÎ- 042 valabil pînă la 27 mai 2018; Nr.3714 din 10 iulie 2017, eliberat de LÎPA al "CMAC" ÎS, MD 2064, mun. Chișinău, str. E. Coca 28, certificat de acreditare Nr-086 valabil pînă la 03 septembrie 2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.91-01 din 20 iulie 2017, eliberat de OC "CVALIMETRITOT" SRL.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.

o dată la șase luni.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Nr. 001015



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copie certificate de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL