



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AЯ41.B.00057

Серия RU № 0059627

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Центр сертификации и качества "ПЕРМЬ-СТАНДАРТ-ТЕСТ". улица Малкова, дом 26, город Пермь, Пермский край, Россия, 614087. Телефон /факс (342) 237-95-55, 238-05-92, 237-95-37, адрес электронной почты cskpermstandtest@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10АЯ41 выдан 26.07.2013 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Камский кабель» (ООО «Камский кабель»). ОГРН: 1085904004779. Место нахождения и фактический адрес: улица Гайвинская, 105, город Пермь, Пермский край, Российская Федерация, 614030. Телефон (342)2-195-177, факс (342)2-195-111(сбыт), адрес электронной почты kamkabel@kamkabel.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Камский кабель» (ООО «Камский кабель»). Место нахождения и фактический адрес: улица Гайвинская, 105, город Пермь, Пермский край, Российская Федерация, 614030.

ПРОДУКЦИЯ Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ марок: СИП-1, СИП-2, СИП-4 различных сечений. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16-705.500-2006 "Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Технические условия". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 79С-2014 от 08.08.2014, № 80С-2014 от 08.08.2014 ИЛ ООО ИЦ "Оптикэнерго", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21КБ29 от 04.03.2014 до 20.07.2016; акта № 60 от 09.08.2014 оценки возможности стабильного выпуска продукции ООО "Камский кабель" по ТУ 16-705.500-2006 на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011; сертификата соответствия системы менеджмента качества согласно требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ИК34.К00161 от 17.07.2014 сроком до 17.07.2017, выданного ОС систем менеджмента качества ООО «Центр сертификации и качества «ПЕРМЬ-СТАНДАРТ-ТЕСТ», рег. № РОСС RU.0001.13ИК34

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы не менее 40 лет. Хранение на открытых площадках в макроклиматических условиях с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов. Гарантийный срок эксплуатации не менее 10 лет. Гарантийный срок исчисляется с даты ввода провода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ 08.2014 ПО 27.08.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П. (уполномоченное лицо органа по сертификации)

(эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

И.С. Боршова
(подпись)

И.С. Боршова
(инициалы фамилия)

Г.В. Желнина
(подпись)

Г.В. Желнина
(инициалы фамилия)

