



Societate cu Raspundere Limitata *"Alexidar Grup"*

Catre

Primăria or. Vadul lui Vodă

DECLARATIE

Prin prezenta Alexidar Grup SRL garanteaza folosirea materialelor conform standartelor :

La vane din fonta:

- *Corpul prelucrat interior/exterior cu vopsea epoxidica,*
- *Fonta ductila GGG40*
- *Sertar - fonta ductila GGG40 cauciucata NBR/EPDM*
- *Imbinari cu flanse conform DIN 2501 PN 16*
- *Distanta intre flanse conform DIN 3202 F4*
- *Temperatura mediului de functionare -5° +80 ° C*
- *Domeniul de utilizare - sistemul de aprovizionare cu apa potabila*

La tevi PEHD RC:

- *Tevile din PEHD RC vor fi culoare neagra cu dungi conform EN 12201-2:2012, ISO 4427-2:2010*
- *Tevile PEHD trebuie sa fie marcate pe toata lungimea lor cu datele privitoare la producator, dimensiuni, tip de material, presiunea nominala, SDR, data de productie, standart de referinta*
- *Rezistenta la coroziune si abraziune*
- *Flexibilitate ridicata*
- *Rezistenta ridicata si la temperaturi joase*
- *Rezistenta chimica*

Director

Alexidar Grup SRL

Muntean I.