

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către **oferant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7**, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.						
Obiectul achiziției: Servicii de deservire și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare pentru anul 2025						
Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ că torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii de deservire și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare pentru anul 2025						
Lotul nr. 1 Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemelor de detectare/alarmare pază-incendiu a oficiilor ASP, 3 obiective						

1.1 - s. Sănătăuca, raionul Florești (Serviciul eliberare a actelor de identitate, Serviciul stare civilă)				Serviciile vor fi prestate conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare pentru următoarele componente:	Serviciile vor fi prestate conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare pentru următoarele componente:
				1. Panou DSC 585 – 2 ; 2. Senzor PIR – 15 ; 3. Senzor de fum – 30 ; 4. RIP 12V/3A – 1 ; 5. Sirena sonoră – 2 ; 6. Acumulator 12V/7Ah – 3 .	1. Panou DSC 585 – 2 ; 2. Senzor PIR – 15 ; 3. Senzor de fum – 30 ; 4. RIP 12V/3A – 1 ; 5. Sirena sonoră – 2 ; 6. Acumulator 12V/7Ah – 3 .
1.2 - s. Ustia, raionul Dubăsari				1. Panou de control DSC 5010 – 1 ; 2. Detector de fum - 12 . 3. Senzor PIR – 17 . 4. Sirena sonoră – 1 . 5. Acumulator 12v/7Ah – 1 ; 6. Tastatura - 1 .	1. Panou de control DSC 5010 – 1 ; 2. Detector de fum - 12 . 3. Senzor PIR – 17 . 4. Sirena sonoră – 1 . 5. Acumulator 12v/7Ah – 1 ; 6. Tastatura - 1 .

<p>1.3 - s. Varnița, raionul Aneni Noi, str. G. Braga nr. 2A</p>				<p>1. Panou DSC 3000 – 1; 2. Senzor PIR – 12; 3. Senzor de fum – 16; 4. RIP 12V/3A – 1; 5. Sirena sonoră – 1; 5. Acumulator 12V/7Ah – 2; 6. Tastatura – 1.</p>	<p>1. Panou DSC 3000 – 1; 2. Senzor PIR – 12; 3. Senzor de fum – 16; 4. RIP 12V/3A – 1; 5. Sirena sonoră – 1; 5. Acumulator 12V/7Ah – 2; 6. Tastatura – 1.</p>	
<p>Lotul nr. 2 Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemelor de detectare/alarmare pază-incendiu a oficiilor ASP, mun. Chișinău, 3 obiective</p>						
				<p><i>Serviciile vor fi prestate conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare pentru următoarele componente:</i></p>	<p><i>Serviciile vor fi prestate conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare pentru următoarele componente:</i></p>	

<p>2.1 - mun. Chișinău, str. Salcîmilor, nr. 28 (blocurile administrative ale ASP)</p>				<p>1. Panou de control ”Integra 128 Plus” – 1; 2. Tastatura LED – 2; 3. Modul de extindere – 14; 4. Acumulator 12V/7Ah – 15; 5. Buton de incendiu (ИИП) – 12; 6. Sursă de alimentare rezervă 12V/2A – 10, 6. Senzor de fum – 185.</p>	<p>1. Panou de control ”Integra 128 Plus” – 1; 2. Tastatura LED – 2; 3. Modul de extindere – 14; 4. Acumulator 12V/7Ah – 15; 5. Buton de incendiu (ИИП) – 12; 6. Sursă de alimentare rezervă 12V/2A – 10, 6. Senzor de fum – 185.</p>	
<p>2.2 - mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul 11/1</p>				<p>- Panou de control DSC- 1; - Tastatura LCD – 1 buc.; - Detector PIR – 282 buc.; - Surse de alimentare ПИП 12V/2A – 2; - Acumulator 12V/7Ah – 3; - Sirena sonoră – 1.</p>	<p>- Panou de control DSC- 1; - Tastatura LCD – 1 buc.; - Detector PIR – 282 buc.; - Surse de alimentare ПИП 12V/2A – 2; - Acumulator 12V/7Ah – 3; - Sirena sonoră – 1.</p>	

2.3 - mun. Chișinău, str. Mitropolit Gurii Grosu nr. 7				1. Panou PC 2525 – 1; 2. Detector de fum – 67; 3. Panou PC 3000 -1; 4. Panou PC 510 – 1; 5. Detector PIR – 27; 6. Acumulator 12V/7Ah – 3; 7. Sirena sonoră – 1; 8. Tastatura – 3.	1. Panou PC 2525 – 1; 2. Detector de fum – 67; 3. Panou PC 3000 -1; 4. Panou PC 510 – 1; 5. Detector PIR – 27; 6. Acumulator 12V/7Ah – 3; 7. Sirena sonoră – 1; 8. Tastatura – 3.	
Lotul nr. 3 Servicii de deservire tehnică și mentenanță a instalației de detectare/alarmare la incendiu și evacuarea forțată a fumului, mun. Chișinău, 1 obiectiv						
				<i>Serviciile vor fi prestate conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare pentru următoarele componente:</i>	<i>Serviciile vor fi prestate conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare pentru următoarele componente:</i>	

<p>3.1 - str. Al. Pușkin nr.42, mun. Chișinău, (blocul administrativ al ASP)</p>				<ol style="list-style-type: none"> 1. Centrala de comandă și control "VARTA- 1/132" - 2; 2. Panou de comandă la distanță (ИПУ-832) – 1; 3. Panou de comutare periferic (ШПК) – 4; 4. Modul cu 8 bucle de intrare (ШБИИ-8) – 4; 5. Modul cu 16 bucle de intrare (ШБИИ-16) – 5; 6. Panou cu taste de ieșire 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Centrala de comandă și control "VARTA- 1/132" - 2; 2. Panou de comandă la distanță (ИПУ-832) – 1; 3. Panou de comutare periferic (ШПК) – 4; 4. Modul cu 8 bucle de intrare (ШБИИ-8) – 4; 5. Modul cu 16 bucle de intrare (ШБИИ-16) – 5; 6. Panou cu taste de ieșire (БК-16) – 2; 	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>(БК-16) – 2;</p> <p>7. Panou cu bucle de intrare (БВШ-3) – 3;</p> <p>9. Sursă de alimentare redundantă (РШ) – 5;</p> <p>10. Panoul de comandă și control "Paradox" – 1;</p> <p>11. Detector de fum – 890;</p> <p>12. Buton de alarmare acustică – 43;</p> <p>13. Acumulator 12V/7Ah – 30;</p> <p>14. Instalație de evacuare forțată a fumului – 1.</p>	<p>7. Panou cu bucle de intrare (БВШ-3) – 3;</p> <p>9. Sursă de alimentare redundantă (РШ) – 5;</p> <p>10. Panoul de comandă și control "Paradox" – 1;</p> <p>11. Detector de fum – 890;</p> <p>12. Buton de alarmare acustică – 43;</p> <p>13. Acumulator 12V/7Ah – 30;</p> <p>14. Instalație de evacuare forțată a fumului – 1.</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Lotul nr. 4**Servicii de deservire tehnică și mentenanță a instalației de detectare/alarmare și înștiințare vocală la incendiu, mun. Chișinău, 1 obiectiv**

				<i>Serviciile vor fi prestate conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare pentru următoarele componente:</i>	<i>Serviciile vor fi prestate conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare pentru următoarele componente:</i>	
--	--	--	--	---	---	--

<p>4.1 - str. Mihai Viteazul 11/1, mun. Chișinău, (blocul administrativ al ASP)</p>			<ol style="list-style-type: none"> 1. Centrala modulară adresabilă de detecție la incendiu ”PREVEDIA-216” cu două bucle - 1; 2. Modul cu două bucle (IFM2L) -1 3. Modul cu 4 ieșiri tip releu (IFM4R) – 1; 4. Modul apelator vocal și comunicator digital (IFMDIAL) – 1; 5. Modul imprimantă tehnică și de semnalizare cu LED (FPMLEDPRN) – 1; 6. Acumulator 12V/50Ah – 4; 7. Modul adresabil cu o intrare și o ieșire supervizată și releu (EM312SR) – 12; 8. Detector adresabil optic de fum – 258; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Centrala modulară adresabilă de detecție la incendiu ”PREVEDIA-216” cu două bucle - 1; 2. Modul cu două bucle (IFM2L) -1 3. Modul cu 4 ieșiri tip releu (IFM4R) – 1; 4. Modul apelator vocal și comunicator digital (IFMDIAL) – 1; 5. Modul imprimantă tehnică și de semnalizare cu LED (FPMLEDPRN) – 1; 6. Acumulator 12V/50Ah – 4; 7. Modul adresabil cu o intrare și o ieșire supervizată și releu (EM312SR) – 12; 	
---	--	--	--	--	--

				<p>9. Detector adresabil de temperatură – 4;</p> <p>10. Buton manual de alarmare la incendiu (EC0020) – 38;</p> <p>11. Panou optic de avertizare vizual – 13;</p> <p>12. Sirena adresabilă de incendiu (protocol Enea) – 2.</p>	<p>8. Detector adresabil optic de fum – 258;</p> <p>9. Detector adresabil de temperatură – 4;</p> <p>10. Buton manual de alarmare la incendiu (EC0020) – 38;</p> <p>11. Panou optic de avertizare vizual – 13;</p> <p>12. Sirena adresabilă de incendiu (protocol Enea) – 2.</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Lotul nr. 5**Servicii de deservire tehnică și mentenanță a instalației automate de stingere cu gaze, mun. Chișinău, 6 obiective**

				<i>Serviciile vor fi prestate conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare pentru următoarele componente:</i>	<i>Serviciile vor fi prestate conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare pentru următoarele componente:</i>	
--	--	--	--	---	---	--

<p>5.1 - str. Mihai Viteazul nr.11/1 (încăperile arhivelor Departamentu lui stare civilă (et. 3</p>				<p>Panou de comandă stingere a incendiilor Teletec IVY – 4; 2. Sursă de alimentare de rezervă 24B RIP-4A 1; 3. Acumulator 12B 12A/c - 4; 4. Director de fum Senso MAG S30 – 222; 5. Buton pornire incendiu – 9; 6. Buton blocare incendiu – 5; 7. Dispozitiv de semnalizare optic la distanță – 35; 8. Afișaj de lumină și sunet ”Automatica dezactivată” 24 DC – 8; 9. Afișaj de lumină și sunet ”Gaze! Nu intrați!” - 8; 10. Afișaj de lumină și sunet ”Gaz! Evacuare!” – 8;</p>	<p>Panou de comandă stingere a incendiilor Teletec IVY – 4; 2. Sursă de alimentare de rezervă 24B RIP-4A 1; 3. Acumulator 12B 12A/c - 4; 4. Director de fum Senso MAG S30 – 222; 5. Buton pornire incendiu – 9; 6. Buton blocare incendiu – 5; 7. Dispozitiv de semnalizare optic la distanță – 35; 8. Afișaj de lumină și sunet ”Automatica dezactivată” 24 DC – 8; 9. Afișaj de lumină și sunet ”Gaze! Nu intrați!” - 8;</p>	
---	--	--	--	--	--	--

				<p>11. Afișaj de lumină și sunet ”Secțiune de incendiu” – 8;</p> <p>12. Sirenă acustică cu stroboscop 24V DC - 8;</p> <p>13. Sursă mecanică de închiderea ușilor – 7;</p> <p>14. Acumulator 12B 7A/c – 3;</p> <p>15. Modul de stingere cu gaz V=1801 cu pornire pneumatică МГП-180.2 ПИ – 6;</p> <p>16. Modul de stingere cu gaz V=1801 cu pornire electrică МГП-180.2 ПЕ – 2;</p> <p>17. Presostat universal – CTY-150 – 4;</p> <p>18. Aparataj de comutare PY-100-E – 4;</p> <p>19. Dispozitiv de control al presiunii ПКТ.1 -1;</p>	<p>10. Afișaj de lumină și sunet ”Gaz! Evacuare!” – 8;</p> <p>11. Afișaj de lumină și sunet ”Secțiune de incendiu” – 8;</p> <p>12. Sirenă acustică cu stroboscop 24V DC - 8;</p> <p>13. Sursă mecanică de închiderea ușilor – 7;</p> <p>14. Acumulator 12B 7A/c – 3;</p> <p>15. Modul de stingere cu gaz V=1801 cu pornire pneumatică МГП-180.2 ПИ – 6;</p> <p>16. Modul de stingere cu gaz V=1801 cu pornire electrică МГП-180.2 ПЕ – 2;</p> <p>17. Presostat universal – CTY-150 – 4;</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>20. Dispozitiv de suflare și sertizare – ППО-150 -1; 21. Recipient de testare ББ-40 – 1.</p>	<p>18. Aparataj de comutare PY-100-E – 4; 19. Dispozitiv de control al presiunii ПКТ.1 -1; 20. Dispozitiv de suflare și sertizare – ППО-150 -1; 21. Recipient de testare ББ-40 – 1.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

<p>5.2 - str. Mesager, nr.5 mun. Chişinău, (încăperea Arhive nr. 1)</p>				<p>1. Panou recepție și comandă «VARTA» - 1; 2. Panou de activare de la distanță (БДУ) – 1; 3. Detector de fum – 40; 4. Modul cu gaz HFC-227EA « ИМПУЛЬС»-20 – 26; 5. Dispozitiv acustic de alarmare la incendiu – 2; 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 4; 7. Panou indicativ luminescent – 2.</p>	<p>1. Panou recepție și comandă «VARTA» - 1; 2. Panou de activare de la distanță (БДУ) – 1; 3. Detector de fum – 40; 4. Modul cu gaz HFC-227EA « ИМПУЛЬС»-20 – 26; 5. Dispozitiv acustic de alarmare la incendiu – 2; 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 4; 7. Panou indicativ luminescent – 2.</p>	
<p>5.3 - str. Mesager nr.5/5, mun. Chişinău, (încăperile arhivelor Departamentului stare civilă și Departamentului înregistrare și licențiere a unităților de drept)</p>				<p>1. Panou de control stingere incendii Teletek IVY – 2; 2. Sursă de alimentare de rezervă 24В РИП-4А – 1; 3. Acumulator 12В 12А/ч - 4;</p>	<p>1. Panou de control stingere incendii Teletek IVY – 2; 2. Sursă de alimentare de rezervă 24В РИП-4А – 1; 3. Acumulator 12В 12А/ч - 4;</p>	

				<p>4. Detector de fum de incendiu SensoMAG S30 – 16;</p> <p>5. Buton pornire stingere incendiu – 3;</p> <p>6. Buton blocare stingere incendiu – 3;</p> <p>7. Dispozitiv de semnalizare optică la distanță – 9;</p> <p>8. Afișaj de lumină și sunet „Automatizare dezactivată” 24V DC – 2;</p> <p>9. Afișaj de lumină și sunet „Gaze! Nu intrați” 24V DC – 2;</p> <p>10. Afișaj de lumini și sunet ”Gaz! Evacuare” 24 DC – 2;</p> <p>11. Afișaj de lumină și sunet „Secțiunea de incendiu – 4;</p> <p>12. Sirena cu stroboscop 24V DC – 2;</p>	<p>4. Detector de fum de incendiu SensoMAG S30 – 16;</p> <p>5. Buton pornire stingere incendiu – 3;</p> <p>6. Buton blocare stingere incendiu – 3;</p> <p>7. Dispozitiv de semnalizare optică la distanță – 9;</p> <p>8. Afișaj de lumină și sunet „Automatizare dezactivată” 24V DC – 2;</p> <p>9. Afișaj de lumină și sunet „Gaze! Nu intrați” 24V DC – 2;</p> <p>10. Afișaj de lumini și sunet ”Gaz! Evacuare” 24 DC – 2;</p> <p>11. Afișaj de lumină și sunet „Secțiunea de incendiu – 4;</p>	
--	--	--	--	--	---	--

			<p>13. Sursă de alimentare de rezervă 12B РИП-2.5А – 1;</p> <p>14. Acumulator 12B 7A/ч - 3;</p> <p>15. Detector de incendiu aspirație fum/CO PROPOINT PLUS -2;</p> <p>16. Camera de fum / CO PROPOINT – 2;</p> <p>17. Filtru de aer încorporat – 8;</p> <p>18. Modul de stingere a incendiilor cu gaz V=180 l cu pornire electrica. МГП.-180.2.РЕ -2;</p> <p>19. Modul de stingere a incendiilor cu gaz V=180 l cu pornire pneumatica. МГП.-180.2.ПН – 6;</p> <p>20. Presostat universal СТУ-150 – 2;</p>	<p>12. Sirena cu stroboscop 24V DC – 2;</p> <p>13. Sursă de alimentare de rezervă 12B РИП-2.5А – 1;</p> <p>14. Acumulator 12B 7A/ч - 3;</p> <p>15. Detector de incendiu aspirație fum/CO PROPOINT PLUS -2;</p> <p>16. Camera de fum / CO PROPOINT – 2;</p> <p>17. Filtru de aer încorporat – 8;</p> <p>18. Modul de stingere a incendiilor cu gaz V=180 l cu pornire electrica. МГП.-180.2.РЕ -2;</p> <p>19. Modul de stingere a incendiilor cu gaz V=180 l cu pornire pneumatica. МГП.-180.2.ПН – 6;</p>	
--	--	--	---	---	--

				<p>21. Echipament de comutare – PY-100-E – 2;</p> <p>22. Dispozitiv de suflare și sertizare – ППО-150 -1;</p> <p>23. Recipient de testare ББ-40 – 1.</p>	<p>20. Presostat universal СТУ-150 – 2;</p> <p>21. Echipament de comutare – PY-100-E – 2;</p> <p>22. Dispozitiv de suflare și sertizare – ППО-150 -1;</p> <p>23. Recipient de testare ББ-40 – 1.</p>	
<p><i>5.4 - bd. Decebal nr. 6, mun. Chișinău, (încăperile arhivelor Centrului multifuncțional nr. 4)</i></p>				<p>1. Panou recepție și control al sistemului automat de stingere C2000-ACIT – 3;</p> <p>2. Tastatură C2000M-1</p> <p>3. Panou de control C2000-4 -1;</p> <p>4. Panou informativ C200IT-1 -1;</p> <p>5. Declanșator manual de alarmare – 4;</p> <p>6. Detector de fum ИП-212 – 83;</p>	<p>1. Panou recepție și control al sistemului automat de stingere C2000-ACIT – 3;</p> <p>2. Tastatură C2000M-1</p> <p>3. Panou de control C2000-4 -1;</p> <p>4. Panou informativ C200IT-1 -1;</p> <p>5. Declanșator manual de alarmare – 4;</p> <p>6. Detector de fum ИП-212 – 83;</p>	

				<p>7. Modul cu gaze CO2 «ATAKA»150-100- 15ᄁ – 1;</p> <p>8. Dispozitiv acustic de alarmare la incendiu – 4;</p> <p>9. Acumulator de tip 12V/7Ah – 6;</p> <p>10. Panou indicativ luminescent – 6;</p> <p>11. Touch memory (cititor cip) -4.</p>	<p>7. Modul cu gaze CO2 «ATAKA»150-100- 15ᄁ – 1;</p> <p>8. Dispozitiv acustic de alarmare la incendiu – 4;</p> <p>9. Acumulator de tip 12V/7Ah – 6;</p> <p>10. Panou indicativ luminescent – 6;</p> <p>11. Touch memory (cititor cip) -4.</p>	
<p>5.5 - str. Columna nr.65, mun. Chişinău, (încăperea depozitului (etajul I))</p>				<p>1. Panou recepţie şi comandă "Movigard" 104 T</p> <p>2. Detector de fum – 6;</p> <p>4. Modul cu gaze HFC-227EA – 4;</p> <p>5. Dispozitiv acustic de alarmare la incendiu – 1;</p> <p>6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 2;</p> <p>7. Panou indicativ luminescent – 2.</p>	<p>1. Panou recepţie şi comandă "Movigard" 104 T</p> <p>2. Detector de fum – 6;</p> <p>4. Modul cu gaze HFC-227EA – 4;</p> <p>5. Dispozitiv acustic de alarmare la incendiu – 1;</p> <p>6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 2;</p>	

					7. Panou indicativ luminescent – 2.	
5.6 - str. Al. Pușkin nr.42, mun. Chișinău, (încăperile cu servere (et. l-3))				1. Panou recepție și comandă ППКП «ГAMMA» 102 CAT - 1; 2. Panou de activare de la distanță (БДУ) – «ГAMMA» – 3; 3. Detector de fum – 12; 4. Modul cu gaze CO2 «ARTSOK»100 – 4; 5. Dispozitiv acustic de alarmare la incendiu – 4; 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 6; 7. Panou indicativ luminescent – 8.	1. Panou recepție și comandă ППКП «ГAMMA» 102 CAT - 1; 2. Panou de activare de la distanță (БДУ) – «ГAMMA» – 3; 3. Detector de fum – 12; 4. Modul cu gaze CO2 «ARTSOK»100 – 4; 5. Dispozitiv acustic de alarmare la incendiu – 4; 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 6; 7. Panou indicativ luminescent – 8.	
Lotul nr. 6 Servicii de deservire tehnică și mentenanță a instalației automate de stingere cu apă, mun. Chișinău, 1 obiectiv						

6.1- str. Mesager, nr. 5 mun. Chișinău, (încăperea Arhive nr. 2)				Serviciile vor fi prestate conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare pentru următoarele componente:	Serviciile vor fi prestate conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare pentru următoarele componente:
				1. Panoul de dirijare a instalației de stingere – 1 ; 2. Panoul de comandă – «ПІОТOK–3M» - 1 ; 3. Sprinklere – 36 ; 4. Pompe hidraulice – 3 ; 5. Rezervor de apă 5 tone – 1 ; 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 2 ; 7. Rețea conducte apă, robinete și vane.	1. Panoul de dirijare a instalației de stingere – 1 ; 2. Panoul de comandă – «ПІОТOK–3M» - 1 ; 3. Sprinklere – 36 ; 4. Pompe hidraulice – 3 ; 5. Rezervor de apă 5 tone – 1 ; 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 2 ; 7. Rețea conducte apă, robinete și vane.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vuluța Iurie În calitate de: Șef Service Centru
Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către **oferant în coloanele 5, 6, 7, 8**, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SLA RSAP.</i>
Obiectul achiziției: <i>Servicii de deservire și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare pentru anul 2025</i>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Servicii de deservire și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare pentru anul 2025									
50324100-3	Lotul nr. 1 Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemelor de detectare/alarmare pază-incendiu a oficiilor ASP, 3 obiective								Serviciile vor fi prestate în perioada ianuarie – decembrie 2025, conform cerințelor tehnice din Anexa la Anunțul de participare.	MD97VI00 000222421 2555MDL
	1.1 - s. Sănătăuca, raionul Florești (Serviciul eliberare a actelor de identitate, Serviciul stare civilă)			1146,81	1376,17	13761,67	16514,00			
	1.2 - s. Ustia, raionul Dubăsari			790,69	948,83	9488,33	11386,00			
	1.3 - s. Varnița, raionul Aneni Noi, str. G. Braga nr. 2A			840,28	1008,33	10083,33	12100,00			
Total lotul nr. 1						33333,33	40000,00			

50324100-3	Lotul nr. 2 Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemelor de detectare/alarmare pază-incendiu a oficiilor ASP, <i>mun. Chișinău, 3 obiective</i>						
	2.1 - <i>mun. Chișinău, str. Salcîmilor, nr. 28 (blocurile administrative ale ASP)</i>			2570,97	3085,17	30851,67	37022,00
	2.2 - <i>mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul 11/1</i>			1876,87	2252,25	22522,50	27072,00
	2.3 - <i>mun. Chișinău, str. Mitropolit Gurii Grosu nr. 7</i>			1066,67	1280,00	12800,00	15360,00
Total lotul nr. 2						66211,67	79454,00
50324100-3	Lotul nr. 3 Servicii de deservire tehnică și mentenanță a instalației de detectare/alarmare la incendiu și evacuarea forțată a fumului, <i>mun. Chișinău, 1 obiectiv</i> <i>3.1 - str. Al. Pușkin nr.42, mun. Chișinău, (blocul administrativ al ASP)</i>						
						26666,67	32000,00

50324100-3	<p>Lotul nr. 4 Servicii de deservire tehnică și mentenanță a instalației de detectare/alarmare și înștiințare vocală la incendiu, <i>mun. Chișinău, 1 obiectiv</i></p> <p><i>4.1 - str. Mihai Viteazul 11/1, mun. Chișinău, (blocul administrativ al ASP)</i></p>					19666,67	23600,00		
50324100-3	<p>Lotul nr. 5 Servicii de deservire tehnică și mentenanță a instalației automate de stingere cu gaze, <i>mun. Chișinău, 6 obiective</i></p>								
	<p><i>5.1 - str. Mihai Viteazul nr.11/1 (încăperile arhivelor Departamentu lui stare civilă (et. 3-4))</i></p>			2121,04	2905,25	29052,50	34863,00		
	<p><i>5.2 - str. Mesager, nr.5 mun. Chișinău, (încăperea Arhive nr. 1)</i></p>			2753,54	3304,25	33042,50	39651,00		

5.3 - str. Mesager nr.5/5, mun. Chişinău, (încăperile arhivelor Departamentului stare civilă și Departamentului înregistrare și licențiere a unităților de drept)			2587,71	3105,25	31052,50	37263,00		
5.4 - bd. Decebal nr. 6, mun. Chişinău, (încăperile arhivelor Centrului multifuncțional nr. 4)			3030,76	3636,92	36369,17	43643,00		
5.5 - str. Columna nr.65, mun. Chişinău, (încăperea depozitului (etajul I))			654,17	785,00	7850,00	9420,00		
5.6 - str. Al. Puşkin nr.42, mun. Chişinău, (încăperile cu servere (et. 1-3))			764,58	917,50	9175,00	11010,00		
Total lotul nr. 5					146541,67	175850,00		
Lotul nr. 6 Servicii de deservire tehnică și mentenanță a instalației automate de stingere cu apă, mun. Chişinău, 1 obiectiv								

	<i>6.1- str. Mesager, nr. 5 mun. Chişinău, (încăperea Arhive nr. 2)</i>					25833,33	31000,00		
	TOTAL					318253,33	381904,00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vuluta Iurie În calitate de: Şef Service Centru

Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chişinău, str. M. Varlaam 65