

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către **ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7**, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>ocds-b3wdp1-MD-1763041921302(21508770)</i>						
Obiectul achiziției: <i>Servicii de deservire și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare pentru anul 2026</i>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii de deservire și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare pentru anul 2026						
Lotul nr. 1						
Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare pază-incendiu a ASP, 6 obiective						
1.1 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din oficiile serviciului eliberare a actelor de identitate, Serviciul stare civilă s. Sănătăuca, raionul	Servicii de deservire tehnică și mentenanță	Moldova	IS "Servicii pază" a MAI	<i>Serviciile vor fi prestate conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare pentru următoarele componente din pozițiile lotului:</i>	<i>Serviciile vor fi prestate conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare pentru următoarele componente din pozițiile lotului:</i>	ISO/IEC 27001:2022 ISO 9001:2015
				Componente: 1. Panou de control-alarmă DSC 585 – 2; 2. Senzor PIR – 15; 3. Senzor de fum – 30; 4. RIP 12V/3A – 1; 5. Sirena sonoră – 2; 6. Acumulator 12V/7Ah – 3. - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii.	Componente: 1. Panou de control-alarmă DSC 585 – 2; 2. Senzor PIR – 15; 3. Senzor de fum – 30; 4. RIP 12V/3A – 1; 5. Sirena sonoră – 2; 6. Acumulator 12V/7Ah – 3. - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii.	

<i>Florești</i>				Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și <u>întreținere</u>” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019; - Proiectul de execuție a Sistemelor/instalației de detectare-alarmare și stingere a incendiilor Capitolul:– Întreținerea și deservirea sistemelor/instalației.	Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și <u>întreținere</u>” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019; - Proiectul de execuție a Sistemelor/instalației de detectare-alarmare și stingere a incendiilor Capitolul:– Întreținerea și deservirea sistemelor/instalației.	
1.2 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din oficiul serviciului eliberare a actelor de identitate s. Ustia, raionul Dubăsari	Servicii de deservire tehnică și mentenanță	Moldova	IS ”Servicii pază” a MAI	Componentele: 1. Panou de control –alarmă DSC 5010 – 1; 2. Detector de fum - 12. 3. Senzor PIR – 17. 4. Sirena sonoră – 1. 5. Acumulator 12v/7Ah – 1; 6. Tastatura -1. - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu” aprobat și pus în aplicare prin	Componentele: 1. Panou de control –alarmă DSC 5010 – 1; 2. Detector de fum - 12. 3. Senzor PIR – 17. 4. Sirena sonoră – 1. 5. Acumulator 12v/7Ah – 1; 6. Tastatura -1. - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu” aprobat și pus în aplicare prin	

				ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 "Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și <u>întreținere</u>" aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019;	ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 "Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și <u>întreținere</u>" aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019;	
1.3 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din oficiul serviciului eliberare a actelor de identitate Bender și serviciul stare civilă s. Varnița, raionul Anenii Noi, str. Tighina nr. 66	Servicii de deservire tehnică și mentenanță	Moldova	IS "Servicii pază" a MAI	Componentele: 1. Panou DSC 3000 – 1; 2. Tastatura – 1. 3. Senzor PIR – 12; 4. Senzor de fum – 34; 5. Senzor de mișcare- 5; 6. Senzor de spargere -11; 7. RIP 12V/3A – 1; 8. Buton de semnalizare incendiu-4; 9.Sirena sonoră – 1; 10. Acumulator 12V/7Ah – 2; - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu" aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de	Componentele: 1. Panou DSC 3000 – 1; 2. Tastatura – 1. 3. Senzor PIR – 12; 4. Senzor de fum – 34; 5. Senzor de mișcare- 5; 6. Senzor de spargere -11; 7. RIP 12V/3A – 1; 8. Buton de semnalizare incendiu-4; 9.Sirena sonoră – 1; 10. Acumulator 12V/7Ah – 2; - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu" aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de	

				alarmare la incendiu. Capitolul - 14 "Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și <u>întreținere</u> " aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019;	alarmare la incendiu. Capitolul - 14 "Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și <u>întreținere</u> " aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019;	
1.4 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din blocul administrativ al ASP, str. Salcîmilor, nr. 28 mun. Chișinău	Servicii de deservire tehnică și mentenanță	Moldova	IS "Servicii pază" a MAI	Componente: 1. Panou de control "Integra 128 Plus" – 1 ; 2. Tastatura LED – 2 ; 3. Modul de extindere – 14 ; 4. Acumulator 12V/7Ah – 15 ; 5. Buton de incendiu (ИПР) – 12 ; 6. Sursă de alimentare 12V/2A – 10 , 7. Senzor de fum – 185 . - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu " aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 "Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și <u>întreținere</u> " aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea	Componente: 1. Panou de control "Integra 128 Plus" – 1 ; 2. Tastatura LED – 2 ; 3. Modul de extindere – 14 ; 4. Acumulator 12V/7Ah – 15 ; 5. Buton de incendiu (ИПР) – 12 ; 6. Sursă de alimentare 12V/2A – 10 , 7. Senzor de fum – 185 . - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu " aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 "Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și <u>întreținere</u> " aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea	

				Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019;	Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019;	
1.5 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din blocul administrativ al ASP <i>str. Mihai Viteazul, nr. 11/1 mun. Chișinău</i>	Servicii de deservire tehnică și mentenanță	Moldova	IS "Servicii pază" a MAI	Componente: 1. Panou de control DSC- 1; 2. Tastatura LCD – 1 buc.; 3. Detector PIR – 282 buc.; 4. Surse de alimentare PIII 12V/2A – 2; 5. Acumulator 12V/7Ah – 3; 6. Sirena sonoră – 1. - NCM E.03.03:2018 <i>Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu</i>" aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 <i>Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 "Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere"</i> aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019; - Proiectul de execuție a	Componente: 1. Panou de control DSC- 1; 2. Tastatura LCD – 1 buc.; 3. Detector PIR – 282 buc.; 4. Surse de alimentare PIII 12V/2A – 2; 5. Acumulator 12V/7Ah – 3; 6. Sirena sonoră – 1. - NCM E.03.03:2018 <i>Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu</i>" aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 <i>Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 "Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere"</i> aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019; - Proiectul de execuție a	


				Sistemei/instalației de detectare-alarmare și stingere a incendiilor Capitolul: – Întreținerea și deservirea sistemei/instalației.	Sistemei/instalației de detectare-alarmare și stingere a incendiilor Capitolul: – Întreținerea și deservirea sistemei/instalației.	
1.6 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din blocul administrativ al ASP <i>str. Mitropolit Gurie Grosu nr. 7, mun. Chișinău</i>	Servicii de deservire tehnică și mentenanță	Moldova	IS ”Servicii pază” a MAI	Componente: 1. Panou PC 2525 – 1; 2. Detector de fum – 67; 3. Panou PC 3000 -1; 4. Panou PC 510 – 1; 5. Detector PIR – 27; 6. Acumulator 12V/7Ah – 3; 7. Sirena sonoră – 1; 8. Tastatura – 3. - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu ” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere ” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019;	Componente: 1. Panou PC 2525 – 1; 2. Detector de fum – 67; 3. Panou PC 3000 -1; 4. Panou PC 510 – 1; 5. Detector PIR – 27; 6. Acumulator 12V/7Ah – 3; 7. Sirena sonoră – 1; 8. Tastatura – 3. - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu ” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere ” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019;	
Lotul nr. 2 Servicii de deservire				Serviciile vor fi prestate conform cerințelor din Anexa la Anunțul	Serviciile vor fi prestate conform cerințelor din Anexa la Anunțul	

și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare pază-incendiu a oficiilor ASP, <i>3 obiective</i>				<i>de participare pentru următoarele componente din pozițiile lotului:</i>	<i>de participare pentru următoarele componente din pozițiile lotului:</i>	
2.1 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din blocul administrativ al ASP <i>str. Al. Pușkin nr.42, mun. Chișinău</i>	Servicii de deservire tehnică și mentenanță	Moldova	IS "Servicii pază" a MAI	Componente: 1. Centrala de comandă și control "VARTA- 1/132" - 2 ; 2. Panou de comandă la distanță (ИПУ-832) – 1 ; 3. Panou de comutare periferic (ШПК) – 4 ; 4. Modul cu 8 bucle de intrare (ШБИИ-8) – 4 ; 5. Modul cu 16 bucle de intrare (ШБИИ-16) – 5 ; 6. Panou cu taste de ieșire (БК-16) – 2 ; 7. Panou cu bucle de intrare (ББИИ-3) – 3 ; 9. Sursă de alimentare redundantă (ПИИ) – 5 ; 10. Panoul de comandă și control "Paradox" – 1 ; 11. Detector de fum – 890 ; 12. Buton de alarmare – 43 ; 13. Acumulator 12V/7Ah – 30 ; 14. Instalație de evacuare forțată a fumului – 1 . -NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu " aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din.	Componente: 1. Centrala de comandă și control "VARTA- 1/132" - 2 ; 2. Panou de comandă la distanță (ИПУ-832) – 1 ; 3. Panou de comutare periferic (ШПК) – 4 ; 4. Modul cu 8 bucle de intrare (ШБИИ-8) – 4 ; 5. Modul cu 16 bucle de intrare (ШБИИ-16) – 5 ; 6. Panou cu taste de ieșire (БК-16) – 2 ; 7. Panou cu bucle de intrare (ББИИ-3) – 3 ; 9. Sursă de alimentare redundantă (ПИИ) – 5 ; 10. Panoul de comandă și control "Paradox" – 1 ; 11. Detector de fum – 890 ; 12. Buton de alarmare – 43 ; 13. Acumulator 12V/7Ah – 30 ; 14. Instalație de evacuare forțată a fumului – 1 . -NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu " aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din.	

				07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 <i>Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 "Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere"</i> aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019; - Proiectul de execuție a Sistemelor/instalației de detectare-alarmare și stingere a incendiilor Capitolul: – <i>Întreținerea și deservirea sistemelor/instalației.</i>	07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 <i>Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 "Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere"</i> aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019; - Proiectul de execuție a Sistemelor/instalației de detectare-alarmare și stingere a incendiilor Capitolul: – <i>Întreținerea și deservirea sistemelor/instalației.</i>	
2.2 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu și înștiințare vocală blocul administrativ al ASP <i>str. Mihai Viteazul nr. 11/1 mun. Chișinău</i>	Servicii de deservire tehnică și mentenanță	Moldova	IS "Servicii pază" a MAI	Componente: 1. Centrala modulară adresabilă de detecție la incendiu "PREVEDIA-216" cu două bucle - 1; 2. Modul cu două bucle (IFM2L) -1 3. Modul cu 4 ieșiri tip releu (IFM4R) – 1; 4. Modul apelator vocal și comunicator digital (IFMDIAL) – 1; 5. Modul imprimantă tehnică și de semnalizare cu LED (FPMLEDPRN) – 1; 6. Acumulator 12V/50Ah – 4; 7. Modul adresabil cu o intrare și o ieșire supervizată și releu (EM312SR) – 12;	Componente: 1. Centrala modulară adresabilă de detecție la incendiu "PREVEDIA-216" cu două bucle - 1; 2. Modul cu două bucle (IFM2L) -1 3. Modul cu 4 ieșiri tip releu (IFM4R) – 1; 4. Modul apelator vocal și comunicator digital (IFMDIAL) – 1; 5. Modul imprimantă tehnică și de semnalizare cu LED (FPMLEDPRN) – 1; 6. Acumulator 12V/50Ah – 4; 7. Modul adresabil cu o intrare și o ieșire supervizată și releu (EM312SR) – 12;	

				8. Detector adresabil optic de fum – 258; 9. Detector adresabil de temperatură – 4; 10. Buton manual de alarmare la incendiu (EC0020) – 38; 11. Panou optic de avertizare vizual – 13; 12. Sirena adresabilă de incendiu (protocol Enea) – 2. -NCM E.03.03:2018 <i>Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu</i>” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 <i>Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere”</i> aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019; - Proiectul de execuție a Sistemelor/instalației de detectare-alarmare și stingere a incendiilor Capitolul: – <i>Întreținerea și deservirea sistemelor/instalației.</i>	8. Detector adresabil optic de fum – 258; 9. Detector adresabil de temperatură – 4; 10. Buton manual de alarmare la incendiu (EC0020) – 38; 11. Panou optic de avertizare vizual – 13; 12. Sirena adresabilă de incendiu (protocol Enea) – 2. -NCM E.03.03:2018 <i>Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu</i>” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 <i>Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere”</i> aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019; - Proiectul de execuție a Sistemelor/instalației de detectare-alarmare și stingere a incendiilor Capitolul: – <i>Întreținerea și deservirea sistemelor/instalației.</i>	
--	--	--	--	--	--	--

2.3 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din blocul administrativ al ASP str. Columna, nr.65, mun. Chișinău	Servicii de deservire tehnică și mentenanță	Moldova	IS "Servicii pază" a MAI	Componente: 1. Panou de control-alarmă „Integra 96 plus” – 1; 2. Tastatură LED – 1; 3. Modul de extindere -10; 4. Acumulator 12V/7Ah – 4; 5. Buton de incendiu (ИПР) – 10; 6. Sursă de alimentare 12V/2A -3; 7. Senzor de fum – 110; - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 "Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere" aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019;	Componente: 1. Panou de control-alarmă „Integra 96 plus” – 1; 2. Tastatură LED – 1; 3. Modul de extindere -10; 4. Acumulator 12V/7Ah – 4; 5. Buton de incendiu (ИПР) – 10; 6. Sursă de alimentare 12V/2A -3; 7. Senzor de fum – 110; - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 "Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere" aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019;	
---	--	----------------	---------------------------------	---	---	--

Semnat:  Numele, Prenumele: Dorel ROȘCA În calitate de: Administrator

Ofertantul: IS «Servicii Pază» a MAI Adresa: Chișinău str.M. Varlaam, 79

