

CÎ SRL"INMACOMPROIECT" or. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel 52-20-25	RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 20/1-1 Data 12.05.2023	Cod: ПИ -7.8-1
		Ediția: 6
		Data: 05.08.20
		Foi: 2/3



- 1 Caracteristica probei supuse încercării: Pavele de beton
2 Condiții de încercare: temperatura aerului 18±2 °C, umiditatea relativă 65±3%.
3 Rezultatele încercărilor:

Nr. probei	Denumirea materialului	Caracteristici Măsurate	DN pentru prevederi tehnice, nr. punctului	DN pentru metode de încercări, nr. punctului	Unitate de măsură	Norma prevederilor DN	Rezultatele încercărilor	Incertitudinea de măsurare, U	Notă
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20/1-1	Pavele de beton	1 Abateri admisibile: Lungime 200 mm Lățime 100 mm Grosime 60 mm	SM SR EN 1338:2010 pct. 5.2.4, tab.1	SMEH 13369:2018 <i>SM SR EN</i> 1338:2010, <i>Anexa C</i>	mm	±2 ±2 ±3	-2 -2 -2, +1	±1	
		2 Rezistență la întindere prin despicare: - Caracteristica - Rezultat individual - Rezistența la rupere	<i>SM SR EN</i> 1338:2010 pct. 5.3.3	<i>SM SR EN</i> 1338:2010, <i>Anexa F</i>	Mpa Mpa N/mm	≥3,6 ≥2,9 ≥250	4,2 3,7 450	±0,2	
		3 Abateri admisibile: Lungime 200 mm Lățime 160 mm Grosime 80 mm	SM SR EN 1338:2010 pct. 5.2.4, tab.1	SMEH 13369:2018 <i>SM SR EN</i> 1338:2010, <i>Anexa C</i>	mm	±2 ±2 ±3	-0,5; +1 +1 -0,5, +1		
		4 Rezistență la întindere prin despicare: - Caracteristica - Rezultat individual - Rezistența la rupere	<i>SM SR EN</i> 1338:2010 pct. 5.3.3	<i>SM SR EN</i> 1338:2010, <i>Anexa F</i>	Mpa Mpa N/mm	≥3,6 ≥2,9 ≥250	4,3 3,7 530		
		5 Absorbția de apă Clasă / Marcare	SM SR EN 1338:2010 pct.5.3.2, tab.4.1	SM SR EN 1338:2010, <i>Anexa E</i>	%	≤6 2 / B	3,20	±0,03	

CÎ SRL "INMACOMPROIECT" or. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel 52-20-25	RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 20/1-1 Data 12.05.2023	Cod: ПИ -7.8-1
		Ediția: 6
		Data: 05.08.20
		Foi: 3/3



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20/1-1	Pavele de beton	6 Rezistență la uzură Clasă / Marcare	SM SR EN 1338:2010 pct.5.3.4, tab.6	SM SR EN 1338:2010, Anexa H	mm ³ /mm ²	≤ 18000 / 5000 4 / I	6000/5000	±1,1%	

Nota 1: Incertitudinea extinsă, P = 95%, cu coeficientul acoperire k = 2. Nota 2: *Cu caractere italice - metodele nu sunt acreditate.*

Adresele de expediere:
1 ex. – CÎ ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL.
1 ex. – Beneficiarului

Conducătorul CÎ

Inginer coordonator

A. Belousova

S. Pogrebnicenco

