



Fabricat în Moldova

"CARIERA COBUSCA" SA

s. Salcia, tel/fax: 0 (265) 79 285, 241

e-mail: carieracobusca@rambler.ru, carieracobusca@mail.md

CERTIFICAT DE CALITATE

pentru Nisip spălat pentru lucrări de construcție spălat

08 august 2018

Cumpărătorul Nicovan-Grup SRLdata №
titateeaTransportatorul camaz GEAF503+21,92 toneFactura fiscală № IM0653466**Încercări în conformitate cu GOST №**

numirea indicatorilor				Rezultatul încercărilor			
гранулометрический состав: остатки на ситах в процентах, полный остаток пропущенная гранулометрика, резидуи пълне пе site, %)							
0 мм	5 мм	2,5 мм	1,25 мм	0,63 мм	0,315 мм	0,16 мм	>0,16 мм
100	0,10	1,40	3,60	13,60	60,10	96,10	3,90
модуль крупности (Modulul granulometric)				1,75			
содержание пылевидных и глинистых частиц, conținutul particulelor argiloase și prafoase,				1,10			
содержание комовой глины, % (Conținutul de în bulgări, %)				0,00			
активность естественных радионуклидов, (Activitatea de radionuclizi naturali,)				38,40			
содержание вредных примесей (Conținutul impurități nocive)				Corespunde GOST (anexa A)			

Șef șef

Șef laborator

TICHET DE CÎNTAR nr. IM0653466

08.08.2018

Camion	camaz GEAF503+	
Greutate proprie	14 800	kg
Greutate bruto	36 720	kg
Greutate netto	21 920	kg

I. ș.





"CARIERA COBUSCA" SA

s. Salcia, tel/fax: 0 (265) 79 285, 241

e-mail: carieracobusca@rambler.ru, carieracobusca@mail.md



OCpr-018

ul este certificat, № OCpr-01811A1326-18 valabil pînă la 05 septembrie 2020

CERTIFICAT DE CALITATE
 pentru Nisip din savura de la concasarea prundisului
 GOST 8735-88

data № _____
 cantitatea 22,89 tone

Cumpărătorul Nicovan-Grup SRL
 Transportatorul camaz GEAF503+
 Factura fiscală № IM0656356

Încercări în conformitate cu GOST № SM GOST31424.2011

Numele indicatorilor				Rezultatul încercărilor			
Фракционный состав: остатки на ситах в процентах, полный остаток компонента гранулометрич., реэидуури пине пе сите, %)							
0 мм	5 мм	2,5 мм	1,25 мм	0,63 мм	0,315 мм	0,16 мм	>0,16 мм
0,00	0,30	10,55	22,00	39,00	70,70	92,20	7,80
Фракция крупности (modulul granulometric)				2,34			
Группа (grupa)				medie			
Класс (clasa)				2			
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % (ținutul particulelor argiloase și prafoase)				0,90			
Содержание комовой глины, % (ținutul de argilă în bulgări)				0,00			
Содержание органических примесей (ținutul impurități organice)							
Активность естественных радионуклидов, % (Activitatea de radionuclizi naturali)				16,30			
Содержание вредных примесей (ținutul de impurități nocive)				Corespunde GOST (anexa A)			

Director șef

Șef laborator

receta

TICHET DE CÎNTAR nr. IM0656356

16.10.2018

Camion	<u>camaz GEAF503+</u>	
Greutate proprie	<u>14 800</u>	kg
Greutate bruto	<u>37 690</u>	kg
Greutate netto	<u>22 890</u>	kg

l. ș.



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер OCpr-018 11 A1158-16



OCpr-018

Дата выдачи:
24 октября 2016

Действителен до:
02 августа 2019



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по Сертификации продукции в составе ICȘP "Inmacomproiect" SRL
МД 2015, мун. Кишинэу, ул. Сармизежестуса, 15, тел. 022 52 20 66

настоящим документом удостоверяется, что продукция, идентифицированная как:
НАИМЕНОВАНИЕ/ ОПИСАНИЕ

Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Б ГОСТ 31108 - 2003,
Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/A-Ш 32,5 Б ГОСТ 31108 - 2003;
Портландцемент с известняком ЦЕМ II/A-И 32,5 Б ГОСТ 31108 - 2003
Композиционные портландцементы ЦЕМ II/A-К (Ш-И) 32,5 Б;
ЦЕМ II/A-К (Ш-И) 42,5 Б; ЦЕМ II/B-К (Ш-И) 32,5 Б ГОСТ 31108 - 2003
Серийный выпуск по SM GOST 31108 :2008

Код NMMD
2523

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

Технический Регламент на строительную продукцию, ПП РМ № 226 от 29.02.2008
SM GOST 31108 :2008 п.4.2 таб.1; п.5.1.2 таб.2; п. 5.1.3 таб.3; RNI 06-5.3.35 pct.2.2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "Рыбницкий цементный комбинат"
РМ г. Рыбница, ул. Запорожца,1, тел/факс(555) 76-340

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель

Код ОКПО
1006615000014

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний №№ 3444, 3445, 3447 от 28.07.2016, №№ 4755, 4757, 4758 от 21.10.2016
выданы LIPA al Î.S. СМАС, сертификат аккредитации nr. LI - 086 от 01.09.2016 до 03.09.2020;
Протоколы испытаний №№ 41, 42, 43 от 22.07.2016, №№ 70, 71, 72 от 13.10.2016
выданы ИЛ ЗАО "Рыбницкий цементный комбинат",
сертификат аккредитации nr. LI - 018 от 22.01.2014 до 24.01.2018;
Акт № 19 от 22.07.2016, Акт № 30 от 13.10.2016 выданы ОС ICȘP "Inmacomproiect" SRL
Отчет об оценке соответствия № 30 от 21.10.2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система сертификации 1+.
Инспекционный контроль проводится один раз в год ОС ICȘP "Inmacomproiect" SRL.
Выдан взамен сертификата соответствия № OCpr-018 11A1132-16 от 02.08.2016
Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в
настоящем сертификате



Руководитель органа
по сертификации

Опря Елена

BCL



Внимание предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификатов соответствия заверяются печатью ОС ICȘP "Inmacomproiect" SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **000778**

Data emiterii: 20 mai 2016

Valabil pînă la: 20 mai 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chişinău, str. Meşterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEI:
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Geamuri termopane încleiate pentru construcții,
fabricate conform GOST 24866 - 99**

Produse fabricate în serie

Codul NM MD
7008

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;
GOST 24866-99 pct. 4.1.5, 4.1.7 tab. 4

PRODUCĂTOR

FPC "CONPLAST-DESIGN" SRL, MD 2068, mun. Chişinău, str. Miron Costin, 15/2, ap.2
Baza de producere: mun. Chişinău, str. Sihastrului, 58

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1002600025419

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.26/1 din 20.03.2015, Nr. 09/3 din 11.02.2016, eliberate
de L.Î.al "FISTFOG" SRL, mun. Chişinău, str. Petru Rareş, 62, certificat de acreditare Nr.LÎ-042
valabil pînă la 27.05.2018


Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.21 din 17.05.2016, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.
una dată pe an.
Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Nr. 000778



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei Vizitiu

Serghei VIZITIU

În atenția dumneavoastră, veniți să ne găsiți de control!

Copile certificatelor de conformitate se înregistrează cu stampla OC „CVALIMETRITOT” SRL



Г.П. "Центр Прикладной Метрологии и Сертификации"



SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-001



OCpr-001

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Рег. номер

OCpr - 001 11 A000024-16

Дата выдачи 04 августа 2016

Действител 13 июля 2019

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ OCpr - 001

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ОСП) ГП «Центр Прикладной Метрологии и Сертификации» (ГП ЦПМС). Юридический адрес: шос. Мунчешть, 162а, МД 2002, мун. Кишинэу; Фактический адрес: ул. Е Кока, 28, МД 2064, мун. Кишинэу; тел.: 022 719279, 022 750463; факс: 022 745489.

Настоящим документом удостоверяется, что продукция, идентифицированная как:
НАИМЕНОВАНИЕ/ ОПИСАНИЕ

Грунтовок акрилатные торговой марки "SUPRATEN" в ассортименте,
согласно приложению 17 позиций.

Серийный выпуск в соответствии с SF 38622974-002-2010.

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
SM ГОСТ Р 52020:2003 пкт. 5.3.1 таб.1 пек. (2, 3, 4, 5, 9), 5.4, 5.5, 10.3;
ПП № 226 от 29.02.2008, МУ 2158-80;

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО "SUPRATEN", ул. М. Маноле, 9, мун. Кишинэу., Республика Молдова

Код NCMRM
321490000

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

АО "SUPRATEN", ул. Петрикань, 84,
мун. Кишинэу, Республика Молдова

Код IDNO
1003600005791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Сертификат соответствия № OCpr-001 11 A000038 от 13.07.2016.

Акт заключительной оценки 2773-RE от 04.08.2016 выдан ОСП НИСМ, МД 2064, мун. Кишинэу, ул. Е. Кока, 28, сертификат аккредитации OCpr-001 от 09.09.2014; Протоколы испытаний № 53 от 02.07.2016, № 51, 52 от 06.07.2016, № 61 от 04.08.2016 выданные Испытательной лабораторией "SUPRATEN" SA, мун. Кишинэу, ул. М. Маноле, 9, МД 2059, сертификат аккредитации № LI-030 от 23.02.2013; Санитарный сертификат № 3144 от 26.09.2013 выдан НЦОЗ, МД 2028, мун. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 67 А, сертификат аккредитации Nr. SNA MD CAECP LI 01 078 от 17.02.2010;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Систем 2+. Периодическая оценка осуществляется ОСП ЦПМС один раз в год. Сертификат действител только в случае обеспечения информацией на государственном языке каждой упаковки продукции в соответствии с действующим законодательством. Акорд № 3094/2016 от 04.08.2016. Дело № 0431.

Обладатель данного сертификата обязан наносить знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате

рия Б № 000024



Руководителя органа по сертификации

М.П. Инициалы

Мельник Л.





Г.П. "Центр Прикладной Метрологии и Сертификации"



EN SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-001



OCpr-001

Лист Листов

1 1

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№. OCpr-001 11 A000024-16 от 04 августа 2016

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Наименование товаров
1	Универсальная грунтовка для минеральных основ SUPRATON
2	Грунтовка для минеральных основ SUPRATON UNIC
3	Универсальная грунтовка предназначена для внутренних и наружных работ SUPRATON EXTRA
4	Грунтовка глубокопроникающая для впитывающих влагу поверхностей TUFFUNGPUHT
5	Грунтовка для обработки поверхностей с целью придания им водоотталкивающих свойств SUPRATON HIDROFOB
6	Грунтовка для профилактической обработки минеральных поверхностей от споров плесени и грибов SUPRATON LUX biocid
7	Акрилатная грунтовка SUPRATON AKWA
8	Грунтовка на основе кварцевого песка для внутренних и наружных работ BETONGPUHT
9	Грунтовка кварцевая усиленная силоксаном GLETA SILICONATA
10	Грунтовка для удаления ржавчины, очистки стен, полов MODMET
11	Универсальный антисептик для уничтожения грибка, плесени, мхов и лишайников на любых типах поверхностей SAFIR
12	Грунтовка SMILE GRUNT
13	Силиконовая глубокопроникающая грунтовка 11-SILICON GRUND
14	Силиконовая грунтовка с добавлением кварцевого песка 12-SILICON GUARZGRUND alb
15	Грунтовка для пористых поверхностей SUPRATON GAZBETON
16	Грунтовка для невпитывающих поверхностей BETOKONTAKT
17	Грунтовка акрилатная гидроизоляционная GHIDROIZOL

510000 № Б 000015



Руководитель органа по сертификации



Мельник Л.



Г.П. "Центр Прикладной Метрологии и Сертификации"



SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-001



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Рег. номер

OCpr - 001 11 A000037-16

Дата выдачи 13 июля 2016

Действителен до 13 июля 2019

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ OCpr - 001

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ОСП) ГП «Центр Прикладной Метрологии и Сертификации» (ГП ЦПМС). Юридический адрес: шос. Мунчешть, 162а, МД 2002, мун. Кишинэу; Фактический адрес: ул. Е Кока, 28, МД 2064, мун. Кишинэу; тел.: 022 719279, 022 750463; факс: 022 745489.

Настоящим документом удостоверяется, что продукция, идентифицированная как:
НАИМЕНОВАНИЕ/ОПИСАНИЕ

Краски акрилатные торговой марки "SUPRATEN" в ассортименте, согласно приложению 28 позиций.

Серийный выпуск в соответствии с SF 38622974-002:2010.

Код NCM RM
320910000

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
SM ГОСТ Р 52020:2003 пкт. 5.3.1 таб.1 пок. (2, 3, 4, 5, 7, 8, 9), 5.4, 5.5, 10.3;
ПП № 226 от 29.02.2008, МУ 2158-80;

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО "SUPRATEN", ул. М. Маноле, 9, мун. Кишинэу, Республика Молдова

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

АО "SUPRATEN", ул. Петрикань, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова

Код IDNO
1003600005791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки 2120-RE от 13.07.2016 выдан ОСП НИСМ, МД 2064, мун. Кишинэу, ул. Е. Кока, 28, сертификат аккредитации OCpr-001 от 09.09.2014; Протоколы испытаний № 56-60 от 06.07.2016 выданные Испытательной лабораторией "SUPRATEN" SA, мун. Кишинэу, ул. М. Маноле, 9, МД 2059, сертификат аккредитации № LI-030 от 23.02.2013; Санитарный сертификат № 3144 от 26.09.2013 выдан НЦОЗ, МД 2028, мун. Кишинэу, ул. П. Асаки, 67 А, сертификат аккредитации Nr. SNA MD CAESP LI 01 078 от 17.02.2010;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Систем 2+. Периодическая оценка осуществляется ОСП ЦПМС один раз в год. Сертификат действителен только в случае обеспечения информацией на государственном языке каждой упаковки продукции в соответствии с действующим законодательством.

Акорд № 3011/2016 от 13.07.2016. Дело № 0313.

Обладатель данного сертификата обязан наносить знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате

рия Б № 000037



Мельник Л.



OCPr-001

Лист 1 из 1

1 1


ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№. OCPr-001 II A000037-16

от 13 июля 2016

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Наименование товаров
1	Краска грунтовочная GRUNT
2	Краска для внутренних работ SNEJANA
3	Краска интерьерная моющаяся SNEJANA LAV
4	Краска интерьерная моющаяся EUROTON LAV
5	Краска интерьерная моющаяся EUROTON ECO
6	Матовая латексная краска MATTLATEX
7	Краска для детских комнат BABYSMILE
8	Влагостойкая краска с антибактериальным эффектом SANSIRO
9	Универсальная краска для интенсивных цветов AQUACOLOR
10	Фасадная краска POIANA FLORILOR
11	Фасадная краска EUROSTIL
12	Глянцевая латексная краска LUCIOS
13	Краска для шифера EUROSTIL NOVA
14	Краска защитно декоративная GRADINAR
15	Энергосберегающая краска TERMOFAIN
16	Концентрированная краска для внутренних и наружных работ COLER
17	Структурные краски RELIEF
18	Структурные краски FLEKSODECOR
19	Краска декоративная универсальная METALIC
20	Силиконовая фасадная краска 21-FASSADENFARBE
21	Краска огнестойкая по металлу 22-TERMOLAIT
22	Фасадная матовая краска на основе акрила 23-FLEX SILAN
23	Краска для внутренних работ SMILE
24	Краска акриловая супер белая SMILE ULTRABEL
25	Краска для внутренних работ ROMANIȚA
26	Краска акриловая супер белая NORMAL ULTRABEL
27	Краска интерьерная моющаяся LECO
28	Краска для внутренних и наружных работ SAVANA




СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер **ОСпр - 001 11 А059322-15**

Дата выдачи: **27 мая 2015** Действителен до: **27 мая 2020**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **ОСпр - 001**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ОСП) ГП «Центр Прикладной Метрологии и Сертификации» (ГП ЦПМС), Юридический адрес: шос. Мунчешть, 162а, МД 2002, мун. Кишинэу; Фактический адрес: ул. Е Кока, 28, МД 2064, мун. Кишинэу; тел.: 022 719279, 022 750463; факс: 022

настоящим документом удостоверяется, что продукция, идентифицированная как:
НАИМЕНОВАНИЕ/ОПИСАНИЕ

Грунтовка "BETONOKONTAKT", торговая марка SUPRATEN.
Серийное производство согласно SF 38622974-002.2010.

Код NM MD
3214

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

SM ГОСТ Р 52020-2003 п. 5.3.1 таб. 1, пок. 2, 3, 5, 9;
ГОСТ 9980.3-86, ГОСТ 9980.4-2002, ГОСТ 9980.5-2009; МУ 2158-80;

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО "SUPRATEN", ул. Петрикань, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова;
Производство: ул. М. Маноле, 9, мун. Кишинэу, Республика Молдова;

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

Производитель.

Код ИДНО
1003600005791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки № 1667 от 27.05.2015 выдан ОСП ГП ЦПМС, MD 2064, мун. Кишинэу, ул. Е. Кока, 28, сертификат аккредитации № LI-001 от 09.09.2014; Протокол испытаний № 224 от 26.05.2015 выдан Испытательной Лабораторией АО "ASCHIM", мун. Кишинэу, г. Дурлешы, ул. Т. Владимиреску, 70, MD 2003, сертификат аккредитации LI-014 от 16.12.2013; Гигиенический сертификат № 3144 от 26.09.2013 выдан ИЦОЗ, MD 2028, мун. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 67 А, сертификат аккредитации № SNA MD CAECP LI 01 078 от 17.02.2010.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Схема сертификации 3. Периодическая оценка осуществляется ОСП ГП ЦПМС один раз в год. Сертификат действителен только при обеспечении каждой единицы продукции информацией на государственном языке.
Соглашение № 1800/2015 от 27.05.2015. Дело № 8622.

Обладатель данного сертификата обязан наносить знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате



Руководитель органа
по сертификации

Мельник Л.

Вниманию предпринимателей и контролирующих органов!

цемент

Система менеджмента качества сертифицирована в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2015 Сертификат HU07/2710 органом по сертификации SGS Молдова

	ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № <u>23700</u> от <u>14.12.18</u>	Код: ПКЦ-8.2.4-1
		Ред: 1
		Дата: 14.04.2016

**Композиционный портландцемент
ЦЕМ II / В-К (Ш-И) 32,5 Б ГОСТ 31108:2003
ПЦ 400-Д20 ГОСТ 10178-85**



Сертификат соответствия ОСрг -018 11 А1328-18

ОСрг -01 8

Сертификат соответствия № ГОСТ ПМР.АО.41.27.10.57.53241

Партия №	231	Силос №	9
а/м №	РКА 1914 / РХ ОУЧ РА		

Показатели	Единица измерения	Требования SM GOST 31108:2008	Значение показателя
Класс прочности цемента	—	32,5 Б	32,5 Б
Содержание добавки: гранулированный доменный шлак	%	21 - 35	7,6
Содержание добавки: известняк	%		22,2
Нормальная плотность цементного теста	%		27,0
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее	МПа	10	17,3
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток	МПа	не менее 32,5 не более 52,5	43,4
Начало схватывания, не ранее	мин	75	165
Конец схватывания	мин	-	220
Равномерность изменения объема (расширение), не более	мм	10	1
Содержание оксида серы, (SO ₂) не более	%	3,5	2,25
Содержание хлорид-иона Cl ⁻ , не более	%	0,10	0,0063
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	≤ 300	55,8±4,6

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения Гарантийный срок после отгрузки 120 дней

Начальник испытательной лаборатории

Беспалько С.Д.

Испытательная лаборатория ЗАО «РЦК» аккредитована на соответствие SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC.

Сертификат аккредитации Nr. L1-018 Срок действия: 24 января 2022 г.
Молдова, 5500, г.Рыбница, ул. Запорожца,

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ „CERTMATCON“



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер ОСрг - 049 11 A008517-18

Дата выдачи: 26 июня 2018

Действителен до: 26 июня 2021

SM SR EN ISO/CEI 17065
ОСрг-049

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОСрг - 049

CERTMATCON мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD2023, тел. 022-903-001; моб. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕJSЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Плиты минераловатные теплоизоляционные "ТЕХНО", с логотипом
"SWEETONDALE", согласно приложению одна позиция.
Производство изделий согласно ТУ У В.2.7-23.9-35492904-001.2013.

Код NM MD
6806

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
Т.Р. на строительные материалы согласно П.П. № 226 от 29.02.2008.
GOST 9573-2014 п.3.7 таб.3, RNI 06-5.3.35:2001 п.2.2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Завод теплоизоляционных материалов "ТЕХНО",
ул. Риздвяна, 300, г. Черкассы, Украина.

Код страны
UA

ЗАЯВИТЕЛЬ

Производитель.

Код ОКПО
354939023018

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки № 0086 от 26.06.2018 выдан ОС "CertMatCon", мун. Кишинэу,
ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023, сертификат акредитации № ОСрг.-049 от 08.05.2018 действующий
до 07.05.2022, выдан СНА "MOLDAC", Протокол испытаний № 423 от 07.06.2018, выдан ИЛ ICSC
"INCERCOM" IS, мун. Кишинэу, ул. Индепенденцей, 6/1, сертификат акредитации № LI-021 от
23.02.2018 действующий до 22.02.2022, выдан СНА "MOLDAC", Протокол испытаний № 301 от
26.06.2018 выдан ИЛ "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023, сертификат
акредитации № LI-101 от 31.07.2015 действующий до 30.07.2019, выдан СНА "MOLDAC".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система 2+. Периодическая оценка соответствия осуществляется ОС "CertMatCon" один раз в год.
Сертификат действителен в случае обеспечения технологического процесса установленного
ООО "Завод теплоизоляционных материалов "ТЕХНО" обеспечения информацией на
государственном языке, каждой упаковке продукции согласно действующему законодательству.

Серия В № 001073



Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в
настоящем сертификате

Руководитель ОС

Пуха И.

Внимание предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия легализуются в соответствии с правилами
установленными ОС „CERTMATCON“, информация на www.certmatcon.md

Подделка сертификатов преследуется по закону





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007655-17

Data emiterii: 04 august 2017

- Valabil pînă la: 04 august 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903 00 11, 078 191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE AS TEEI
DENUMIREA, DESCRIEREA

Arestea uscu pe bază de ciment, pentru construcții,
marca comercială "COMPOSITE", M 75-1-25,
în conformitate cerințelor SM 262:2005.

Codul NVMID
3214

SE SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SR EN 12607:2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții",
SM 262:2005 pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.2.1.7, 4.6, 4.7
SR EN 12608:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

DOMUS CONSTRUCT SRL

Str. Știrbeiului, 2 of. 12, com. Știrbei, mun. Chișinău, Republica Moldova
Produsele în str. Uzinelor, 205-2, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1006600028821

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de încercări Nr. 04-3 din 05.08.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2014 valabil pînă la
01.05.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 118-2 din 02.08.2017, eliberat
de OC "Imacomproiect" SRL, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, MD 2015, certificat de acreditare
Nr. 1-099 valabil pînă la 15.10.2020, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 196-6 din
02.08.2017, eliberat de OC "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023,
certificat de acreditare Nr. 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPLEMENTARE:

Sistemul de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu
regularitate în laborator de fiecare unitate de produs și certificării de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
Către de prestatori de servicii Nr. 789 din 29.05.2017.

Scia A de 0040044



Conducătorul OC

Pagina 1



...antreprinderilor și organelor de control
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
CERTMATCON. Informații pe www.certmatcon.md
...informații se pot obține în următoarele...

JUST
DE CERTIFICARE

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007630-17

Data emiterii: 31 iulie 2017

Valabil pînă la: 31 iulie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țigle metalice din tablă: Accesorii pentru acoperiș: bordură fronton relief, bordură fronton, parazăpadă, bordură de acoperire, dolie, coamă rotundă; Borduri nestandarde: la perete cu freză, la perete, streășină, hogoag, frontală; Elemente ale sistemului de scurgere a apelor pluviale, fabricate conform cerințelor SM 276:2010.

Codul NM MD

7308

7326

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementare tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
SM 276:2010 pct. 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.1 Anexa A, B, C, 4.5, 4.6;
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"ESPLAN-LUX" S.R.L.,
str. Petricani, 31, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării

MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO

1003600000774

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0601 din 27.07.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la 07.05.2018, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 721 din 25.07.2017, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "INCERCOM" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 06.02.2014 valabil pînă la 22.02.2018; Raport de încercări Nr. 210/5 din 20.07.2017, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată pe an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.

Contract de prestări servicii Nr. 826 din 17.07.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul OC

Puha I.

Seria A № 006052



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **000778**

Data emiterii: 20 mai 2016

Valabil pînă la: 20 mai 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78

email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Geamuri termopane încleiate pentru construcții,
fabricate conform GOST 24866 - 99**

Produse fabricate în serie

Codul NM MD
7008

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;

GOST 24866-99 pct. 4.1.5, 4.1.7 tab. 4

PRODUCĂTOR

FPC "CONPLAST-DESIGN" SRL, MD 2068, mun. Chișinău, str. Miron Costin, 15/2, ap.2

Baza de producere: mun. Chișinău, str. Sîhastrului, 58

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1002600025419

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.26/1 din 20.03.2015, Nr. 09/3 din 11.02.2016, eliberate
de L.Î.ai "FISTFOG" SRL, mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 62, certificat de acreditare Nr. LI-042
valabil pînă la 27.05.2018

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.21 din 17.05.2016, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.
una dată pe an.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Nr. 000778



Conducătorul organismului
de certificare



Serghei VIZITIU

În atenția autorităților și organelor de control
Comitee certificatelor de conformitate și legătura cu sistemul OC "CVALIMETRITOT" SRL